

Uwagi do projektu:

Dodatkowo należy zaprojektować pod trybunami stadionu oraz budynkiem zaplecza stadionowego podpiwniczenie, które będzie stanowić miejsca ukrycia U-1 na około 360 osób.

Podpiwniczenie będzie posiadać podwójną funkcję kręgielni, bilardu i tenisa stołowego, sali fitness, siłowni, sali dla grup sportowych wraz z niezbędnym zapleczem sanitarnym.

Należy zaprojektować dwie sale po 180 osób tzw. Strefę U-1A oraz U-1B wraz z salą kręgielni i zapleczem technicznym kręgielni.

Usytuowanie w/w stref należy zaprojektować wykorzystując układ projektowanych fundamentów budynku oraz trybun, powierzchnia użytkowa stref U-1A , U-1B oraz kręgielni będzie wynosić około 800 m².

W przedmiotowych strefach należy zaprojektować wentylacje dla prawidłowego funkcjonowania budynku oraz monitoring.

Z miejsc ukrycia U-1 muszą zostać zaprojektowane wyjścia ewakuacyjne poza strefę załadunku oraz dodatkowe wejścia do części podpiwniczonej budynku.

Dane techniczne podpiwniczenia :

-powierzchnia użytkowa około 800 m² ,

- kubatura około 3200 m³.

INSPEKTOR
Wacław Telito
Uprawnienia budowlano-konstrukcyjne
UAN.1-8340-A/47/89