



TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Gliwicach
ul. Portowa 14A, 44-102 Gliwice

Adres do korespondencji:
Skrytka pocztowa nr 2708
40-337 Katowice

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616



1044247255

Nr pisma: 23-01-0026552-04
Data: 20.2.2023 r.
Sprawa: usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej
z obiektem inwestora



Miasto Rybnik
ul. B. Chrobrego 2
44-200 Rybnik

Szanowni Państwo,

*p. desole pz
wuf*

odpowiadając na Państwa wniosek informujemy, że wyrażamy zgodę na usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej stanowiącej własność TAURON Dystrybucja S.A.

W załączeniu przesyłamy warunki techniczne usunięcia kolizji nr TD/OGL/OME/K/WT/KS/79/2023 z 17.2.2023 r

Realizacja prac usunięcia kolizji jest uzależniona od podpisania porozumienia. Określone warunki techniczne usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej wraz z projektem porozumienia stanowią załącznik do niniejszego pisma.

Wymagane informacje konieczne do zawarcia porozumienia:

1. Dokumenty identyfikujące Inwestora jako stronę Porozumienia; nr KRS, zaświadczenie o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub wyciąg z rejestru sądowego, decyzji o nadaniu NIP i REGON,
2. Numery działek oraz numery ksiąg wieczystych, których usunięcie kolizji dotyczy (na których znajdują się dotychczasowe urządzenia i na których będą znajdować się urządzenia po usunięciu kolizji),
3. Powód przebudowy urządzeń,
4. Planowany termin ukończenia przebudowy,
5. Planowany termin przedłożenia projektu do zatwierdzenia,
6. Wartość projektu (część objęta warunkami technicznymi usunięcia kolizji),
7. Osoba do kontaktu ze strony inwestora; imię i nazwisko, nr telefonu, adres mailowy,
8. Mapę poglądową obrazującą urządzenia likwidowane wraz z projektowaną lokalizacją nowych urządzeń, które powstaną w wyniku usunięcia kolizji,
9. Obmiar projektowanych urządzeń, z podziałem na działki oraz napięcie.

Powyższe informacje prosimy przesłać na adres TAURON Dystrybucja S.A. Wydział Eksploatacji- Grzegorz Grabowski, skrytka pocztowa 2708, 40-337 Katowice

Wyrażona w niniejszym piśmie zgoda na usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej oraz załączone do niego warunki techniczne usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej są ważne przez okres dwóch lat od daty określenia warunków (tj. do 17.2.2025 r).

TAURON Dystrybucja S.A. może wycofać zgodę lub zmienić warunki usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej w przypadku, gdyby podane przez Wnioskodawcę informacje lub udostępnione dokumenty okazały się niezgodne z prawdą albo uległy modyfikacji. Dotyczy to również przypadku w którym zmiana stanu faktycznego lub prawnego, mogłaby mieć wpływ na funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A.

Szacunkowy koszt przebudowy – ok. 7.500,00 zł.

Z poważaniem

TAURON Dystrybucja S.A.
Pełnomocnik
Nawal
Gizela Nowak

Załączniki:
Załącznik nr 1 - warunki techniczne usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej
Załącznik nr 2 - projekt porozumienia





Tędyż Tędyż Tędyż
Tędyż Tędyż Tędyż
ul. Podgórska 25A, 40-035 Katowice

ZAŁĄCZNIK nr. 1



Adres do korespondencji:
Skrytka pocztowa nr 2/98
40-337 Katowice

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616

Rybnik, dnia 17.02.2023r.

Miasto Rybnik
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-200 Rybnik

TD/OGL/OME/K/WT/KS/79/2023
OME/R/KSK/064/2023

WARUNKI TECHNICZNE USUNIĘCIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

W związku z kolizją projektowanej inwestycji:

Rozbudowa ul. Klasztornej w Rybniku

z istniejącą infrastrukturą energetyczną podajemy poniżej warunki usunięcia kolizji istniejących urządzeń elektroenergetycznych, stanowiących składnik majątku TAURON Dystrybucja S.A.:

1. Przebudowa dotyczy:
 - Linii kablowej SN
 - Linii kablowej nN
2. Usunięcie kolizji będzie wymagało:
 1. Kabel średniego napięcia SN 20kV typu HAKFtA 3x120 pod ulicą Klasztorną relacji stacja Rybnik Klasztorna GLRR22 pole nr 3 - Rybnik ZUS GLRR0208 pole nr 3 (o długości ok 15m) należy wymienić na kabel typu XRUHAKXS 3x(1x120/25) od istniejącej mufy w okolicy stacji GLRR22 do drugiej mufy za ulicą Klasztorną (za ulicą Klasztorną są dwie mufy) stosując mufy przelotowe na kabel XRUHAKXS 3x(1x120/25). Istniejące trzy mufy oraz kabel zlikwidować.
 2. Kable średniego napięcia należy osłonić rurami osłonowymi o średnicy 160 i wytrzymałości dobranej do występujących obciążeń w kolorze czerwonym oraz po 0,5m poza miejscami utwardzonymi oraz uszczelnić je dławicami czopowymi wraz z wykonaniem opisów zgodnych z standardem TD. Dodatkowo nad kablem ułożyć folię koloru czerwonego z napisem „UWAGA KABEL”.
 3. Istniejące kable niskiego napięcia nN typu YAKY 4x120 relacji:
 - stacja Rybnik Klasztorna GLRR22 pole nr 2 – złącze nr SR-GLR79881
 - stacja Rybnik Klasztorna GLRR22 pole nr 1 – złącze nr SR-GLR79873
 - złącze nr SR-GLR79873 – złącze nr ZK-GLR74738należy osłonić rurami osłonowymi o średnicy 110 o wytrzymałości dobranej do występujących obciążeń w kolorze niebieskim oraz po 0,5m poza miejscami utwardzonymi oraz uszczelnić je dławicami czopowymi wraz z wykonaniem opisów zgodnych z standardem TD. Dodatkowo nad kablem ułożyć folię koloru niebieskiego z napisem „UWAGA KABEL”.

Informacyjnie:

Na terenie inwestycji zostały wydane warunki przyłączenia do sieci nr WP/135702/2022/O11R11 z dnia 2022-12-08 tj. budowa linii kablowej NA2XY-J 4x120 mm² od istniejącego zestawu nr ZK-GLR74738 do zestawu złączowo-pomiarowego ZK2a-1P usytuowanego w pobliżu granicy posesji

Dodatkowo:

- Przed przystąpieniem do prac należy określić dokładne trasy istniejących kabli nN, SN poprzez wykonanie przekopów kontrolnych w miejscu projektowanej inwestycji,
- Nawierzchnie na trasach kabli wykonać jako rozbieralną,
- Prace należy przeprowadzić w taki sposób, aby w żaden sposób nie naruszyć istniejącej sieci elektroenergetycznej. Tauron Dystrybucja będzie dochodził pokrycia kosztów naprawy kabli przez sprawcę uszkodzenia, jeżeli będzie ono wynikiem zaniedbań lub błędów w trakcie prac,



➤ Obowiązują zapisy z wywiadu branżowego nr TD/OGL/OMD/UB/MP/433/2023 z dnia 06.02.2023r.,

W przypadku nie zachowania zasad, odległości, głębokości zgodnych z przepisami budowy urządzeń energetycznych urządzenia należy bezwzględnie przebudować.

W ZAKRESIE SIECI OŚWIETLENIA ULIC:

- Istnieje konieczność przebudowy/zabezpieczenia sieci oświetlenia ulicznego. Podmiotem uprawnionym do określenia warunków przebudowy w tym zakresie jest Tauron Nowe Technologie Sp. z o.o.

3. Należy dokonać zwrotu następujących elementów sieci i urządzeń: nie dotyczy
4. Usunięcie kolizji należy zrealizować w sposób umożliwiający realizację planowanych zmian w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkcji, relacji i parametrów elementów sieci dystrybucyjnej umożliwiających jej właścicielowi prowadzenie działalności statutowej w sposób nie gorszy niż przed usunięciem kolizji
5. Na cały zakres prac należy opracować kompletną dokumentację techniczną i prawną składającą się z tomu budowlanego, wykonawczego i rozruchowego, którą należy przedstawić do uzgodnienia w Wydziale Eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Gliwice oraz uzyskać wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne
6. Przy opracowaniu dokumentacji technicznej należy korzystać z rozwiązań typowych i powtarzalnych oraz zachować wymagania zawarte w aktualnie obowiązujących przepisach i standardach TAURON Dystrybucja S.A
7. Projekt należy sporządzić i przekazać w wersji elektronicznej i papierowej.
8. Do projektu należy dołączyć harmonogram prac uwzględniający minimalizację czasu wyłączenia.
9. **Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych. Na czas wykonywania przebudowy należy zapewnić ciągłość zasilania istniejących obwodów, zasilanie tymczasowe lub agregaty prądotwórcze**
10. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A., a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych, a po zakończeniu realizacji całego zakresu prac zgłosić je do końcowego odbioru technicznego
11. Zapewnić całodobowy dostęp do urządzeń wykonanych w ramach usunięcia kolizji dla służb energetycznych.
12. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez firmę działającą w branży elektrycznej, przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami
13. W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły - zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych.
14. Dla linii kablowych SN należy wykonać próbe napięciową, pomiar wyładowań niezupełnych oraz tgδ.
15. Po zakończeniu usunięcia kolizji sieci należy uaktualnić mapy geodezyjne z naniesieniem tychże do Państwowych Zasobów Geodezyjnych.
16. Do odbioru prac przedłożyć powykonawczą dokumentację. Dokumentacja geodezyjna powinna być wykonana zgodnie z wymaganiami TD S.A. w wersji papierowej i elektronicznej
17. Niniejsze warunki usunięcia kolizji stanowią załącznik do Porozumienia/ Umowy, w której określono zasady finansowania wraz z podziałem obowiązków i odpowiedzialności pomiędzy stronami.
18. **Warunkiem rozpoczęcia robót jest podpisana Umowa i uzgodniony projekt ze stroną TD S.A.**
19. Ważność niniejszych warunków ustala się na okres dwóch lat od daty ich wydania.
20. Osoba do kontaktu – Kamil Skopek tel. 572887685

Z poważaniem

TAURON Dystrybucja S.A.
Pełnomocnik
Kamil Skopek
Kamil Skopek

Załączniki:

1. Projekt porozumienia / umowy

Nr warunków ZMS

TD/OGL/OME/K/WT/KS/79/2023

Kopia

1. OME Rybnik