



LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

ul. Księżycowa 5, 01-934 Warszawa, tel. (22) 22-99-931/932, fax. (22) 22-99-933

Warszawa, 20.01.2026 r.

LPR.DOL.520.1.2026

Pan
Krzysztof Łukasik
Biuro Studiów i Projektów
Lotniskowych
POLCONSULT Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 53. Vp.
00-697 Warszawa

Dotyczy: wydania pozytywnej opinii dla „Projektu przebudowy istniejącego lądowiska dla helikopterów medycznych przy Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 23 grudnia 2025 oraz po analizie przesłanej w dniu 20.01.2026 r. elektronicznej wersji dokumentacji zawierającej poprawki rew.14 w stosunku do projektu pierwotnego informujemy, że nie wnosimy uwag do przedstawionego opracowania w zakresie wytycznych, dotyczących projektowania i budowy lądowisk na potrzeby jednostek służby zdrowia.

Należy zwrócić uwagę, że realizacja obiektu w wariancie przeznaczonym dla śmigłowców o D = 20m, należy przyjąć kategorię pożarową lądowiska H2 zapewniając równocześnie wyposażenie punktu p.poż. do wymaganego poziomu określonego w przepisach. W związku z powyższym na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 listopada 2025r, tekst jednolity w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz.U. z 2025 r poz. 1646), wydaje się pozytywną opinię dla przedstawionego opracowania. Zalecamy jak najszybszą realizację przebudowy lądowiska w celu poprawy bezpieczeństwa pacjentów szpitala oraz dostępności do usług realizowanych przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego.

Ze względu na znaczną objętość, zaopiniowana dokumentacja przesłana zostanie na adres e-mail: k.lukasik@polconsult.pl

Z poważaniem
Koordynator projektów lądowisk

Sporządził: Leszek Sawicki