

Gliwice, 01 grudnia 2025 r.
OS3-OS3f-5501/533-2/25

Biuro Usług Inżynierskich „SP-GEO”
ul. Rynek 20
37-220 Kańczuga

W odpowiedzi na pismo nr SP/27/10-2025/EK z dnia 06.10.2025 r. PGE Energetyka Kolejowa Obsługa Sp. z o.o. Obszar Serwisowy Południowy uzgadnia przebudowę drogi wewnętrznej nr 15 na dz. 1165 – LK 91 km 57+838 oraz przebudowa drogi wewnętrznej nr 100 na dz. 296/2 – LK 91 km 57+848 obręb Sterkowiec gm. Brzesko, z uwagami:

1. w uzgadnianym terenie PGE Energetyka Kolejowa S.A. posiada linię napowietrzną LPN SN 15 kV;
2. wykonawca, jeśli będzie wymagał tego zakres robót lub użyty sprzęt budowlany, zobowiązany jest do złożenia zlecenia z 14 dniowym wyprzedzeniem na odpłatne wyłączenie i uziemienie w/w linii oraz odpłatny nadzór pracowniczy PGE Energetyka Kolejowa na czas wykonywanych prac w zbliżeniu, do:

PGE Energetyka Kolejowa Obsługa Sp. z o.o.
Obszar Serwisowy Południowy
ul. Kamienna 14
31-403 Kraków

3. w przypadku wystąpienia kolizji inwestor jest zobowiązany do wystąpienia, na etapie projektowania, z wnioskiem o wydanie warunków usunięcia kolizji do PGE Energetyka Kolejowa Obsługa Sp. z o.o. Obszar Serwisowy Południowy w Krakowie przy ul. Kamiennej 14. Ponadto po otrzymaniu warunków usunięcia kolizji inwestor jest zobowiązany do podpisania z PGE Energetyka Kolejowa stosownej umowy na jej usunięcie.
4. ponadto informujemy, iż na danym terenie mogą znajdować się inne urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne nieobjęte Państwa zapytaniem oraz urządzenia niebędące własnością PGE Energetyka Kolejowa S.A.

Ważność niniejszego uzgodnienia ustala się na okres 2 lat, licząc od daty niniejszego pisma.

Uzgodnienie nie dotyczy sieci trakcyjnej.

Z poważaniem: Z-ca Dyrektora Obszaru



Mirosław Bródziak

Sporządził: Tomasz Minicki – tel. 697 042 089

