



**REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW**

**I KANALIZACJI W BRZESKU Sp. z o.o.**

32-800 Brzesko, ul. Solskiego 13; tel. (14) 66-26-541, (14) 66-26-510

e-mail: [techniczny@rpwikbrzesko.com.pl](mailto:techniczny@rpwikbrzesko.com.pl); [www.rpwikbrzesko.com.pl](http://www.rpwikbrzesko.com.pl)

Brzesko, dnia 28 lipca 2025 r.

L. dz. RPWiK/T/2797/1/2025/AM

**Biuro Usług Inżynierskich**

**„SP-GEO”**

**Paulina Pawlak**

**Ul. Rynek 20**

**37-220 Kańczuga**

Dotyczy: uzgodnienie dokumentacji.

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.06.2025 r. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. informuje, że uzgadnia przedłożoną dokumentację pn.: „Scałenie gruntów w obrębie Sterkowiec, Gmina Brzesko, Powiat Brzeski”, na działkach nr 738, 831, 959, 1069” pod następującymi warunkami:

1. Istniejące na trasie budowy zasuw i nawiertki wodociągowe należy dostosować do poziomu przebudowywanej drogi i niwelowanego terenu.
2. Planowane prace nie mogą spowodować zmniejszenia przykrycia urządzeń wodociągowych poniżej 1,4 m oraz ich zwiększenia powyżej 1,8 m.
3. Przejście wodociągu pod drogą należy przewidzieć w rurze ochronnej sięgającej min. 1,0 m poza pas drogowy. Przed rozpoczęciem robót uzgodnić szczegóły techniczne wykonania rury osłonowej.
4. Prace związane z urządzeniami wodociągowymi należy wykonać na koszt Inwestora.
5. Roboty w rejonie zbliżenia i skrzyżowania z siecią wodociągową należy wykonywać pod nadzorem RPWiK w Brzesku.
6. Przebudowa urządzeń wodociągowych podlega odbiorowi przez RPWiK w Brzesku Sp. z o. o.

KIEROWNIK  
Działu Technicznego

*mgr inż. Jerzy Wolnik*

Otrzymują:

1. Adresat,

1. a/a.