

Tarnów, 08.07.2025r.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków
tel. 12 628 11 11, faks 12 430 70 29

Sekcja Zarządzania
Majątkiem Sieciowym
ul. W. Bandrowskiego 16,
33 – 100 Tarnów

~~Powiat Brzeski~~
~~ul. Głowackiego 51~~
~~32-800 Brzesko~~

Wasz znak:

Nasz znak: **PSGKR.ZMSZ.763.1171734.1.25**

Dot.: **Warunków technicznych zabezpieczenia sieci gazowej w związku z przebudową dróg na dz. 904, 913, 939, 959 w m. Sterkowiec, gm. Brzesko.**

W odpowiedzi na otrzymany od Biura Usług Inżynierskich SP-GEO wniosek w sprawie jw. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie – Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Tarnowie w porozumieniu z Gazownią w Brzesku określa warunki techniczne dla przedmiotowej inwestycji informując, że:

1. W rejonie planowanej inwestycji zlokalizowana jest nasza czynna sieć gazowa uwidocznioma na załącznikach mapowych o niżej wymienionych parametrach:

Typ elementu infrastruktury	Ciśnienie	Średnica	Materiał	Miejscowość	Oznaczenie	Uwagi
GAZOCIĄG	S/C	dn32	PE	Sterkowiec	7-8 11-12	Wybudowany w 1990r.
GAZOCIĄG	S/C	dn32	PE	Sterkowiec	9-10	Wybudowany w 2013r.
GAZOCIĄG	S/C	dn32	PE	Sterkowiec	3'-4	Wybudowany w 2002r., częściowo zabezpieczony rurą osłonową
GAZOCIĄG	S/C	dn40	PE	Sterkowiec	1-2 5-6	Wybudowany w 1998r.
PRZYŁĄCZE GAZOWE	S/C	dn25	PE	Sterkowiec	5'-6'	Wybudowane w 2008r.

2. Dla ww. sieci gazowej obowiązują strefy kontrolowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640) z uwzględnieniem §110.

3. Całość prac w rejonie naszej sieci gazowej należy wykonać zgodnie z wymogami ww. Rozporządzenia, przepisami Prawa budowlanego,

obowiązującymi Polskimi Normami oraz Standardami Technicznymi Izby Gospodarczej Gazownictwa.

4. Przed przystąpieniem do prac ziemnych w uzgodnieniu z przedstawicielem Gazowni w Brzesku należy wykonać niezbędne sondy poprzeczne celem zlokalizowania i potwierdzenia głębokości posadowienia istniejącej sieci gazowej.
5. Odległość pionowa mierzona od górnej zewnętrznej krawędzi sieci gazowej/rury osłonowej na sieci gazowej powinna wynosić nie mniej niż 1,0 m do poziomu projektowanej nawierzchni jezdni/pobocza, przy czym nie mniej niż 0,5 m do spodu konstrukcji nawierzchni/dna rowu przydrożnego.
6. W przebiegu równoległym zachować odległość min. 0,5 m od krawędzi projektowanej jezdni do istniejącej sieci gazowej.
7. Nawierzchnia terenu i jej podbudowa nad siecią gazową powinna być rozbieralna i przepuszczająca gaz.
8. W przypadku braku możliwości zachowania ww. wymogów kolidujące z planowaną inwestycją odcinki sieci gazowej należało będzie przebudować. W przypadku konieczności ich przebudowy, należy wystąpić z wnioskiem do naszego Zakładu o wydanie stosownych warunków technicznych.
9. W strefach kontrolowanych sieci gazowej zabrania się składowania materiałów oraz prowadzenia prac w sposób utrudniający dostęp do sieci gazowej w celach eksploatacyjnych.
10. Wszelkie prace wykonywane w sąsiedztwie sieci gazowej należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, ręcznie w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazowni w Brzesku, ul. Starowiejska 7a, 32-800 Brzesko, tel. 665 611 089.
11. Prace związane z nadzorem zostaną wykonane odpłatnie na pisemne zlecenie Inwestora. O terminie prowadzenia prac należy powiadomić pisemnie Gazownię w Brzesku z min. 7-dniowym wyprzedzeniem.
12. Ewentualne korekty co do formy i zakresu zabezpieczenia sieci gazowej są możliwe do dokonania przez Gazownię w Brzesku na etapie wizji w terenie podczas prowadzenia nadzoru nad wykonywanymi pracami.
13. Ewentualne zniszczenia oznakowania istniejącej sieci gazowej należy odnowić po zakończeniu robót.
14. Koszty za wszelkie ewentualne uszkodzenia przedmiotowej sieci gazowej w trakcie wykonywanych prac ponosi Wykonawca i/lub Inwestor.
15. Ważność niniejszych warunków technicznych określa się na 2 lata od daty ich wydania.

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33 - 100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce: „O nas”.

Starszy Specjalista
ds. Zarządzania Majątkiem Sieniowym
Paweł Roszkowicz

Załączniki:

1. Komplet map– 1 egz.

Otrzymują:

1x Adresat

1x Biuro Usług Inżynierskich SP-GEO Paulina Pawlak, ul. Rynek 20, 37-220 Kańczuga + zał. 1

1x Gazownia w Brzesku

1x Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym aa.

Sprawę prowadzi: Dominik Kantor, Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym ZMSZ,
tel. 48 14 632 31 43, e-mail: dominik.kantor@psgaz.pl.