



Szydłowiec, dnia 08.05.2026r.

DECYZJA Nr 8/2026/GO

Na podstawie art. 80 ust 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2026 r., poz. 69 z późn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025r., 1691 z późn. zm.) - po rozpatrzeniu wniosku Gminy Szydłowiec z siedzibą: Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec, w sprawie zatwierdzenia: Projektu robót geologicznych na wykonanie otworu awaryjnego S-2 za wodą w utworach jury dolnej na terenie ujęcia gminnego na działce o numerze ewidencyjnym **30/2** w miejscowości **Hucisko**, gm. Szydłowiec, pow. szydłowiecki, woj. mazowieckie,

z a t w i e r d z a m

projekt robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód – studni głębinowej na działce o numerze ewidencyjnym **30/2** w miejscowości **Hucisko**, gm. Szydłowiec, pow. szydłowiecki, woj. mazowieckie, złożony do zatwierdzenia przez Gminę Szydłowiec z siedzibą: Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec, opracowany przez: Zakład Wierceń Studziennych Jerzy Wilman, ul. Chodkiewicza 96, 25-139 Kielce, obejmujący wykonanie następujących robót: Niniejszy projekt obejmuje wykonanie:

- I) odwiertu studziennego do głębokości ok. 65,0 m p.p.t., narzędziem wiertniczym systemem mechanicznym, uderowym z użyciem płuczki świdrem pod rury w interwale 0,0 – 20,0 m p.p.t. o średnicy $\varnothing = 406$ mm (16"), a w interwale 20,0 – 65,0 m p.p.t. o średnicy $\varnothing = 357$ mm (14"). Odwiert studzienny finalnie zabudowany zostanie filtrem studziennym perforowanym o średnicy $\varnothing = 225$ mm, ponadto w interwale 0,0 – 20,0 m zostaną zamontowane rury stalowe o średnicy $\varnothing = 406$ mm (16"), w interwale 14,0 – 20,0 m zostanie wykonany korek cementowy, kolejno w interwale 16,0 – 25,0 m wykonane będzie uszczelnienie ilowe, natomiast w interwale 26,0 – 65,0 m wykonana zostanie obsypka żwirowa. Filtr studzienny finalnie będzie miał następujące wymiary:

1. część nadfiltrowa o dł. 52,0 m,
2. część robocza filtra o dł. 8,0 m,

3. część podfiltrowa o dł. 5,0 m.
- II) rodzaj wiercenia, a także ostateczną konstrukcję filtra ustali nadzór geologiczny, dostosowując je do rzeczywistych warunków górotworu, dopuszcza się korygowanie głębokości otworu do 10%.
- III) pompowania próbnego, składającego się z etapów:
1. pompowania oczyszczającego – czas trwania do 24 godzin, bądź do czasu uzyskania czystej wody,
 2. pomiaru wydajności otworu przeprowadzonego przy zastosowaniu wodomierza oraz pomiaru zwierciadła wody wykonanego świstawką geologiczną,
 3. dezynfekcji studni, poprzez chlorowanie otworu i „stójki” przez 24 godz. oraz sprawdzeniem drożności otworu,
 4. pompowania pomiarowego – powinno ono trwać około 72 godziny ($Q_1 = 1/3 Q_{\max}$ – w czasie ok. 12h, $Q_2 = 2/3 Q_{\max}$, - w czasie ok. 48h), należy je przeprowadzić trzystopniowo z wydajnościami odpowiadającymi 1/3 i 2/3 maksymalnej wydajności uzyskanej podczas pompowania próbnego,
 5. dopuszcza się wykonanie 2-stopniowego pompowania pomiarowego w warunkach nieustalonych, powinno ono trwać około 48-72 godzin od czasu ustabilizowania się zwierciadła,
 6. stabilizacja zwierciadła wody w studni, tzw. „stójka”, po zakończeniu pompowania - ok. 48 godz.,
- IV) pobranie prób wody do badań fizyko-chemicznych i bakteriologicznych, nastąpi pod koniec pompowania pomiarowego.
- V) urobek powstały podczas wiercenia otworu będzie zagospodarowany w rejonie inwestycji (podniesienie części terenu wokół odwiertu), zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. – o odpadach (Dz. U. z 2023 r. Nr 1587, z późn. zm.).
- wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000 w układzie „2000” z naniesieniem przedmiotowego otworu;
 - opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej.

Zatwierdzenie projektu oraz przeprowadzenie robót i badań w nim określonym nie jest równoznaczne z udzieleniem pozwolenia wodno-prawnego.

Uwagi i zalecenia :

1. Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2026r., poz. 69 z późn. zm.), wnioskodawca zgłasza zamiar rozpoczęcia robót geologicznych: Staroście Szydłowieckiemu, Dyrektorowi Urzędu Górniczego w Warszawie oraz Burmistrzowi Szydłowca.
2. Zgodnie z art. 80 ust. 6 wyżej cytowanej ustawy, projekt zatwierdza się na okres **na okres 5 lat**.
Termin rozpoczęcia robót - po otrzymaniu i uprawomocnieniu się decyzji oraz po zgłoszeniu zamiaru przystąpienia do wykonywania robót geologicznych – nie później niż na dwa tygodnie przed zamierzonym terminem.
3. Projekt prac geologicznych stanowi załącznik do niniejszej decyzji i jest podstawą do wykonywania robót w terenie.

Uzasadnienie

W dniu 08.04.2026r. Gmina Szydłowiec z siedzibą Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec, wystąpiła z wnioskiem w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych na wykonanie otworu awaryjnego S-2 za woda w utworach jury dolnej na terenie ujęcia gminnego na działce o numerze ewidencyjnym **30/2** w miejscowości **Hucisko**, gm. Szydłowiec, pow. szydłowiecki, woj. mazowieckie”.

Starosta Szydłowiecki, jako organ administracji geologicznej, po zapoznaniu się z przedłożonym projektem, wszczął postępowanie administracyjne. Zgodnie z art. 80 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2026r., poz. 69 ze zm.), wydanie decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych na w/w działalność wymaga zasięgnięcia opinii Burmistrza, o co wystąpiono pismem w dniu 09.04.2026r.

Burmistrz Szydłowca postanowieniem z dnia 14.04.2026r. znak: OS.6124.2.2026.JW (data wpływu 15.04.2026r.) pozytywnie zaopiniował działalność objętą przedmiotowym projektem robót geologicznych.

Starosta po zapoznaniu się z opinią Burmistrza Szydłowca uwzględniając stanowisko organu miejskiego oraz przychylając się do wniosku Inwestora postanowił zatwierdzić omawiany projekt robót geologicznych.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu, ul. Żeromskiego 53 za pośrednictwem Starosty Szydłowieckiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. W konsekwencji doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 7 pkt.3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 2111 z późn. zm.) jednostki samorządu terytorialnego zwolnione są z opłaty skarbowej.


Zup. Starosty
Sylvia Kucera-Biesaga
Geolog Powiatowy

Otrzymują :

1. Gmina Szydłowiec
Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec
2. a/a

Do wiadomości:

1. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Środowiska – Wydział Geologii
03-718 Warszawa, ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5
2. Dyrektor OUG w Warszawie, 00-679 Warszawa, ul. Wilcza 46
3. Burmistrz Szydłowca Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec.