





WIDOK DRZWI



WIDOK APARATÓW

UWAGI I ZALECENIA:

1. Wył.p.poż., – Tablica, szafka wngkowa, II klasa izolacji, stopień ochrony przed czynnikami zewntrznymi IP44, np. typ OS40x40, wym. [mm] 396x420x245 prod. Emiter
2. Tablica Wył.p.poż. z przeszklonymi drzwiczkami

A n d r z e j L e n k i e w i c z B u d o w n i c t w o O g ó l n e		
Obiekt:	KOMPLEKS BOISK SPORTOWYCH–MOJE BOISKO ORLIK2012, KOSINA, GM. ŁAŃCUT	Data oprac. 08.2012r.
Temat:	BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNO–SZATNIOWEGO I OŚWIETLENIA KOMPLEKSU na działce nr ewid. 2438/32 w miejscowości Kosina	Nr rys. IE–S3/2
Tytuł rysunku:	SCHEMAT I ELEWACJA TABLICY WYL.P.POŻ.	Skala: —
Projektował:	mgr inż. Władysław Branas upr. proj. nr PDK/0161/P00E/05	
Sprawdził:	inż. Ryszard Bała, upr. proj. UAN–I–7342/294/94	