

LEGENDA SYMBOLI TABLIC ELEKTRYCZNYCH:

- Wyl.p.poż:  – Tablica złączowa, tablica Wyl.p.poż., np. prod. Emiter z wyposażeniem
- RE1  – Rozdzielnia elektryczna, oddziałowa ogólna, np. typ Pragma, prod. Schneider Electric z wyposażeniem
- RE2  – Rozdzielnia elektryczna, oddziałowa ogólna, np. typ Pragma, prod. Emiter z wyposażeniem
- — Trasa przebiegu wewnętrznej linii zasilającej

LEGENDA SYMBOLI OPRAW OŚWIETLENIOWYCH:

-  – Oprawa oświetleniowa, świetlówki 2x36W, stopień ochrony przed czynnikami zewnętrznymi IP44, IP65
-  – Oprawa oświetleniowa, świetlówki 2x36W, stopień ochrony przed czynnikami zewnętrznymi IP44 z modułem awaryjnym 1h z autotestem
-  – Oprawa oświetleniowa, świetlówka 1x36W, stopień ochrony przed czynnikami zewnętrznymi IP44
-  – Oprawa oświetleniowa, świetlówka 2x9W, stopień ochrony przed czynnikami zewnętrznymi IP44
-  – Oprawa oświetleniowa, metalohalogenowa 250W, stopień ochrony przed czynnikami zewnętrznymi IP65

LEGENDA SYMBOLI INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ:

- ⊙ – Łącznik przycisk, montaż p/t, 10A/230V, stopień ochrony przed czynnikami zewnętrznymi IP20, np. typ Fiorena, prod. Hager Polo
- ⌚ – Łącznik jednobiegunowy, montaż p/t, 10A/230V, stopień ochrony przed czynnikami zewnętrznymi IP20, np. typ Fiorena, prod. Hager Polo
- ⌚ – Łącznik świecznikowy, montaż p/t, 10A/230V, stopień ochrony przed czynnikami zewnętrznymi IP20, np. typ Fiorena, prod. Hager Polo
- ⌚ – Łącznik jednobiegunowy, montaż p/t, 10A/230V, stopień ochrony przed czynnikami zewnętrznymi IP44, np. typ Fiorena, prod. Hager Polo
- ⌚ – Łącznik schodowy, montaż p/t, 10A/230V, stopień ochrony przed czynnikami zewnętrznymi IP44, np. typ Fiorena, prod. Hager Polo
- ⌚ – Gniazdo wtykowe montaż p/t, 16A/230V, stopień ochrony przed czynnikami zewnętrznymi IP20, np. typ Fiorena, prod. Hager Polo
- ⌚ – Gniazdo wtykowe, montaż p/t, n/t, 16A/230V, stopień ochrony przed czynnikami zewnętrznymi IP44, np. typ Fiorena, Hermetica prod. Hager Polo
- ⊖ – Wentylator kanałowy ze zwłoką czasową ~230V
- ⌚ – Czujnik ruchu z nastawą czasową i zmerchową montaż p/t, n/t 16A/230V, stopień ochrony przed czynnikami zewnętrznymi IP44
- — Trasa przebiegu instalacji elektrycznych

A n d r z e j		L e n k i e w i c z	B u d o w n i c t w o	O g ó l n e
Obiekt:	KOMPLEKS BOISK SPORTOWYCH–MOJE BOISKO ORLIK2012, WYSOKA, GM. ŁAŃCUT			Data oprac. 08.2012r.
Temat:	BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNO–SZATNIOWEGO I OŚWIETLENIA KOMPLEKSU na dz. nr ewid. 392/10 i 392/9 w miejscowości Wysoka			Nr rys. IE–L1/1
Tytuł rysunku:	LEGENDA SYMBOLI I OZNACZEŃ			Skala: —
Projektował:	mgr inż. Władysław Branias upr. proj. nr PDK/0161/P00E/05			
Sprawdził:	inż. Ryszard Bała, upr. proj. UAN–I–7342/294/94			