

LEGENDA SYMBOLI INSTALACJI ODGROMOWEJ:

-  - Zwód poziomy mocowany na uchwytych do pokrycia dachu, drut FeZn Ø 8mm
-  - Połączenie skręcane zwodów poziomych na dachu, złącze krzyżowe
-  - Złącze probiercze, złącze L-P montowane p/t, np. typ nr 30040 skrzynka probiercza na elewację 150x150x50mm z wzmocnioną pokrywą prod. A.H.
-  - Uziom otokowy, bednarka FeZn25x4mm
-  - Połączenie spawane uziomu otokowego z przewodem odprowadzającym zwodu pionowego, połączenie zabezpieczyć przeciw korozji
-  - Maszt odgromowy o wysokości h=0,9m np. prod. A.H.

LEGENDA SYMBOLI INSTALACJI TELEFONICZNEJ:

- π  – Tablica przyłącza telefonicznego, skrzynka z łączówkami z zamkiem, np. typ Kronection Box I dla 30 PAR prod. Krone
 J – Gniazdo wtykowe, montaż p/t, 2xRJ45, np. typ Fiorena, prod. Hager Polo
 — – Trasa przebiegu instalacji telefonicznej

LEGENDA OZNACZEŃ OPRAW OŚWIETLENIOWYCH:

- A1 – Oprawa nastropowa, obudowa z blachy stalowej, lakierowana w kolorze białym z kloszem rozpraszającym opalowym, świetlówki 2xT8 36W, barwa światła 840, stateczniki elektroniczne, stopień ochrony przed czynnikami zewnętrznymi IP40, np. typu TR236.DO EVG 2xT8 36W, prod. Es–system
- A1Aw – Oprawa nastropowa, obudowa z blachy stalowej, lakierowana w kolorze białym z kloszem rozpraszającym opalowym, świetlówki 2xT8 36W, barwa światła 840, stateczniki elektroniczne, stopień ochrony przed czynnikami zewnętrznymi IP40, z modulem awaryjnym 2h np. typu TR236.DO AW 2xT8 36W, prod. Es–system
- A2 – Oprawa nastropowa, obudowa z poliestru wzmocnionego włóknom szklanym z kloszem rozpraszającym opalowym, świetlówki 2xT8 36W, barwa światła 840, stateczniki elektroniczne, stopień ochrony przed czynnikami zewnętrznymi IP54, np. typu C01 236 EVG 2xT8 36W, prod. Es–system
- B1 – Oprawa nastropowa, obudowa i klosz wykonane z tworzywa sztucznego, klosz opalowy, świetlówka 1xTC–F 36W, barwa biała 840, stateczniki elektroniczne, stopień ochrony przed czynnikami zewnętrznymi IP44, np. typ BASE TC–F 36W EVG, prod. Es–system
- B2 – Oprawa nastropowa, obudowa i klosz wykonane z tworzywa sztucznego, klosz opalowy, świetlówka 2xTC–S 9W, barwa biała 840, stateczniki elektroniczne, stopień ochrony przed czynnikami zewnętrznymi IP44, np. typ BASE TC–S 9W EVG, prod. Es–system
- P1 – Oprawa oświetlenia zewnętrznego, naświetlacz, obudowa z ciśnieniowego odlewu aluminiowego lakierowana z reflektorem asymetrycznym osłonięty szybą, żarówka 1xHPI 250W o stopniu ochrony przed czynnikami zewnętrznymi IP65 w I klasie izolacji np. typu MVP506 HPI–250W K230V A prod. Philips

A n d r z e j		L e n k i e w i c z		B u d o w n i c t w o		O g ó l n e	
Objekt:	KOMPLEKS BOISK SPORTOWYCH-MOJE BOISKO ORLIK2012, WYSOKA, GM. ŁAŃCUT						Data oprac. 08.2012r
Temat:	BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO I OŚWIETLENIA KOMPLEKSU na dz. nr ewid. 392/10 i 392/9 w miejscowości Wysoka						Nr rys. IE-L1/2
Tytuł rysunku:	LEGENDA SYMBOLI I OZNACZEŃ						Skala: —
Projektował:	mgr inż. Władysław Branias upr. proj. nr PDK/0161/POOE/05						
Sprawdził:	inż. Ryszard Bała, upr. proj. UAN-I-7342/294/94						