

ZARZĄDZENIE Nr 84/25
DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

z dnia 17 listopada 2025 r.

**w sprawie wymagań technicznych i ochronnych dla budynków zakwaterowania
osadzonych w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej**

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1869, z późn. zm.¹⁾) oraz art. 249a pkt 9 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2025 r. poz. 911 i 1423), zarządza się co następuje:

Rozdział 1
Zasady ogólne

§ 1. 1. Zarządzenie określa wymagania techniczne i ochronne dla budynków zakwaterowania osadzonych w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej, dalej zwanych „budynkami zakwaterowania”.

2. Budynek zakwaterowania może składać się z dowolnej liczby oddziałów mieszkalnych wraz z pomieszczeniami wspólnego użytkowania. Jeżeli na jednej kondygnacji zlokalizowano więcej niż jeden oddział mieszkalny, należy je oddzielić od siebie przegrodą (ścianą lub kratą) oraz przewidzieć niezależne wyjścia na zewnątrz budynku zakwaterowania lub na klatkę schodową.

3. W projektowanych budynkach zakwaterowania przeznaczonych dla tymczasowo aresztowanych oraz osadzonych odbywających karę w zakładach typu zamkniętego nie należy planować cel mieszkalnych większych niż 4-osobowe, a w zakładach typu półotwartego większych niż 6-osobowe, przy czym powierzchnia celi (bez kącika sanitarnego) o pojemności od 3 do 4 osadzonych może być maksymalnie większa o 10% w stosunku do normy wynikającej z art. 110 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy, a dla pojemności od 5 do 6 osadzonych może być większa o 12-15% w stosunku do normy wynikającej z art. 110 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy. Pojemność oddziału mieszkalnego nie może przekroczyć 100 miejsc zakwaterowania osadzonych. Powierzchnię celi mieszkalnej wieloosobowej należy planować się w sposób uwzględniający możliwość zmiany przepisów prawa karnego wykonawczego w zakresie normy powierzchni 4 m² przypadającej na jednego osadzonego.

4. W budynkach zakwaterowania powyżej jednej kondygnacji należy przewidzieć dźwig towarowo-osobowy.

Rozdział 2
Wymagania techniczne

§ 2. 1. W oddziale mieszkalnym tworzy się następujące pomieszczenia:

- 1) cele mieszkalne;
- 2) pomieszczenia dla wychowawcy i psychologa;
- 3) pomieszczenie rozdziału posiłków;
- 4) dyżurkę oddziałowego;
- 5) sanitariat dla funkcjonariuszy;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z. 2024 r. poz. 1871 oraz z 2025 r. poz. 179, 240, 718 i 820.

- 6) świetlicę oddziałową;
- 7) łaźnię;
- 8) pomieszczenie do przeprowadzania kontroli osobistej;
- 9) pomieszczenie gospodarcze;
- 10) pomieszczenie socjalne.

2. Dopuszcza się tworzenie wspólnej łaźni dla kilku oddziałów mieszkalnych, na jednej kondygnacji budynku zakwaterowania.

3. Pomieszczenie do przeprowadzania kontroli osobistej i gospodarcze nie musi spełniać wymogów pomieszczenia przeznaczonego na stały pobyt ludzi.

4. Pomieszczenie gospodarcze i socjalne może być utworzone jako wspólne dla wszystkich oddziałów mieszkalnych na jednej kondygnacji albo w budynku zakwaterowania.

5. W zakładach karnych typu półotwartego i otwartego tworzy się palarnię oraz sanitariaty i umywalnie zbiorowe.

6. W zakładach karnych typu zamkniętego tworzy się pomieszczenie do prowadzenia rozmów z osadzonymi, u których rozpoznano zwiększone ryzyko zachowań agresywnych. Dopuszcza się usytuowanie jednego pomieszczenia na kondygnacji lub w budynku zakwaterowania, wspólnego dla kilku oddziałów mieszkalnych.

7. W oddziale mieszkalnym można utworzyć następujące pomieszczenia:

- 1) cele zabezpieczające;
- 2) cele wyznaczone do wykonywania kary dyscyplinarnej umieszczenia w celi izolacyjnej;
- 3) cele dla osób z niepełnosprawnością ruchową;
- 4) pomieszczenie przygotowywania dodatkowych posiłków we własnym zakresie przez osadzonych;
- 5) pomieszczenie inspektorów działów ochrony w oddziałach penitencjarnych;
- 6) ambulatorium z izbą chorych;
- 7) sale zajęć terapeutycznych;
- 8) pokoje dla terapeutów;
- 9) pokój kierownika działu terapeutycznego;
- 10) bibliotekę;
- 11) pomieszczenie radiowęzła;
- 12) inne pomieszczenia biurowe dla funkcjonariuszy i pracowników służące do wykonywania zadań na rzecz osadzonych.

8. W zakładach karnych typu półotwartego i otwartego można utworzyć pomieszczenie do prania i suszenia bielizny przez osadzonych.

9. W zakładach karnych typu zamkniętego można utworzyć cele dla osób osadzonych stwarzających poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu zakwalifikowanych jako wymagające osadzenia w wyznaczonym oddziale lub celi aresztu śledczego lub zakładu karnego typu zamkniętego, w warunkach zapewniających wzmożoną ochronę społeczeństwa i bezpieczeństwo aresztu lub zakładu.

10. Pomieszczenia dla wychowawcy, psychologa, terapeuty i pomieszczenie do prowadzenia rozmów z osadzonymi, u których rozpoznano zwiększone ryzyko zachowań agresywnych oraz pomieszczenie inspektorów działów ochrony w oddziałach penitencjarnych, oraz inne pomieszczenia biurowe - o ile znajdują się w ramach oddziału mieszkalnego, tworzy się w bezpośrednim sąsiedztwie lub w pobliżu dyżurki oddziałowego.

11. Cele mieszkalne należy wyposażać w kąpielnię sanitarną, w skład której wchodzi miska ustępowa oraz umywalka z doprowadzeniem wody ciepłej i zimnej albo zmieszanej.

§ 3. 1. Ściany w budynkach zakwaterowania projektuje się z uwzględnieniem następujących zasad:

- 1) grubość zewnętrzną ścian określa się na minimum 38 cm, a grubość ścian wewnętrznych wydzielających oddział mieszkalny określa się na minimum 25 cm, przy założeniu ich

budowy z cegły ceramicznej pełnej palonej klasy 15;

- 2) grubość ścian działowych wewnętrznych określa się na minimum 12 cm, przy założeniu ich budowy z cegły ceramicznej pełnej palonej klasy 15.

2. Do budowy ścian mogą być użyte inne materiały, pod warunkiem zapewnienia ich wytrzymałości na ściskanie co najmniej równej wytrzymałości materiałów wskazanych w ust. 1.

§ 4. Stropy w budynkach zakwaterowania:

- 1) projektuje się jako prefabrykowane lub monolityczne żelbetowe;
- 2) wykonuje się z materiałów niepalnych i zapewnia ich wymaganą izolację akustyczną.

§ 5. 1. Posadzki w budynkach zakwaterowania projektuje się z uwzględnieniem następujących zasad:

- 1) podczas projektowania posadzek stosuje się materiały niepalne lub trudno palne, dopuszczone dla budownictwa mieszkaniowego;
- 2) zaleca się stosować płytki ceramiczne typu gres lub posadzki przemysłowe;
- 3) posadzki powinny być wytrzymałe mechanicznie, nienasiąkliwe, estetyczne i łatwo zmywalne oraz powinny posiadać odpowiednią antypoślizgowość;
- 4) w pomieszczeniach sanitarnych należy stosować dodatkowo wodoszczelne izolacje mineralne lub żywiczne.

§ 6. 1. W budynkach zakwaterowania należy stosować stolarkę okienną z profili PCV, szkloną minimum potrójnymi szybami zespolonymi.

2. Stosunek powierzchni okien w świetle ościeżnicy do powierzchni podłóg należy przyjmować według przepisów ogólnych obowiązujących w budownictwie mieszkaniowym.

§ 7. 1. W celach mieszkalnych w:

- 1) aresztach śledczych i zakładach karnych typu zamkniętego należy stosować certyfikowane drzwi więzienne o minimalnej klasie odporności na włamanie RC4 zaopatrzone w zamek więzienny, dwie zasuwki i szerokokątny wizjer; drzwi więzienne powinny być odporne na wielokrotne zamykanie i otwieranie oraz działanie sił operacyjnych;
- 2) w zakładach karnych typu półotwartego i otwartego można stosować drzwi wzmocnione, z tym, że w celach izolacyjnych i celach zabezpieczających - stosować drzwi, jak w celach mieszkalnych w aresztach śledczych i zakładach karnych typu zamkniętego.

2. Drzwi do cel mieszkalnych projektuje się tak, aby otwierały się na zewnątrz.

3. W projektowanych budynkach zakwaterowania drzwi do cel mieszkalnych powinny mieć szerokość nie mniej niż 0,8 m w świetle ościeżnicy. W celach dla osadzonych niepełnosprawnych, w izbach chorych oraz innych pomieszczeniach do których przewidziany jest dostęp osób poruszających się na wózkach inwalidzkich szerokość drzwi powinna wynosić nie mniej niż 0,9 m w świetle ościeżnicy, a próg nie więcej niż 2 cm wysokości.

4. W drzwiach pomieszczeń wychowawców, psychologów i terapeutów oraz inspektorów działów ochrony w oddziałach penitencjarnych, pomieszczeń do prowadzenia rozmów z osadzonymi, u których rozpoznano zwiększone ryzyko zachowań agresywnych oraz innych pomieszczeniach biurowych w ramach oddziału mieszkalnego – stosuje się zamek drzwiowy z wkładką jednostronną z możliwością zamykania jedynie od zewnątrz. Zabrania się montowania elementów umożliwiających zamknięcie pomieszczenia od wewnątrz. Dodatkowo drzwi należy wyposażyć w przeszklenie szybą bezpieczną klasy P2 lub innym przezroczystym materiałem (pleksiglas grubości minimum 6 mm), niezniekształcającym widoku o wymiarach minimum 200x500 mm. Przeszklenie powinno umożliwić wgląd do pomieszczenia bez otwierania drzwi.

5. W celi mieszkalnej dopuszcza się możliwość montażu dodatkowego wizjera, w tym elektronicznego, którego umiejscowienie uzależnia się od potrzeb rozszerzenia wglądu do celi mieszkalnej.

§ 8. Rury spustowe dla wód opadowych oraz przewody instalacji odgromowej prowadzone na ścianach budynku zabezpiecza się przed możliwością wspinania się po nich.

§ 9. Łaźnie w budynkach zakwaterowania projektuje się z uwzględnieniem następujących zasad:

- 1) dla zakładów karnych typu półotwartego i otwartego łaźnię należy projektować co najmniej jedną w każdym budynku zakwaterowania, a dla zakładów typu zamkniętego oddzielną dla oddziałów mieszkalnych zlokalizowanych na tej samej kondygnacji; jeżeli w celi dla osób niepełnosprawnych nie ma natrysku, jedno stanowisko w łaźni należy przystosować dla potrzeb osoby niepełnosprawnej;
- 2) ściany w łaźni minimum do wysokości 2 m powinny być łatwo zmywalne i nienasiąkliwe;
- 3) przy projektowaniu natrysków należy przyjmować, że:
 - a) ilość natrysków lub kabin natryskowych w łaźni ustala się w zależności od wielkości grup osadzonych doprowadzanych do kąpeli, przyjmując możliwość jednorazowej kąpeli dla pojemności standardowej celi,
 - b) przebieralnia i pomieszczenie z natryskami powinny być wyposażone w podłogowe kratki ściekowe,
 - c) stanowiska natryskowe powinny być oddzielone nieprzezroczystymi przegrodami umożliwiając niekrępującą kąpiel osadzonych, a sitka powinny być zainstalowane w taki sposób, aby strumień wody spływał po ramionach;
- 4) stosuje się automatyczną regulację temperatury wody; w przypadku mieszacza centralnego, regulacji temperatury wody może dokonywać wyłącznie funkcjonariusz albo pracownik Służby Więziennej; mieszacz centralny powinien być umieszczony na zewnątrz pomieszczenia z natryskami i wyposażony w termometr umożliwiający pomiar temperatury wody wypływającej z natrysków.

§ 10. 1. Kąćki sanitarne w budynkach zakwaterowania projektuje się z uwzględnieniem następujących zasad:

- 1) obudowany kąćki sanitarny nie powinien przylegać do ściany zewnętrznej budynku;
- 2) w drzwiach do kąćków sanitarnych nie stosuje się zamków i blokad;
- 3) punkt świetlny w kąćku sanitarnym powinien mieć możliwość wyłączania z celi mieszkalnej;
- 4) ściany w kąćku sanitarnym minimum do wysokości 2 m powinny być łatwo zmywalne i nienasiąkliwe;
- 5) kąćki sanitarne obudowuje się trwałą nieprzezroczystą przegrodą na pełną wysokość kondygnacji, tj. od podłogi do sufitu, z zapewnieniem niezbędnej wentylacji zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie wentylowania pomieszczeń mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania;
- 6) w celach mieszkalnych jednoosobowych pełna obudowa kąćka sanitarnego nie jest konieczna, jeżeli organizacja kąćka sanitarnego zapewnia korzystającemu możliwość zasłonięcia intymnych części ciała przed osobami spoglądającymi przez wizjer w drzwiach do celi mieszkalnej, w szczególności z wykorzystaniem przesłony trwałej albo ruchomej;
- 7) obudowa kąćka sanitarnego:
 - a) nie może zasłaniać widoczności z wizjera na przeciwległą ścianę zewnętrzną (okienną) celi mieszkalnej,
 - b) musi być umieszczona tak, aby na pozostałej długości ściany mieściło się łóżko.

2. Dopuszcza się stosowanie w kąćkach sanitarnych cel mieszkalnych natrysków, pod warunkiem zastosowania zdalnego, centralnego sterowania wysokością temperatury oraz czasem dostarczania wody do natrysku.

§ 11. Instalacje centralnego ogrzewania w budynkach zakwaterowania projektuje się w oparciu o aktualne przepisy stosowane w budownictwie powszechnym, przy uwzględnieniu następujących dodatkowych wymagań:

- 1) piony instalacyjne należy prowadzić w szachtach od strony korytarza;

- 2) w celach mieszkalnych dopuszcza się stosowanie zaworów termostatycznych przy grzejnikach;
- 3) w przypadku rezygnacji z zaworów przy grzejnikach należy zapewnić możliwość regulacji temperatury na pionach instalacyjnych;
- 4) zawory odcinające na przewodach powinny być niedostępne dla osadzonych;
- 5) grzejniki należy mocować do ściany dodatkowymi obejmami uniemożliwiającymi ich demontaż bez użycia narzędzi;
- 6) dopuszcza się stosowanie instalacji centralnego ogrzewania niskotemperaturowego.

§ 12. Piony instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej projektuje się obudowane, w szachtach od strony korytarza, w których również powinny znajdować się zawory odcinające dopływ wody do poszczególnych cel, oraz dolnopręci w przypadku ich zastosowania. Ponadto:

- 1) budynek zakwaterowania należy wyposażać w instalację zimnej wody użytkowej, ciepłej wody użytkowej i instalację kanalizacji sanitarnej;
- 2) należy stosować baterie umywalkowe wodooszczędne czasowe lub czasowe zawory czerpalne;
- 3) każdy budynek zakwaterowania powinien posiadać wodomierze oraz zawory odcinające (c. w. u. i z. w.) od zewnętrznej sieci wodociągowej;
- 4) należy przewidzieć otwory rewizyjne (czyszczaki) na pionach kanalizacyjnych;
- 5) budynki zakwaterowania powinny być wyposażone w hydranty przeciwpożarowe rozlokowane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi.

§ 13. W zakładach karnych typu półotwartego i otwartego dopuszcza się zbiorowe węzły sanitarne i umywalnie.

§ 14. 1. Wszystkie pomieszczenia w budynkach zakwaterowania osadzonych powinny posiadać wentylację.

2. W pomieszczeniach łazieni oraz pralni oddziałowych należy przewidzieć wentylację mechaniczną projektując zintegrowany nawiew i wyciąg powietrza.

§ 15. 1. Zasilanie w energię elektryczną w budynkach zakwaterowania projektuje się przy uwzględnieniu następujących zasad:

- 1) budynki zakwaterowania powinny być zasilane w energię elektryczną siecią kablową; złącze kablowe umieszcza się na zewnątrz budynku oraz wyposaża w rozłączniki bezpiecznikowe;
- 2) główną tablicę rozdzielczą dla budynku zakwaterowania należy zlokalizować w miejscu niedostępnym dla osadzonych; przy tablicy, w miejscu oznakowanym oraz zabezpieczonym, należy umieścić wyłącznik główny; jeżeli wyłącznik główny spełnia funkcję wyłącznika przeciwpożarowego, powinien być umieszczony w pobliżu głównego wejścia do obiektu lub złącza i odpowiednio oznakowany;
- 3) tablice rozdzielcze oddziałowe należy umieszczać w dyżurkach oddziałowych, lub w miejscach niedostępnych dla osadzonych z łatwym dostępem dla funkcjonariuszy zarówno w porze nocnej jak i dziennej; w tablicach tych należy wydzielić obwody, które nie wymagają zasilania rezerwowego (w szczególności gniazda wtyczkowe w celach) i wyposażać je w łączniki umożliwiające odłączenie;
- 4) wewnętrzne linie zasilające (WLZ) należy prowadzić klatką schodową oraz przez szachty instalacyjne lub pomieszczenia nie przeznaczone dla osadzonych; szachty instalacyjne winny być zaopatrzone w zamykane na zamek drzwiczki;
- 5) wszystkie tablice rozdzielcze winny być zaopatrzone w drzwiczki z zamkiem.

2. W budynkach zakwaterowania instalację oświetleniową i gniazda wtyczkowe projektuje się przy uwzględnieniu następujących zasad:

- 1) w celach mieszkalnych należy przewidzieć oświetlenie dające światło rozproszone;
- 2) ilość punktów świetlnych i ich moc ustala się przyjmując natężenie oświetlenia w celi tak jak w pokojach mieszkalnych w budownictwie powszechnym – nie mniej niż 100 luksów, a w miejscach przeznaczonych do czytania i pisanie – nie mniej 200 luksów;

- 3) w zakładach karnych typu zamkniętego dodatkowy wyłącznik oświetlenia należy umieszczać na zewnątrz celi mieszkalnej od strony korytarza;
- 4) dodatkowo w celach mieszkalnych należy przewidzieć oprawę do tzw. prześwietlenia cel w porze nocnej, zamocowaną w sposób uniemożliwiający dostęp do niej osadzonych, dopuszcza się możliwość stosowania opraw dwufunkcyjnych (prześwietlanie cel w porze nocnej oprawą oświetlenia podstawowego);
- 5) na korytarzach oddziałów mieszkalnych należy przewidzieć gniazda wtyczkowe dla potrzeb gospodarczych i utrzymania czystości;
- 6) dla pozostałych pomieszczeń występujących w budynkach zakwaterowania należy projektować rodzaj oświetlenia (typ opraw i jasność) według zasad przyjętych w budownictwie powszechnym dla podobnych pomieszczeń;
- 7) sterowanie oświetleniem korytarzy i klatek schodowych należy usytuować w dyżurce oddziałowego, przewidując tzw. nocne oświetlenie;
- 8) obwody instalacji oświetleniowej i gniazd wtyczkowych należy prowadzić od strony korytarza, pod tynkiem, w kanałach lub zewnętrznych listwach; instalację wewnątrz cel mieszkalnych umieszcza się pod tynkiem (w przypadku ścian i stropów żelbetowych - w rurkach PCV);
- 9) na drogach ewakuacyjnych należy instalować oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne) zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 10) w celach mieszkalnych należy zainstalować dwa albo trzy gniazda podwójne ze stykiem ochronnym, zlokalizowane w pobliżu przewidywanych miejsc usytuowania (wykorzystywania) odbiorników energii elektrycznej; każda celda mieszkalna powinna posiadać swoją tablicę energetyczną umieszczoną na zewnątrz, z której będą zasilane wszystkie obwody oświetleniowe i gniazdowe; zasilanie tablicy następuje z rozdzielni oddziałowej;
- 11) zapotrzebowanie mocy dla celi mieszkalnej należy określać z wykorzystaniem obowiązującej normy, przy założeniu mocy dla gniazd wtyczkowych na poziomie:
 - a) 2,5 kW dla cel 1 - 4 osobowych,
 - b) 3,0 kW dla cel 5 - 6 osobowych;
- 12) w pomieszczeniach pracy funkcjonariuszy lub pracowników cywilnych Służby Więziennej należy przewidzieć wydzielone obwody zasilania dla urządzeń komputerowych.

3. Instalację trójfazową projektuje się tak, aby obejmowała doprowadzenie energii elektrycznej do odbiorników trójfazowych wynikających z potrzeb technologicznych. Ponadto gniazda trójfazowe można przewidzieć przy każdej tablicy oddziałowej.

§ 16. Instalację sygnalizacji wejściowej i przyzywowej projektuje się przy uwzględnieniu następujących zasad:

- 1) instalacja sygnalizacji wejściowej uwzględnia przyciski i sygnalizatory przy kratkach i drzwiach wejściowych do budynku zakwaterowania lub oddziału mieszkalnego;
- 2) dla przyzywania oddziałowego do celi należy projektować instalację przyzywową typu domofonowego, o konstrukcji odpornej na zniszczenia, z sygnalizacją optyczną;
- 3) system ten należy projektować w oddziałach mieszkalnych i w izbach chorych w sposób umożliwiający bieżący kontakt wychowawcy i oddziałowego z osadzonym;
- 4) instalacja domofonowa może być połączona z instalacją telefoniczną jednostki;
- 5) system domofonowo-przyzywowy może być zintegrowany w jednym panelu w celi z systemem radiowęglowym, o którym mowa w § 20 pkt 4.

§ 17. Instalację sygnalizacji alarmowej projektuje się przy uwzględnieniu następujących zasad:

- 1) obwody instalacji alarmowej należy zabezpieczyć antysabotażowo, nie mogą one być prowadzone przez pomieszczenia przeznaczone dla osadzonych;
- 2) przyciski antynapadowe należy instalować w szczególności w dyżurkach oddziałowych, pomieszczeniach wychowawców, psychologów i terapeutów, pomieszczeniach do

prowadzenia rozmów z osobami, u których rozpoznano zwiększone ryzyko zachowań agresywnych, pomieszczeniach inspektorów działów ochrony w oddziałach penitencjarnych, miejscach pracy lub nauki grupowej osadzonych, miejscach realizacji zadań służbowych w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, w tym innych pomieszczeniach biurowych znajdujących się w ramach oddziału mieszkalnego, oraz w ciągach komunikacyjnych, w których ocena możliwości skutecznego wezwania pomocy wskazuje na taką konieczność;

- 3) instalację, posiadającą co najmniej dwa przyciski antynapadowe, stacjonarne, zamontowane przy blacie biurka oraz na podłodze lub innym miejscu umożliwiającym ich łatwe i szybkie użycie przez funkcjonariusza lub pracownika cywilnego Służby Więziennej należy stosować w pomieszczeniach wychowawców, psychologów i terapeutów w pomieszczeniach do prowadzenia rozmów z osobami, u których rozpoznano zwiększone ryzyko zachowań agresywnych, oraz pomieszczeniach inspektorów działów ochrony w oddziałach penitencjarnych;
- 4) w indywidualne, bezprzewodowe przyciski antynapadowe wyposaża się wszystkich funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych Służby Więziennej pełniących służbę albo wykonujących pracę w aresztach śledczych i zakładach karnych;
- 5) naciśnięcie przycisków, o których mowa w pkt 3 i 4, sygnalizowane jest bezpośrednio w wartowni – ze wskazaniem miejsca zagrożenia lub zagrożonej osoby oraz w rejonie wzbudzenia alarmu (sygnalizacja akustyczno-optyczna);
- 6) w instalacji należy stosować przyciski antynapadowe, które po wyłączeniu wzbudzonego alarmu są automatycznie gotowe do kolejnego użycia i nie wymagają do tego podjęcia dodatkowych technicznych czynności.

§ 18. System kontroli funkcjonariusza, mający na celu informowanie o czasie reakcji na działanie sygnalizatora, projektuje się w sposób obejmujący włączniki instalowane w wartowni oraz wyłączniki i sygnalizatory optyczne lub akustyczne rozmieszczone w miejscu pełnienia służby lub w rejonie obserwacji funkcjonariusza (w szczególności na terenie oddziału mieszkalnego, ścianach budynku, dachach).

§ 19. 1. W jednostkach, w których istnieje elektroniczny system sterowania kratami i drzwiami do cel mieszkalnych, dopuszcza się instalowanie zamków elektromechanicznych w kratkach wejściowych, przejściowych oraz w drzwiach do cel mieszkalnych otwieranych bezpośrednio za pomocą istniejącego systemu.

2. W kratkach wejściowych do budynków należy przewidzieć instalację centralnej blokady krat spełniającą następujące wymagania:

- 1) napędy zamków zasilane napięciem obniżonym max 24 V;
- 2) zablokowanie i odblokowanie kraty realizowane jest przez sterowany z wartowni układ wykonawczy;
- 3) doprowadzenie przewodów do układu wykonawczego zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym;
- 4) obwody instalacji centralnego blokowania krat nie mogą być prowadzone przez oddziały podlegające ryglowaniu, a układ wykonawczy umieszczony przy kratce poza oddziałem;
- 5) na obwodach nie można stosować puszek przelotowych, a w miejscach niezbędnych przewiduje się wnęki zaopatrzone w drzwiczki stalowe z zamkiem.

§ 20. Instalację radiofoniczną i anten telewizyjnych projektuje się przy uwzględnieniu następujących zasad:

- 1) w celach mieszkalnych, izbach chorych należy przewidzieć głośniki radiofoniczne o konstrukcji odpornej na zniszczenia, przyłączone do lokalnego radiowęzła, zabezpieczone od zwarć oraz wyposażone w wyłącznik i regulator siły głosu;
- 2) w świetlicach i celach mieszkalnych instalacja sygnału telewizyjnego powinna uwzględniać zabezpieczenia od zwarć i przepięć;
- 3) zabezpieczenie od zwarć i przepięć należy umieszczać w dyżurkach oddziałowych lub we

wnęce od strony korytarza, zabezpieczone w taki sposób, aby uniemożliwić ingerencję osób nieupoważnionych;

- 4) system radiowęzłowy może być zintegrowany w jednym panelu w celi z systemem domofonowo-przyzywowym, o którym mowa w § 16 pkt 5.

§ 21. 1. Instalacje telefoniczne należy realizować w ramach okablowania strukturalnego zapewniającego stosowanie telefonii VoIP. Aparaty telefoniczne należy przewidzieć co najmniej w dyżurkach oddziałowych, pokojach wychowawców, psychologów, terapeutów, pokoju kierownika działu terapeutycznego, pokoju kierownika oddziału diagnostycznego, gabinetach lekarskich i pokoju zabiegowym. Kierownik jednostki może wyznaczyć pomieszczenia, w których zostaną zainstalowane aparaty z uprawnieniami do łączenia się z abonentami spoza jednostki organizacyjnej.

2. Instalacja telefoniczna, przeznaczona do wykorzystania przez osadzonych powinna zapewniać możliwość kontroli i rozłączenia rozmów.

§ 22. 1. Instalację telewizji przemysłowej należy realizować w ramach okablowania strukturalnego zapewniającego stosowanie technologii CCTV IP.

2. Kamery telewizji przemysłowej powinny umożliwiać obserwację miejsc największego zagrożenia.

3. Okablowanie strukturalne powinno być odseparowane logicznie lub fizycznie od pozostałej części systemu okablowania.

§ 23. Instalacja sygnalizacyjno-alarmowa przeciwpożarowa powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami ochrony przeciwpożarowej.

Rozdział 3

Wymagania ochronne

§ 24. 1. Kraty okienne w budynkach zakwaterowania projektuje się przy uwzględnieniu następujących zasad:

- 1) w zakładach karnych typu zamkniętego i aresztach śledczych:
 - a) wszystkie okna w budynku zakwaterowania powinny być okratowane,
 - b) kraty powinny być wykonane ze stali o podwyższonej wytrzymałości na przecinanie (w szczególności 11G12 lub B840) z prętów o średnicy 16 mm, o osiowym rozstawie 14 cm i przewiązek o przekroju 7 x 45 mm z odstępem 35 cm; dopuszcza się stosowanie stali zbrojeniowej zwykłej o średnicy minimum 20 mm i osiowym rozstawie 14 cm, przewiązki o przekroju 10 x 50 mm z odstępem 35 cm,
 - c) przewiązki należy osadzać w murze na głębokość 20 cm, zaś pręty pionowe należy zakończyć płaskownikami o wymiarach jak wyżej, do którego każdy pręt powinien być przyspawany,
 - d) kraty okienne należy mocować w ościeżu zabezpieczanego kratą otworu, w przestrzeni między płaszczyzną stolarki okiennej, a czołową powierzchnią warstwy konstrukcyjnej ściany,
 - e) w przypadku, gdy technologia wykonania ścian konstrukcyjnych uniemożliwia umieszczenie kraty w przestrzeni ościeża (w szczególności ściana żelbetowa ocieplona warstwą styropianu lub wełny mineralnej), dopuszcza się mocowanie kraty na zewnętrznej powierzchni ściany, bezpośrednio pod warstwą ocieplenia,
 - f) kotwy, za pomocą których krata jest łączona ze ścianą, powinny być zagłębiane w warstwę konstrukcyjną ściany na głębokość nie mniejszą niż 20 cm przy tradycyjnym kotwieniu prętów lub na głębokość minimum 15 cm przy zakotwieniu prętów przy użyciu żywic epoksydowych; w przypadku, gdy kotwy mocowane są w kierunku prostopadłym do powierzchni ściany, a jej grubość jest mniejsza niż 20 cm, należy kotwy mocować na wskroś warstwy konstrukcyjnej, w sposób uniemożliwiający ich demontaż bez użycia

specjalistycznych narzędzi,

- g) połączenia wykonane za pomocą łączników gwintowanych lub innych rozłącznych należy zaspawać lub zamontować w sposób trwały w inny sposób uniemożliwiający demontaż; w powyższym przypadku dopuszcza się także montaż krat poprzez spawanie każdej przewiązki kraty do marki stalowej wykonanej z płaskownika o przekroju 10 x 50 mm osadzonej w prefabrykacie żelbetowym na etapie produkcji w zakładzie prefabrykacji lub w ścianie monolitycznej wykonywanej na budowie,
 - h) osadzenie marki stalowej w ścianie należy wykonać poprzez przyspawanie prętów ze stali zbrojeniowej o średnicy minimum 10 mm, w rozstawie nie większym niż 320 mm do marki i do zbrojenia ściany; marki należy osadzać w odległości minimum 60 mm od krawędzi pionowych otworu okiennego; marki wykonać należy ze stali S235,
 - i) w przypadku, gdy nie jest możliwe zabezpieczenie otworu kratą płaską, należy stosować kraty koszowe i mocować je w taki sposób, aby maksymalna odległość kraty od lica warstwy konstrukcyjnej ściany nie przekraczała odległości odpowiadającej dopuszczalnemu rozstawieniu osiowemu prętów kraty;
- 2) w zakładach karnych typu półotwartego, w przypadku stosowania krat okiennych, wykonuje się je ze stali zwykłej o średnicy 14 mm, osiowym rozstawie 14 cm, przewiązki o przekroju 10 x 40 mm, w odstępach co 35 cm;
 - 3) w zakładach karnych typu otwartego można odstąpić od wyżej wymienionych zasad okratowania okien;
 - 4) w zależności od warunków lokalnych i usytuowania budynku mieszkalnego, w otworach okiennych można stosować przesłony i siatki stalowe (ocynkowane) mocnej konstrukcji, mocowane po zewnętrznej stronie okna; przesłony należy wykonywać z materiałów trudno zapalnych.

2. Projektując kraty przejściowe w budynkach zakwaterowania stosuje się następujące zasady:

- 1) wyjścia z oddziałów mieszkalnych, przejścia z kondygnacji na kondygnację, przejścia z pomieszczeń o innym przeznaczeniu do części mieszkalnej (w szczególności łączniki komunikacyjne, pomieszczenia zaplecza gospodarczego) należy wyposażyć w kraty przejściowe z zamkami typu więziennego;
- 2) kraty wejściowe do oddziałów mieszkalnych powinny umożliwiać wgląd na korytarz oddziału - wyjątek mogą stanowić oddziały dla osadzonych stwarzających poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu zakwalifikowanych jako wymagających osadzenia w wyznaczonym oddziale lub celi aresztu śledczego lub zakładu karnego typu zamkniętego, w warunkach zapewniających wzmożoną ochronę społeczeństwa i bezpieczeństwo aresztu lub zakładu;
- 3) kratę jedno lub dwuskrzydłową należy wykonać ze stali o średnicy prętów minimum 20 mm, o rozstawie osiowym 14 cm, przewiązki przekroju 10 x 50 mm, w odstępach co 80 cm;
- 4) w zakładach karnych typu półotwartego kraty przejściowe należy wykonać ze stali z prętów o średnicy 14 mm o rozstawie osiowym 14 cm, przewiązki o przekroju 10 x 40 mm, w odstępach co 80 cm;
- 5) w zakładach karnych typu otwartego można odstąpić od wykonywania krat przejściowych.

§ 25. 1. Drzwi zewnętrzne w budynku zakwaterowania zabezpiecza się kratą charakteryzującą się parametrami właściwymi dla krat przejściowych, o których mowa w § 24 ust. 2.

2. Drzwi do cel mieszkalnych, pomieszczeń usługowych oddziału mieszkalnego oraz kraty przejściowe powinny otwierać się zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Wszystkie otwory dachowe, sufitowe, wentylacyjne i inne o średnicy lub przekątnej większej niż 30 cm należy zabezpieczyć

odpowiednio zamykaną kratą o konstrukcji identycznej, jak przy kratach okiennych.

3. W pomieszczeniach wychowawców, psychologów i terapeutów oraz w pomieszczeniach do prowadzenia rozmów z osadzonymi, u których rozpoznano zwiększone ryzyko zachowań agresywnych oraz w pomieszczeniach inspektorów działów ochrony w oddziałach penitencjarnych:

- 1) ustawienie mebli należy zaplanować w sposób umożliwiający funkcjonariuszowi lub pracownikowi cywilnemu Służby Więziennej pracę w pozycji zwróconej twarzą w kierunku drzwi wejściowych do pomieszczenia, przy jednoczesnym zachowaniu zasad ergonomii stanowiska pracy;
- 2) sprzęt kwaterunkowy oraz inne wyposażenie w obszarze pozostającym w bezpośrednim zasięgu osadzonego przebywającego w pomieszczeniu minimalizować, a jeśli występuje, na stałe przytwierdzać do podłoża lub ścian, lub zabezpieczać w sposób uniemożliwiający wykorzystanie go do napaści na funkcjonariusza albo pracownika cywilnego Służby Więziennej.

Rozdział 4

Wymagania szczególne

§ 26. Cele do wykonywania kary dyscyplinarnej umieszczenia w celi izolacyjnej, zwane dalej „celami izolacyjnymi”, projektuje się przy uwzględnieniu następujących zasad:

- 1) cele izolacyjne należy lokalizować w oddziałach mieszkalnych; powinny one być usytuowane w pobliżu dyżurki oddziałowego lub w części oddziału mieszkalnego o ograniczonym ruchu osadzonych;
- 2) zabezpieczenie otworu drzwiowego celi izolacyjnej należy wykonywać przez zamontowanie drzwi o konstrukcji spełniającej minimalne parametry przewidziane dla zakładu karnego typu zamkniętego i wewnętrznej kraty koszowej; wysunięcie kraty w głąb celi izolacyjnej (głębokość kosza) powinno umożliwiać wzrokową kontrolę całej przestrzeni celi; w kracie należy zamontować okienko podawcze umożliwiające podawanie posiłków; kratę koszową należy wykonać na całą wysokość pomieszczenia, od podłogi do sufitu; konstrukcja tej kraty powinna spełniać warunki jak dla kraty przejściowej w zakładzie karnym typu zamkniętego; zamki w kratkach koszowych powinny być zabezpieczone przed możliwością otwarcia z wewnątrz celi izolacyjnej oraz wyposażone w blokadę otworu na klucz przy zamkniętych drzwiach zewnętrznych; dodatkowo można je wyposażać w czujnik sygnalizujący próbę otwarcia zamka;
- 3) drzwi do celi izolacyjnej, jej kraty koszowej i kraty przejściowej na oddział mieszkalny nie mogą się otwierać jednym kluczem;
- 4) otwór okienny powinien być zabezpieczony kratą okienną zewnętrzną, taką jak w zakładach karnych typu zamkniętego oraz przesłoną i gęstą siatką drucianą i wewnętrzną kratą koszową o grubości prętów i przewiązek takiej jak krata koszowa drzwi;
- 5) kratę koszową okienną należy projektować w sposób umożliwiający po jej otwarciu swobodny dostęp do skrzydeł okiennych; w pozycji zamkniętej krata koszowa powinna umożliwiać częściowe otwarcie okna dla wietrzenia cel; konstrukcja kraty musi uniemożliwiać jej otwarcie lub zdemontowanie bez użycia specjalistycznych narzędzi; w przypadku usytuowania cel izolacyjnych na parterze budynku zakwaterowania, należy od jego strony zewnętrznej zaprojektować wyгородzenie z siatki, uniemożliwiające swobodny i niekontrolowany dostęp do okien;
- 6) tynki i podłogi w celach izolacyjnych wykonuje się takie, jak w celach mieszkalnych;
- 7) w celach izolacyjnych stosuje się wentylację, przy czym należy dążyć do tego, aby każda celda izolacyjna miała oddzielny kanał wyciągowy; wlot należy trwale zabezpieczyć drobną siatką stalową lub blachą z otworami;
- 8) ściany działowe pomiędzy celami izolacyjnymi powinny zapewnić izolację

akustyczną;

- 9) celę izolacyjną wyposaża się w kącik sanitarny usytuowany w narożu od strony drzwi, składający się z umywalki z doprowadzoną ciepłą i zimną wodą oraz splukiwanej miski ustępowej; przewody instalacyjne wodociągowe i kanalizacyjne należy montować wewnątrz ściany lub obudować;
- 10) w przypadku montażu grzejnika centralnego ogrzewania należy zamocować go za pomocą dodatkowych uchwytów uniemożliwiających jego zdemontowanie (wyrwanie) bez użycia narzędzi;
- 11) natężenie oświetlenia w celach przy oświetleniu elektrycznym należy przyjmować jak dla pomieszczeń mieszkalnych;
- 12) głośnik należy umieszczać na ścianie korytarzowej, w części osłoniętej kratą kosзовą z dostępem do regulacji głośności lub w futrynie drzwi;
- 13) sygnalizację przyzywową oraz instalację antenową powinno się projektować według standardów przewidzianych dla cel mieszkalnych w danej jednostce organizacyjnej; sygnalizatory instalacji przyzywowej należy umieszczać na ścianie korytarza obok drzwi celi izolacyjnej oraz w dyżurce oddziałowego;
- 14) wyposażenie celi izolacyjnej: łóżko, stół, taboret i szafkę, należy trwale przymocować do ścian lub podłogi.

§ 27. Cele zabezpieczające projektuje się przy uwzględnieniu następujących zasad:

- 1) celi zabezpieczającej nie powinna sąsiadować z innymi celami; zlokalizowana winna być w miejscu umożliwiającym systematyczne przeprowadzanie kontroli zachowania się osoby osadzonej w tym pomieszczeniu;
- 2) celę zabezpieczającą tworzą następujące pomieszczenia: pomieszczenie izolowane dźwiękochłonne i przedsionek;
- 3) okno powinno być usytuowane w ten sposób, aby wychodziło na teren o małym ruchu osadzonych i osób postronnych; konstrukcja okna typowa jak pozostałych okien w danym budynku;
- 4) pomieszczenie dźwiękochłonne powinno mieć minimalną powierzchnię zapewniającą prawidłowe zastosowanie środków przymusu bezpośredniego, a przedsionek wymiary umożliwiające usytuowanie stolika, taboretu, miski ustępowej i umywalki; stolik i taboret muszą być składane i trwale przymocowane do ściany; w przedsionku należy przewidzieć korytarz wydzielony kratą, umożliwiający dostęp do okna i grzejnika (w przypadku jego montażu);
- 5) ściany, strop i podłoga pomieszczenia dźwiękochłonnego winny być wykonane z materiałów odpornych na zniszczenie i łatwo zmywalnych, gwarantujących właściwą izolację dźwiękochłonną;
- 6) w ścianie wewnętrznej części dźwiękochłonnej należy wykonać okno o powierzchni 1/8 powierzchni pomieszczenia, składające się z ramy stalowej oszklonej materiałem odpornym na wybite i uderzenia; okno montować w licu wewnętrznej ściany na stałe bez możliwości otwierania;
- 7) do części dźwiękochłonnej celi zabezpieczającej należy przewidzieć wygłuszone drzwi o konstrukcji spełniającej minimalne parametry przewidziane dla zakładu karnego typu zamkniętego z wizjerem, mocowane w licu ściany wewnętrznej; drzwi powinny otwierać się na zewnątrz;
- 8) pomieszczenie dźwiękochłonne powinno posiadać wentylację z własnym kanałem wentylacyjnym; kratka wentylacyjna winna być wykonana z takich materiałów i w ten sposób, aby uniemożliwić jej zdjęcie lub wyrwanie;
- 9) w przypadku montażu grzejnika centralnego ogrzewania winien być on zamocowany pod oknem w przedsionku; pomieszczenie dźwiękochłonne powinno posiadać otwory umożliwiające dopływ ciepłego powietrza od strony grzejnika;
- 10) oświetlenie pomieszczenia izolowanego dźwiękochłonne powinno być zamontowane w miejscu umożliwiającym dostęp do wymiany źródła światła od strony przedsionka; oprawę oświetlenia należy zabezpieczyć od strony pomieszczenia izolowanego

- dźwiękochłonnym materiałem przepuszczającym światło, odpornym na zniszczenie;
- 11) w pomieszczeniu dźwiękochłonnym należy zamontować przyciski sygnalizacji przyzywowej lub domofonowej o konstrukcji odpornej na zniszczenie;
 - 12) w centralnej części podłogi pomieszczenia dźwiękochłonnego należy wykonać cztery otwory wpustowe do mocowania łóżka; łóżko powinno być przechowywane w przedsionku, w części wydzielonej kratą i zamocowane do ściany;
 - 13) wewnątrz pomieszczenia dźwiękochłonnego oraz przedsionka musi być monitorowane przez kamerę posiadającą nasłuch foniczny, włączoną do wewnętrznego systemu urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk; kamerę zabezpiecza się przed dostępem osadzonych.

§ 28. W projektowanych budynkach zakwaterowania należy przewidzieć co najmniej jedną celę 2-3 osobową dla osób z niepełnosprawnością ruchową, zlokalizowaną na parterze. Cella winna posiadać niezbędny sprzęt kwaterunkowy dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Ponadto kąpiel sanitarna musi spełniać wymogi budowlane i sanitarne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

§ 29. 1. Cele dla osób osadzonych stwarzających poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu zakwalifikowanych jako wymagające osadzenia w wyznaczonym oddziale lub celi aresztu śledczego lub zakładu karnego typu zamkniętego, w warunkach zapewniających wzmożoną ochronę społeczeństwa i bezpieczeństwo aresztu lub zakładu projektuje się przy uwzględnieniu następujących zasad:

- 1) drzwi do cel mieszkalnych muszą być wykonane ze stali o konstrukcji spełniającej minimalne parametry przewidziane dla zakładu karnego typu zamkniętego;
- 2) kraty okienne w oddziale muszą być wykonane ze stali o podwyższonej wytrzymałości na przecinanie, w szczególności 11G12 lub B840, dodatkowo w oknach montuje się siatki oraz przesłony okienne, można stosować także zabezpieczenia elektroniczne;
- 3) sprzęt kwaterunkowy w pomieszczeniach dla osadzonych musi być przymocowany na stałe;
- 4) w celach mieszkalnych można przewidzieć wgląd z korytarza oddziału do zabudowanych kąpieloków sanitarnych;
- 5) głośniki i oprawy oświetleniowe montowane w celach mieszkalnych muszą być typu wandaloodpornego;
- 6) wszystkie cele i pomieszczenia, w których mogą przebywać osadzeni, należy objąć monitorowaniem wewnętrznego systemu urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk;
- 7) kamery wewnętrznego systemu urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk powinny być zabezpieczone przed dostępem osadzonych, w szczególności obudowami typu „antywandal”;
- 8) sprzęt kwaterunkowy, w pomieszczeniach w których mogą przebywać osadzeni, należy wykonać w technologii odpornej na zniszczenia mechaniczne i w sposób uniemożliwiający wykorzystanie tego sprzętu do działań agresywnych i destrukcyjnych;
- 9) wszystkie cele mieszkalne należy wyposażać w kraty kosztowe do okien i drzwi, uniemożliwiające bezpośredni dostęp do nich osadzonym;
- 10) otwieranie i zamykanie okien może być realizowane poprzez sterowanie elektryczne, zarówno przez osadzonych z celi jak też z zewnątrz celi przez oddziałowego; należy zapewnić możliwość blokowania osadzonym tych czynności przez oddziałowego z korytarza oddziału lub dyżurki;
- 11) ściany, stropy i podłogi pomieszczeń muszą być wykonane w sposób uniemożliwiający dokonanie przebić i wytłumione dźwiękowo;
- 12) funkcjonariusz pełniący służbę w tym oddziale musi mieć możliwość wyłączenia systemu telewizji kablowej, radiowęzła, dopływu prądu oraz wody do cel mieszkalnych; wyłączniki muszą być zlokalizowane poza celami (w szczególności na korytarzu);
- 13) przy utworzeniu kilku cel zalecane jest usytuowanie ich w jednym oddziale.

2. Miejsca i pomieszczenia dla osadzonych stwarzających poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu wyznaczone do pracy, nauki, widzeń, czynności procesowych, odprawiania nabożeństw, na spotkania religijne oraz zajęcia kulturalno-oświatowe, z zakresu kultury fizycznej i sportu, wyposażać należy w szczególności w wewnętrzne kraty koszarowe, zainstalowane za drzwiami wejściowymi i przed otworami okiennymi, siatki i przesłony montowane w otworach okiennych oraz kraty okienne ze stali o podwyższonej wytrzymałości na przecinanie, w szczególności 11G12 lub B840, lub zabezpieczenia elektroniczne.

§ 30. 1. W wartowni lub jej rejonie instaluje się wyłączniki energii elektrycznej dla jednostki penitencjarnej lub poszczególnych jej rejonów, jak również urządzenia umożliwiające przerwanie nadawania programów przez radiowęzeł.

2. W dyżurkach oddziałowych, pomieszczeniach wychowawców, psychologów i terapeutów, w pomieszczeniach do prowadzenia rozmów z osadzonymi, u których rozpoznano zwiększone ryzyko zachowań agresywnych, w pomieszczeniach inspektorów działów ochrony w oddziałach penitencjarnych oraz miejscach realizacji zadań służbowych w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności telefon zaprogramować należy z funkcją szybkiego wybierania, która w wypadku uruchomienia realizuje bezpośrednie połączenie z wartownią oraz najbliższym stanowiskiem ochronnym.

3. Pomieszczenie do prowadzenia rozmów z osadzonymi, u których rozpoznano zwiększone ryzyko zachowań agresywnych należy wyposażać w:

- 1) zabezpieczenia techniczno-ochronne uniemożliwiające bezpośredni kontakt z osobą prowadzącą rozmowę;
- 2) kamerę wandaloodporną, kopułkową lub narożną, monitorującą całe pomieszczenie lub co najmniej strefę wydzieloną dla osadzonego;
- 3) sprzęt kwaterunkowy przytwierdzony na stałe do podłoża lub ściany w strefie wydzielonej dla osadzonego.

Rozdział 5

Domy przejściowe oraz domy matki i dziecka

§ 31. W oddziale zewnętrznym zakładu karnego albo aresztu śledczego, albo oddziale mieszkalnym tego zakładu karnego albo aresztu śledczego położonym poza ogrodzeniem ochronnym, utworzonym w ramach pilotażowych kompleksów penitencjarnych realizujących program „Sprawiedliwość”, oraz w domu dla matki i dziecka, o którym mowa w art. 87 § 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy, przepisy niniejszego zarządzenia stosuje się odpowiednio, uwzględniając warunki systemu penitencjarnego, klasyfikację osadzonych oraz potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa.

Rozdział 6

Przepisy końcowe

§ 32. 1. Przepisy niniejszego zarządzenia należy stosować przy budowie nowych, adaptacji i przebudowie budynków mieszkalnych.

2. Wymogi określone w:

- 1) § 2 ust. 6 i 10;
- 2) § 7 ust. 4;
- 3) § 10 ust. 1 pkt 6;
- 4) § 17, z wyłączeniem wymogu sygnalizacji w wartowni ze wskazaniem miejsca zagrożenia lub zagrożonej osoby w odniesieniu do przycisków antynapadowych indywidualnych,

bezprzewodowych;

5) § 25 ust. 3;

6) § 30 ust. 2 i 3

– należy zrealizować we wszystkich aresztach śledczych i zakładach karnych do dnia 31 grudnia 2025 r.

2. Odstępstwa od niniejszego zarządzenia wymagają pisemnej zgody Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

§ 33. Przy projektowaniu nowych, adaptacji lub przebudowie budynków zakwaterowania należy stosować uniwersalne projektowanie lub racjonalne usprawnienia uwzględniające minimalne wymagania, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępu osobom ze szczególnymi potrzebami. W przypadku budynków objętych nadzorem konserwatorskim można stosować odpowiednie odstępstwa od tych wymagań.

§ 34. Tracą moc wytyczne nr 1/2023 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie wymagań technicznych i ochronnych dla pawilonów zakwaterowania osadzonych w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej.

§ 35. Zarządzenie wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia podpisania.

**DYREKTOR GENERALNY
SŁUŻBY WIEZIENNEJ**



plk Renata Niziołek

UZASADNIENIE

Podstawę prawną projektowanego zarządzenia stanowią art. 11 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1869, z późn. zm.) oraz art. 249a pkt 9 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2025 r. poz. 911 i 1423).

Zmiany przyjęte w niniejszym projekcie, w odniesieniu do obowiązujących wytycznych nr 1/2023 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie wymagań technicznych i ochronnych dla pawilonów zakwaterowania osadzonych, obejmują uszczegółowienie rozwiązań zastosowanych przy budowie nowych, adaptacji i przebudowie pawilonów zakwaterowania osadzonych.

Zadania określone w § 32 ust. 2 jednostki penitencjarne zrealizują w ramach przyznanych środków finansowych na 2025 r. W przypadku wystąpienia o dodatkowe środki, zostaną one przyznane jako środki celowe na realizację ww. przedsięwzięć.

