

## SKRZYDŁO PÓŁNOCNE

Remont skrzydła północnego obiektu polega wyłącznie na remoncie sanitariatów oraz wymianie drzwi do Sali gimnastycznej, oraz poprawkach po korektach wod-kan.

■ **Prace wewnętrzne - wyburzeniowe oraz demontaże**

- demontaż wyposażenia oraz okładzin pomieszczeń sanitarnych przy sali gimnastycznej,
- demontaż drzwi do sali gimnastycznej – 2 sztuki,
- wyburzenia – zgodne z projektem architektonicznym.

■ **Prace wewnętrzne - remontowe i instalacyjne**

- remont ze zmianą układu ścianek pomieszczeń sanitarnych przy sali gimnastycznej
- korekta instalacji sanitarnej w przebudowywanych pomieszczeniach zgodnie z projektem instalacji sanitarnych,
- wykończenie pomieszczeń sanitarnych, układanie okładzin ceramicznych, okładzin obiektowych
- wzmocnienie nadproży drzwi do sali gimnastycznej
- naprawy poremontowe ścian zgodnie ze specyfikacją.

■ **Prace wewnętrzne - wykończeniowe**

- montaż drzwi do sanitariatów oraz do sali gimnastycznej,

■ **wytyczne dotyczące wykładzin obiektowych**

ułożenie wykładzin obiektowych we wskazanych pomieszczeniach; heterogeniczna wykładzina akustyczna z wysokiej jakości PVC, w szerokości 2 m; dodatkowe zabezpieczenie powłoką ochronną – PUR; klasa użytkowa EN-ISO 10874 - 34/42; grubość warstwy użytkowej EN-ISO 24340 - 0,7 mm; grubość całkowita wykładziny EN-ISO 24346 – 2,6 mm; średnie wgniecenie resztkowe EN-ISO 24343-1 - 0,05 mm; klasa antypoślizgowości EN 13846 zał. C, DIN 51130 – R9; waga całkowita EN-ISO 23997 – 2700 g/m<sup>2</sup>; tłumienie odgłosów uderzeniowych EN ISO 717-2 - 15dB redukcja dźwięków uderzeniowych w pomieszczeniu NF S 31-074 - L n,e,w < 65 dB, Klasa A; pochłanianie dźwięku EN ISO 354 -  $\alpha_w = 0,05$ ; odporność na krzesła na kółkach EN 425 – tak; odporność na zaplamienia EN-ISO 26987 – dobra; reakcja na ogień EN 13501-1 – Bfls1; trwałość kolorów EN ISO 105- B02 – 7; klasa ścieralności EN 660-2 – grupa T; emisja do powietrza: TVOC w ciągu 28 dni NF EN ISO 16000; (ISO 10580) - < 75  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ; długość rolki EN 426 - min 25 mb (mniej łączeń); wykładzina wzmocniona siatką z włókna szklanego (większa stabilność wymiarowa <0,1%) EN 434; posiada deklarację właściwości użytkowych produktu zgodną z PN EN 14041. Ułożenie wykładziny łącznie z wyłożeniem cokolków o wys. ok. 10-15 cm na ściany.