



REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW

I KANALIZACJI W BRZESKU Sp. z o.o.

32-800 Brzesko, ul. Solskiego 13; tel. (14) 66-26-541, (14) 66-26-510

e-mail: techniczny@rpwikbrzesko.com.pl ; www.rpwikbrzesko.com.pl

Brzesko, dnia 18 lutego 2026 r.

L. dz. RPWIK/T/358/1/2026/AM

Via Ambra Sebastian Grabiński
Ul. Kościuszki 10/4
80-451 Gdańsk

Dotyczy: warunków technicznych.

W odpowiedzi na pismo z dnia 29.01.2026 r. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. podaje warunki budowy i przebudowy dróg w ramach projektu zagospodarowania poscaleniowego dla zadania pn.: „Scalenie gruntów obręb Mokrzyńska, gmina Brzesko, powiat brzeski”:

1. Istniejące na trasie budowy zasuwy i nawiertki wodociągowe należy dostosować do poziomu przebudowywanej drogi i niwelowanego terenu.
2. Planowane prace nie mogą spowodować zmniejszenia przykrycia urządzeń wodociągowych poniżej 1,4 m oraz ich zwiększenia powyżej 1,8 m.
3. Roboty w rejonie zbliżenia i skrzyżowania z siecią wodociągową należy wykonywać pod nadzorem RPWiK w Brzesku.
4. Na działce nr 4652 i 4553 w m. Mokrzyńska (droga nr 4 i 5) istnieje zinwentaryzowana sieć wodociągowa wykonana w 2025 r., która nie jest wykazana na przesłanych mapach.
5. W przypadku natrafienia podczas wykonawstwa na uzbrojenie wodociągowe nienaniesione na niniejszych mapach należy niezwłocznie powiadomić RPWiK w Brzesku Sp. z o.o.

W załączeniu:

Plan sytuacyjny -1 egz.

KIEROWNIK
Działu Technicznego
mgr inż. Jerzy Wolnik

Otrzymują:

1. Adresat,
1. a/a.