

NUN Nawierzchnia utwardzona nasypu	
Warstwa ścieralna AC 11 S	5,0 cm
Warstwa wiążąca AC 16 W	7,0 cm
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5	20,0 cm
Kruszywo (piasek) stabilizowane cementem o R _m =2,5 MPa	25,0 cm
Korpus nasypu (zagęzczone podłoże gruntowe I _s ≥1,0)	gr. zmienna min. 30,0 cm
Grunt rodzimy	-

NTS Nawierzchnia trawiasta skarpy	
Nawierzchnia trawiasta z darni rolowanej naturalnej	3,0 cm
Geosiatka komórkowa wypełniona humusem	10,0 cm
Geowłóknina separacyjno-filtracyjna	-
Korpus nasypu (zagęzczone podłoże gruntowe I _s ≥1,0)	gr. zmienna min. 30,0 cm
Grunt rodzimy	-

POŚ Posadowienie oznakowania świetlnego strefy FATO	
Prefabrykowany fundament betonowy	22,0 cm
Kruszywo (piasek) stabilizowane cementem o R _m =2,5 MPa	5,0 cm
Warstwa mrozoodporna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5	75,0 cm
Korpus nasypu (zagęzczone podłoże gruntowe I _s ≥1,0)	gr. zmienna min. 30,0 cm
Grunt rodzimy	-

NTN Nawierzchnia trawiasta nasypu	
Nawierzchnia trawiasta z darni rolowanej naturalnej	3,0 cm
Warstwa humusu (ziemia urodzajna)	10,0 cm
Korpus nasypu (zagęzczone podłoże gruntowe I _s ≥1,0)	gr. zmienna min. 30,0 cm
Grunt rodzimy	-

