




Rozdzielnica RGL - 0,23/0,4 kV
Obudowa PVC IP 65 np. Emitec Hydra + fundament FH/ uchwyty UMO K3
Wymiary 1004x850x323 mm
Widok



Rozdzielnica RWL - 0,23 kV
Obudowa metalowa IP 65 np. Ergom RN 608021
Wymiary 800x600x220 mm
Widok



Szafka pulpitu SP - 0,23/0,4 kV AC
Obudowa PVC IP 54/65 II klasa ochronności np. F-Elektro Bryzek
Wymiary 600x400x200 mm
Widok



PPS

TANISŁAWSKI

NIP: 6211556341 REGON: 386496393

projekt:	Przebudowa i rozbudowa przyszpitalnego lądowiska naziemnego dla śmigłowców LPR ZOZ w Łęczycy wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu										
adres:	dz. nr 560/27; jednostka ewidencyjna Łęczycza 100401_1; obręb ewidencyjny Łęczycza 0001; ul. Zachodnia 6, 99-100 Łęczycza; województwo łódzkie, powiat łęczycki, gmina Miasto Łęczycza										
projektant: specjalność ins. elektryczne	mgr inż. Wojciech Gąsiorek					podpis:					
sprawdzający: specjalność ins. elektryczne	mgr inż. Krzysztof Just					podpis:					
temat rysunku:	Widok rozdzielnic RGL, RWL i SP										
branża:	Elektryczna	data:		stadium:	PW	rewizja:	-	skala:	-:-	nr rys.:	IE-07