

pomiędzy człowiekiem a naturą

ul. Leśników 2 | 73-220 Drawno | tel. (95) 768 20 51, 768 20 52 | fax. (95) 768 25 10 | www.dpn.pl |
e-mail: dpn@dpn.pl

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 1) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793 ze zm.)

„Rozbiórka starej kładki i budowa nowej kładki Czarnieckiego”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do złożonego zapytania.

1. Ze względu na krótki termin realizacji zamówienia dostawa gotowych, giętych profili IPE500 o wskazanym promieniu może okazać się trudna do zrealizowania w wymaganym terminie. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie dźwigarów głównych z odcinków prostych profilu IPE500, łączonych w sposób odtwarzający zaprojektowany łuk (np. poprzez odpowiednio zaprojektowane styki montażowe/spawane), przy zachowaniu wymaganej geometrii, nośności i estetyki konstrukcji? 2. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie pochwyty balustrady z odcinków prostych elementów drewnianych, łączonych na długości balustrady w sposób odtwarzający zaprojektowany łuk, zamiast z elementu giętego na całej długości?

Drawieński Park Narodowy informuje, że:

1. Zamawiający dopuszcza wykonanie łuku za pomocą odcinków prostych. Lecz w liczbie nie mniejszej niż 10 odcinków dyskretyzacji. Jednakże wykonawca winien dostarczyć projekt technologiczny wykonania konstrukcji wraz z obliczeniami wymiarowania elementów i połączeń do zatwierdzenia przez Nadzór Autorski.
2. Dopuszcza się przy wykonaniu dźwigarów głównych z odcinków prostych.