


Widok wyposażenia rozdzielni TP-4
/ na czerwono zaznaczono fragmet rozdzielni do
rozbudowy /



zamontować :

- Rozłącznik bezpiecznikowy Typu STV DO2 63A 4p z gG50A lub równoważny
/ zabezpieczenie obw.zasil.rozdzielnię windy /
- wyl.instałacyjny nadprądowy S301B6
/ zabezpieczenie. obw. oświetlenia komunikacji przed windą
- wyl.instałacyjny nadprądowy S301B6
/ zabezpieczenie. obw. oświetlenia awaryjnego

PROJEKT TECHNICZNY - cz.elektryczna			
Rozbudowa budynku administracyjnego o windę wraz z jego przebudową			
Investor:	Miasto Kolno 18-500 Kolno ul.Wojska Polskiego 20		
Adres inwestycji:	ul.Wojska Polskiego 20,18-500 Kolno		
Nazwa rys.:	Rozbudowa istn.rozdzielniczy RG		
mgr inż. PIOTR CIOTROWSKI nr upr. WAM/0050/POOE/08 spec.instałacyjna w zakresie sieci, instal. i urządzeń elektr.i elektroenergetycznych		Podpis:	
Branża:	ELEKTRYCZNA	Data:	XI 2025
Skala:	1:100	Strona nr.:	
			Rys. nr.: E4