



Wpłacono
10 06 2026
453

GdW/ TB-T / WT / 211 / 2026 /DF

Gdańsk, dn. 28.05.2026r.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
reprezentowana przez
Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego
ul. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk

Warunki techniczne podłączenia do sieci wod.-kan. projektowanego obiektu sportowego na dz. nr 147/6, obręb 007 przy ul. Subisława w Gdańsku.

=====

Gdańskie Wodociągi Sp. z o.o. (GdW) informuje, że podłączenie ww. obiektu należy przewidzieć do wodociągu $\varnothing$ 80 mm żel. i kanału sanitarnego $\varnothing$ 0,20m kam. ułożonych na dz. nr 147/8. Włączenie do ww. kanału sanitarnego wykonać poprzez istniejącą studnię rewizyjną.

Wodomierz główny przewidzieć w studni wodomierzowej, lokalizując ją na nowoprojektowanym przyłączy wodociągowym na terenie dz. nr 147/6, w odległości rzędu 2m po przejściu przyłącza na jej teren (od strony wodociągu miejskiego).

Na teren dz. nr 147/6 zostało wyprowadzone czynne, prywatne przyłącze wodociągowe $\varnothing$ 40 mm PE zakończone studnią wodomierzową na przedmiotowej działce, zasilające budynek nr 41. Od czynnych przyłączy wod.-kan. należy zachować normatywne odległości.

Ponadto informujemy, że rolą uprawnionego projektanta branży sanitarnej jest określenie możliwości zapewnienia wymaganego zapotrzebowania wody do celów ppoż. obiektu zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, Dz. U. 124, poz.1030. Celem potwierdzenia rzeczywistych parametrów pracy hydrantów można zlecić do GdW całodobowy pomiar ciśnienia sieci wodociągowej i/lub pomiar wydajności wskazanych hydrantów. Są to usługi płatne, zgodnie z cennikiem GdW.

Budowa przyłączy wod.-kan. oraz dobór i lokalizacja wodomierza i studni wodomierzowej podlega uzgodnieniom i odbiorom naszych służb. Wykonawstwo i związane z tym koszty leżą po stronie Inwestora. Powykonawczo dokonać inwentaryzacji na mapie geodezyjnej.

Gdańskie Wodociągi Sp. z o.o. | ul. Wałowa 46 | 80-856 Gdańsk | NIP 583-000-67-15

tel. 58 301 30 91 | info@gdanskiewodociagi.pl | www.gdanskiewodociagi.pl

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku KRS 0001181174 | Kapitał zakładowy Spółki 7 755 100,00 zł

Do budowy przyłącza wodociągowego zastosować rury z PE PN10 (o średnicy min. $\varnothing$ 40mm) oraz zasuwę (o średnicy min. $\varnothing$ 50mm) z miękkim doszczelnieniem i teleskopowym przedłużaczem. Przyłącze wodociągowe powinno mieć zagłębienie min. 1,5m. Nad rurociągiem z rur PE należy ułożyć taśmę lokalizacyjno- ostrzegawczą koloru niebieskiego o szerokości 200mm z zatopioną wkładką metalową z wyprowadzeniem do skrzynki wodociągowej i wodomierza. Taśmę należy prowadzić na wysokości 20 cm nad grzbietem rury. Nowe uzbrojenie należy oznakować tabliczkami wodociągowymi montowanymi w sposób trwały (zalecane na słupkach ze stali ocynkowanej).

Do budowy kanalizacji sanitarnej należy stosować materiały zapewniające jej szczelność. Stosowane materiały muszą spełniać wymagania wytrzymałościowe i być dostosowane do lokalnych warunków gruntowo-wodnych.

W przypadkach wymaganych przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami technicznymi, na instalacji kanalizacji sanitarnej należy przewidzieć montaż urządzenia przeciwwzalewowego.

Na trasie przyłączy wod.-kan. nie wolno lokalizować żadnych obiektów stałych, ani składowisk.

Pobór wody może nastąpić po podpisaniu umowy i zamontowaniu wodomierza. Montaż wodomierza głównego przez GdW następuje na zlecenie osoby ubiegającej się o przyłączenie do sieci wodociągowej, po dostarczeniu przez nią pozytywnego wyniku badania próbki wody nie starszego niż 14 dni.

Badanie takie może być wykonane przez laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną np. przez Laboratorium GdW posiadające ponadto akredytację PCA nr AB 216.

Zaznaczamy, że zestaw wodomierzowy powinien być wyposażony w antyskażeniowy zawór zwrotny od strony instalacji wewnętrznej, zaś miejsce montażu wodomierza powinno skutecznie zabezpieczać go przed zamarzaniem.

Każdy stosowany materiał, wyrób i preparat, w tym dezynfekcyjny, użyty w instalacjach i urządzeniach służących do uzdatniania i przesyłania wody powinien posiadać atest higieniczny jakości uzyskany od upoważnionej do ich wydawania jednostki.

Szczegóły techniczne ustali projektant na etapie opracowywania dokumentacji branżowej, dokumentację tę uzgodnić z naszą firmą.


Warunki techniczne ważne są do **28.05.2028r.** należy je załączyć do dokumentacji.

Po spełnieniu warunków zawartych w niniejszym piśmie zapewnimy dostawę wody i odbiór ścieków z zabudowy.

Warunkiem przystąpienia do robót związanych z realizacją przyłączy wod.-kan. jest podpisanie umowy przyłączeniowej w dwóch egzemplarzach - treść umowy jest dostępna w siedzibie i na stronie internetowej naszej firmy. Złożenie umowy przez Inwestora (tj. osoby posiadające tytuł prawny do korzystania z nieruchomości lub przez ich pełnomocnika) odbywa się równolegle ze zgłoszeniem rozpoczęcia prac przez Wykonawcę -w siedzibie GdW w Gdańsku - ul. Wałowa 46.

Warunki techniczne nie rodzą praw do terenu oraz nie naruszają prawa własności i uprawnień osób trzecich. Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z wydanymi warunkami technicznymi.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Działu Projektów i Uzgodnień

Joanna Grzezińska-Lipska