

**BUDOWA SKATEPARKU W RAMACH ZADANIA BUDŻETU
OBYWATELSKIEGO PN:
SKATEPARK - stwórzmy Naszej młodzieży miejsce dla niezapomnianych
spotkań
ul. Osada Młyńska , Częstochowa
DZIAŁKA NR 485/59 OBRĘB 0427 GNASZYN DOLNY**

WYCIĄG Z DOKUMENTACJI

INWESTOR :

Gmina Miasto Częstochowa
ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

PROJEKTANT :

mgr inż. arch. Tomasz Borowiecki
uprawn. 20/05/SLOKK/II

Częstochowa, IV.2026

WYCIĄG Z DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

Zadanie: Budowa Skateparku (Minirampy) – Budżet Obywatelski.

Inwestor: Gmina Miasto Częstochowa.

Projektant: mgr inż. arch. Tomasz Borowiecki (upr. 20/05/SLOKK/II).

1. LOKALIZACJA I PRZEZNACZENIE

- **Adres:** ul. Osada Młyńska, Częstochowa (Gnaszyn Dolny), działka nr 485/59.
- **Funkcja:** Obiekt małej architektury do uprawiania sportów ekstremalnych (skateboarding, rolki, BMX).
- **Klasyfikacja:** Urządzenie sportowe wg normy **PN-EN 14974**. lub równoważna

2. KLUCZOWE PARAMETRY GEOMETRYCZNE

- **Wymiary rzutu:** 790,0 cm x 400,0 cm.
- **Wysokość (h):** 80,0 cm (najniższy punkt łuku względem blatu).
- **Promień łuku (R):** 123,0 cm.
- **Szerokość platform (blatów):** 123,0 cm każda.
- **Długość sekcji płaskiej (flat):** 298,0 cm.

3. KONSTRUKCJA I TECHNOLOGIA (Wariant Monolityczny)

- **Technologia:** Żelbet monolityczny, beton nakładany pompą na mokro.
- **Beton:** Klasa **C35/45**, wodoszczelność **W-8**, mrozoodporność **F150**.
- **Zbrojenie:** Siatka stalowa **Ø 8 mm** (AIIIIN), oczka 15x15 cm, otulina min. 30 mm.
- **Nawierzchnia:** Zacierana ręcznie stalową pacą na gładko (tzw. "lustro").
Bezwzględny zakaz malowania powierzchni jezdnej.

4. UKŁAD WARSTW POSADOWIENIA

1. **Wykończenie:** 15 cm zbrojonej płyty betonowej.
2. **Izolacja:** 2 warstwy folii PE 0,02 cm.
3. **Podbudowa górna:** 10 cm kruszywa łamanego 0 – 31,5 mm (zagęszczone mech.).
4. **Podbudowa dolna:** 30 cm kruszywa łamanego 31,5 – 63,0 mm (zagęszczone mech.).

5. WYPOSAŻENIE I DETALE STALOWE

- **Coping:** Rura stalowa ocynkowana ogniowo **Ø 48 mm**, wystająca max. 12 mm ponad poziom blatu.
- **Krawędzie:** Zaoblone (promień 3–12 mm) lub zabezpieczone profilami stalowymi.
- **Mała architektura:** 2 ławki, 1 kosz na śmieci, 1 tablica informacyjna z regulaminem.

6. WYMOGI REALIZACYJNE I ODBIOROWE

- **Warunki pogodowe:** Temperatura min. **+5°C** przez 3 dni przed i w trakcie betonowania.
- **Odwodnienie:** Spadek płyty 1–1,5% w kierunku południowym (na tereny zielone).
- **Bezpieczeństwo:** Zgodność z normą PN-EN 14974 lub równoważną