



ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH

JANUSZ PUCHOWSKI

ul. Krakowska 29, 47-100 Strzelce Opolskie

tel. 77/461-28-38 w godz. 6.30 – 8.00

6 Strzelce Opolskie dnia, 6 listopada 2025

Opinia Nr 31 / 2025

z wyniku przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń ogrzewczo – kominowych w **Strzelce Op** ul. **Ujazdowska Nr 2** dotycząca mieszkania Nr 3 Obyw. **Robert Winiarczyk** sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominarskiego Obyw. **Puchowski Janusz** w celu:

- ☒ Wskazania miejsca na podłączenie
- ☐ Ustalenia prawidłowości podłączenia
- ☐ Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z czym stwierdza się co następuje:

1. Przewód(y) Nr. **1-4** (patrz szkic na odwrocie) odpowiadają wymaganiom niżej wymienionych przepisów i **może (mogą) być** przeznaczone do podłączenia **pieca CO gazowego**
(podać rodzaj urządzenia a w przypadku braku możliwości podłączenia podać przyczyny)
Piec CO gaz podłączyć do przew. Nr 3 podłączenia wentylacji pozostają bez zmian w obecnych miejscach
2. Urządzenie(a) - działa(ją) wadliwie z przyczyn

W celu osiągnięcia prawidłowego funkcjonowania urządzenia należy:
w przewodzie spalinowym wykonać wkład zabezpieczający komin przed zawilgoceniem

(wymienić sposoby usunięcia przyczyn wadliwego działania)

Inne uwagi:

zamurować otwór po zdemontowanych piecach kaflowych

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. /Dz. U. Nr89 poz.414/ oraz Ustawę o Ochronie p. poż. z dnia 27.08.1991 r. /Dz. U. Nr81, poz 351/ oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992 r. W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków /Dz. U. nr 92, poz 460/ obowiązujące na dzień 1.01.1995 r.

Opinię sporządzono w **3** egzemplarzach z przeznaczeniem po **2** egz. dla **GZMK** oraz **1** egz. a/a .

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia _____ podpis _____

Uwagi:

Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowości wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominarski)
MISTRZ KOMINIARSKI

Janusz Puchowski
(pieczęć i podpis)