

Dębica, 2026-07-29

RZSW/SW/79/2025

**Gmina Dębica
ul. Batorego 13,
39-200 Dębica**

Dotyczy: uzgodnienia budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią oraz rozbiórka kolidującej infrastruktury w miejscowości Pustynia gm. Dębica działki nr ewid. 610, 611/6, 611/11, 613/2, 611/4, 611/9, 612.

Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Dębicy uzgadnia w/w inwestycję, przy zachowaniu następujących warunków:

1. Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Dębicy informuje, że projektowana inwestycja zlokalizowana jest na działce drenowanej. Sieć drenarska posadowiona jest na głębokości 0,7 – 1,2 m.
2. Roboty ziemne pod projektowaną inwestycję na sieci drenarskiej zaleca się wykonywać ręcznie.

Przed wykonaniem robót ziemnych należy wykonać odkrywki w celu zlokalizowania rurociągów drenarskich.

3. W przypadku ewentualnego uszkodzenia sieci drenarskiej natychmiast zabezpieczyć ją przed zamuleniem poprzez zaczopowanie materiałem filtracyjnym a następnie naprawić na własny koszt pod nadzorem pracownika tut. Związku jako jednostki utrzymującej te urządzenia w sprawności. Rurki drenarskie w miejscach uszkodzeń ułożyć w korytkach drewnianych zakotwionych w gruncie rodzimym min.1,0 m ,ziemię pod korytkami zagęścić a następnie całość obsypać grubym żwirem aby uniknąć ich uszkodzenia.

W przypadku ewentualnej kolizji istniejącej sieci drenarskiej z prowadzoną inwestycją, sieć drenarską przełożyć poza zakres wykonywanej inwestycji.

4. Roboty związane z naprawą sieci drenarskiej przed ich zasypaniem należy bezwzględnie zgłosić do tut. Związku w celu sprawdzenia i dokonania komisyjnego odbioru tel. 14 6703034 lub 881338308
5. Wszelkie uszkodzenia sieci drenarskiej spowodowane robotami inwestycyjnymi lub wadliwie wykonaną naprawą będą usuwane na koszt inwestora robót.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

KIEROWNIK BIURA
Rejonowego Związku
Spółek Wodnych w Dębicy
mgr inż. Marcin Idzior