

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia:

Dostawa agregatu prądotwórczego o mocy 75kVA/60 kW-400V na przyczepie kołowej”

Lokalizacja: Ochotnicza Straż Pożarna w Krzeszowicach, ul. Św. Floriana 3

2. Specyfikacja zamówienia:

wymagania dotyczące agregatu prądotwórczego na przyczepie kołowej o następujących parametrach:

1. Moc maksymalna: 75 kVA/ 60 kW lub większa
2. Moc nominalna: 72 kVA /58 kW lub większa
3. Częstotliwość: 50 Hz,
4. Napięcie: 400/230 V,
5. Agregat wyposażony w system kontroli AVR (pełna stabilizacja napięcia);
6. Agregat wyposażony w akumulatory rozruchowe oraz ładowarkę akumulatorów;
7. Paliwo: olej napędowy;
8. Pojemność zbiornika paliwa: min. 100l;
9. Agregat w obudowie wyciszonej;
10. Agregat wyposażony w panel automatyki zabezpieczony przed dostępem osób trzecich;
11. Agregat przystosowany do pracy ciągłej: min. 12 godzin;
12. Agregat w obudowie odpornej na czynniki atmosferyczne minimum IP-23;
13. Standardowe wyposażenie agregatu:
 - a) wyłącznik sterownika,
 - b) wyłącznik agregatu,
 - c) cewka wzrostowa wyłącznika generatora,
 - d) sygnalizator dźwiękowy awarii,
 - e) przycisk awaryjnego zatrzymania,
 - f) termostat wysokiej temperatury silnika,
 - g) presostat niskiego ciśnienia oleju,
 - h) pomiar poziomu paliwa,
 - i) filtr paliwa z separatorem wody,
 - j) grzałka,
 - k) uchwyty załadunkowe,
 - l) skrzynka odbioru mocy wyposażona w gniazda 230v i 400v (minimum 2 sztuki 32A, minimum 1 sztuka 63A)
14. W skład agregatu prądotwórczego powinna wchodzić instalacja paliwowa, smarowania, chłodzenia i elektryczno – rozruchowa oraz panel kontrolno – sterujący i wyłącznik główny.
15. Agregat zamontowany na przyczepie transportowej dwuosiowej o DMC umożliwiającej transport agregatu nie większej niż 2500 kg wyposażonej w:
 - a) zaczep kulowy, atestowany z możliwością wymiany na oczkowy,
 - b) hamulec najazdowy,
 - c) cztery podpory do stabilizacji i koło podporowe
 - d) oświetlenie zgodne z przepisami o ruchu drogowym,
 - e) zestaw klinów podporowych pod koła,
 - f) opony całoroczne i pełnowymiarowe koło zapasowe,
 - g) homologację europejską.

3. Wymagania ogólne i warunki dostawy:

- 3.1. Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, wolny od wad fabrycznych, technicznych, prawnych oraz roszczeń osób trzecich,
- 3.2. Oferowany sprzęt musi spełniać obowiązujące normy bezpieczeństwa i posiadać odpowiednie certyfikaty /homologacje oraz gwarancję.
- 3.3. Tabliczki informacyjne i oznakowanie na urządzeniu w języku polskim,
- 3.4. Przeprowadzenie szkolenia osób wyznaczonych do obsługi agregatu prądotwórczego potwierdzonego zaświadczeniami z odbycia szkolenia wraz z jego zakresem.
- 3.5. Wykonywanie okresowych przeglądów gwarancyjnych agregatu prądotwórczego w terminach i zgodnie z zakresem przewidzianym dokumentacją techniczno – ruchową oraz instrukcją eksploatacji producenta. Informację o zamiarze wykonania przeglądu należy przekazać do Zamawiającego na co najmniej 4 dni robocze przed jego planowanym terminem. Każdy przegląd należy potwierdzić protokołem przeglądu gwarancyjnego z wyszczególnionym wykazem wykonanych prac. Protokół przeglądu gwarancyjnego należy dostarczyć do Zamawiającego w terminie do 7 dni roboczych licząc od dnia wykonania przeglądu. Za dojazd serwisu, materiały eksploatacyjne oraz robociznę w czasie gwarancji, Wykonawca nie będzie pobierał opłat.
- 3.6. Wykonawca w dniu odbioru zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji powykonawczej, zawierającej w szczególności:
 - 3.6.1. Wszelkie deklaracje i aprobaty techniczne, certyfikaty i dokumenty dopuszczenia do obrotu na obszarze Unii Europejskiej zastosowanych materiałów i podzespołów elektrycznych. Karta gwarancyjna agregatu prądotwórczego wraz z dokumentacją techniczno – ruchową, kartą katalogową.
 - 3.6.2. Agregat musi mieć wykonany przegląd zerowy, który musi być odnotowany w książce gwarancyjnej
- 3.7. Dostawa obejmuje transport do miejsca wskazanego przez zamawiającego po podpisaniu umowy.