

GMINA KRZESZOWICE
ul. Grunwaldzka 4
32-065 Krzeszowice

**Do uczestników postępowania w trybie podstawowym
„Dostawa agregatu prądotwórczego o mocy 75kVA/60 kW-400V na przyczepie kołowej”
(Ogłoszenie 2026/BZP 00415068/01 z dnia 31 sierpnia 2026)**

- I. Burmistrz Gminy Krzeszowice, działając w imieniu Zamawiającego, w związku z prowadzoną procedurą wyłonienia wykonawcy na zamówienie publiczne jw., na podstawie art. 284 ustawy Pzp z dn. 11 września 2019 odpowiada na zapytanie wniesione do postępowania o następującej treści:

Pytanie nr 1.

Zgodnie z dyrektywą 2016/1628 oraz Dziennikiem Ustaw nr 1339 z 2020 roku wprowadzającym dyrektywę w Polsce zespoły prądotwórcze stacjonarne nie muszą spełniać żadnej normy emisji spalin (non-emission). Wszystkie inne zespoły prądotwórcze muszą spełniać normę emisji spalin STAGE V. Poniżej definicje poszczególnych określeń opisane w dyrektywie 2016/1628:

35) „zespół prądotwórczy” oznacza niezależną maszynę mobilną nieporuszającą się po drogach, która nie jest częścią układu napędowego, przeznaczoną głównie do produkcji mocy elektrycznej;

36) „maszyna stacjonarna” oznacza maszynę, która ma być trwale zamontowana w jednym miejscu jej pierwszego użytkowania, nieprzeznaczoną do przemieszczania po drogach lub w inny sposób, z wyjątkiem przemieszczenia z miejsca produkcji do miejsca pierwszego montażu;

37) „trwale zamontowany” oznacza przyśrubowany lub w inny sposób skutecznie przymocowany, tak że nie jest możliwe usunięcie bez pomocy narzędzi lub sprzętu, do fundamentu lub innego elementu ograniczającego, który ma za zadanie spowodować, by silnik był używany tylko w jednym miejscu w budynku, konstrukcji, obiekcie lub instalacji;

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, czy agregat ma spełniać wymagania normy emisji spalin Stage V. Czy ma być oferowany agregat stacjonarny oraz przyczepa.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

NIE, Zamawiający nie wymaga, aby silniki w agregatach spełniały normę emisji spalin STAGE 5. Zamawiający informuje, iż agregaty prądotwórcze zamontowane na przyczepach nieposiadających własnego napędu (czyli niebędącej pojazdem samojezdnym), których zasadnicze przeznaczenie polega na stacjonarnym działaniu w jednym określonym miejscu (zabezpieczenie ciągłości dostaw energii elektrycznej w wyznaczonych strategicznych obiektach w ramach ochrony ludności i obrony cywilnej), nie jest klasyfikowany jako maszyna mobilna (NRMM) w rozumieniu Dyrektywy 2016/1628. W związku z powyższym, oferowane agregaty należy uznać za maszyny stacjonarne, nieprzeznaczone do przemieszczania po drogach, tym samym nie podlegające obowiązkowi spełnienia norm emisji spalin określonych w rozporządzeniu STAGE 5.

Pytanie nr 2.

Czy Zamawiający potwierdza, że oferowane mobilne agregaty prądotwórcze muszą być wyposażone w silniki spełniające wymagania normy emisji spalin Stage V? Mobilne agregaty prądotwórcze są co do zasady kwalifikowane jako maszyny mobilne nieporuszające się po drogach (NRMM). Silniki przeznaczone do takich urządzeń, wprowadzane do obrotu na rynku Unii Europejskiej, podlegają wymaganiom emisyjnym określonym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1628, w tym wymaganiom Stage V. Jednoznaczne wskazanie tego wymogu pozwoli uniknąć zaoferowania agregatów z silnikami niespełniającymi aktualnych przepisów emisyjnych oraz zapewni porównywalność składanych ofert.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

NIE, Zamawiający nie wymaga, aby silniki w agregatach spełniały normę emisji spalin STAGE 5. Zamawiający informuje, iż agregaty prądotwórcze zamontowane na przyczepach nieposiadających własnego napędu (czyli niebędącej pojazdem samojezdnym), których zasadnicze przeznaczenie polega na stacjonarnym działaniu w jednym określonym miejscu (zabezpieczenie ciągłości dostaw energii elektrycznej w wyznaczonych strategicznych obiektach w ramach ochrony ludności i obrony cywilnej), nie jest klasyfikowany jako maszyna mobilna (NRMM) w rozumieniu Dyrektywy 2016/1628. W związku z powyższym, oferowane agregaty należy uznać za maszyny stacjonarne, nieprzeznaczone do przemieszczania po drogach, tym samym nie podlegające obowiązkowi spełnienia norm emisji spalin określonych w rozporządzeniu STAGE 5.

- II. Pismo zostaje umieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania:
<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1a26f284-8068-4bd7-be7f-86207ca1ebbb>
- III. Wszystkie udzielone informacje są wiążące. Pozostałe warunki postępowania pozostają bez zmian.

Z upoważnienia Burmistrza Gminy

*mgr Szymon Strzelichowski
Zastępca Burmistrza*