

Zakup sprzętu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw (obszar 2)**Opis przedmiotu zamówienia****CZĘŚĆ NR 1**

Lp.	Nazwa	Opis	Ilość
1	Megaфон	Bezprzewodowy, posiada wbudowany odtwarzacz MP3, odbiornik Bluetooth, czytnik USB oraz SD. Wyposażony w syrenę alarmową. Zasilany przez akumulator. Możliwość regulacji głośności. Wymiary tuby – minimum 230mm. Długość minimum 350 mm. Moc maksymalna do 90W. Zasięg minimum 900 m. Wykonany z tworzywa sztucznego. Krawędź tuby zabezpieczona gumową osłoną.	4 szt

CZĘŚĆ NR 2

Lp.	Nazwa	Opis	Ilość
1	Najaśnica	Przenośna wyposażona w co najmniej 2 naświetlacze. Wysokość regulowana, max. wys. 2300 mm. Zasilanie bateryjne i sieciowe. Lampa wyposażona w stabilne podpory oraz ergonomiczny uchwyt do przenoszenia. Naświetlacze pracują w minimum czterech trybach. Dodatkowo przenośny zestaw oświetleniowy wyposażony jest w przewód zasilający z płynną regulacją natężenia światła. W zestawie znajdować się mają dwa akumulatory minimum 4Ah, ładowarka sieciowa oraz przewód zasilający z regulacją wiązki światła. Posiada możliwość płynnego dostosowania natężenia światła do 12000 lm. Klasa szczelności IP66; Źródło zasilania: AC 230V / Li-Ion 24,5V, 4 Ah	5 szt

CZĘŚĆ NR 3

Lp.	Nazwa	Opis	Ilość
1	Śpiwór	Wykonany z poliestru, z wypełnieniem syntetycznym antyalergicznym. Wyposażony w dwukierunkowe zamki, z możliwością łączenia. Wymiary min. 1850x750mm. Waga max. 1 400g. Temperatura komfortu +8°. Prostokątny kształt śpiwora typu "koperta". Kolor: granatowy, szary lub czarny.	100 szt

CZĘŚĆ NR 4

Lp.	Nazwa	Opis	Ilość
1	Rękaw przeciwpowodziowy 10m	Przenośny, jednokomorowy, jednopłaszczowy, wykonany z minimum trójwarstwowej tkaniny PVC, gramatura nie mniejsza niż 900gr/m ² . Wytrzymałość na rozerwanie minimum 4000N/5cm. Długość 10m, średnica do 46 cm, wysokość maksymalna po napełnieniu minimum 45 cm. Wyposażona w minimum 3 sztywne przyłącza 75 z pokrywą do napełniania i opróżniania rękawa, minimum 2 odpowietrzniki, rączki lub uchwyty do przenoszenia, rękaw do łączenia zapór, pasy kotwiące. Dodatkowo rękaw powleczony zabezpieczeniem UV oraz antybakteryjnym.	5 szt

CZĘŚĆ NR 5

Lp.	Nazwa	Opis	Ilość
1	Zestaw plecakowy PSP R1	Skompletowany zgodnie z wytycznymi Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z czerwca 2021 roku "Zasady Organizacji Ratownictwa Medycznego w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym". Konstrukcja umożliwia szybki dostęp do wszystkich elementów wyposażenia. Materiał o wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne, przetarcia oraz działanie czynników atmosferycznych. Materiał zewnętrzny nieprzemakalny lub zabezpieczony powłoką wodoodporną. Materiał umożliwiający wielokrotną dezynfekcję środkami stosowanymi w ratownictwie medycznym. Plecak wyposażony w ergonomiczne szelki naramienne z możliwością regulacji długości. Uchwyt transportowy umożliwiający przenoszenie w ręku. Konstrukcja umożliwiająca pełne otwarcie komory głównej. Wewnętrzny system organizatorów, kieszeni, przegród oraz uchwytów umożliwiających trwałe zamocowanie wyposażenia. Elementy mocujące wykonane z taśm elastycznych oraz kieszeni przezroczystych lub siatkowych. Plecak wyposażony w elementy odblaskowe zwiększające widoczność ratownika. Pojemność plecaka dostosowana do pomieszczenia kompletnego wyposażenia zestawu PSP R1 zgodnego z KSRG 06.2021. Dopuszczalne wymiary: wysokość: 63-69cm; szerokość: 42-49 cm; głębokość: 30-36cm.	4 szt

CZĘŚĆ NR 6

Lp.	Nazwa	Opis	Ilość
1	Motopompa szlamowa	Wymiary minimalne: 660x455x515 mm. Wydajność tłoczenia minimum 1200l/min. Pojemność zbiornika silnika min. 5l. Maksymalna wysokość podnoszenia do 28m. Maksymalna wysokość zasysania do 8m. Moc silnika minimum 5kW. Możliwość przetłaczania zanieczyszczeń o średnicy do 28 mm. Typ przyłącza: 3 cale/3 cale.	4szt

CZĘŚĆ NR 7

Lp.	Nazwa	Opis	Ilość
1	Cysterna do dowożenia wody pitnej	Cysterna na przyczepie do przewozu wody pitnej o pojemności 2000 l. Cysterna i przyczepa muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne, zmontowane, gotowe do użycia zgodne z celem ich przeznaczenia, wolne od wad fizycznych i prawnych, zgodnie z właściwymi normami i przepisami prawa, w szczególności w zakresie dopuszczenia ich do obrotu i użytkowania. Cysterna na wodę pitną musi posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny. Przyczepa musi posiadać komplet dokumentów do rejestracji (homologacja całopojazdowa) lub posiadać dokumentację do przerejestrowania. Zbiornik na wodę pitną: – zbiornik wykonany z polietylenu wysokiej jakości; – zbiornik jest odporny na zmiany temperatury (od -20°C do +60°C) oraz na czynniki atmosferyczne, chemiczne i fizyczne; – właz górny min. 400 mm; – wyposażenie zbiornika: 2x kurek spustowy 3/4", 1x króciec napełniający-spustowy zakończony złączem strażackim 2"; – zbiornik posiada Atest PZH; Przyczepa: – DMC: 2700 KG; – waga: max.500 KG; – ładowność: min. 2200 KG; – dyszel typu V; – 2 osie hamowane; – hamulec ręczny; – koło podporowe; – 4 podpory korbowe; – instalacja elektryczna 13-PIN, 12V; – przyczepa objęta homologacją umożliwiającą rejestrację.	1 szt

CZĘŚĆ NR 8

Lp.	Nazwa	Opis	Ilość
1	Defibrylator AED zewnętrzny	Defibrylator zewnętrzny, półautomatyczny AED wraz z montażem: Urządzenie fabrycznie nowe. Tryb pracy półautomatyczny (przycisk wstrząsu). Tryb dziecięcy przy zastosowaniu elektrod pediatrycznych (przełączenie elektrod pediatrycznych ograniczających energię defibrylacji). Elektrody standardowe i dziecięce - żywotność min. 24 m-ce. Bateria 15 VDC, 2800 mAh, litowo-manganowa, min. 6-letnia żywotność baterii. Zapis danych: Pamięć wewnętrzna (5 akcji). Norma: IP54, IEC 60529. Czas ładowania: gotowość do wstrząsu max. 6 sekund. Zakres temperatur: w trybie pracy: -20 °C ~ 50 °C; w trybie przechowywania: 0 °C ~ 50 °C. Spełnia wymagania norm: IEC 60601-1, UL 60601-1, CAN/CSA C22.2 Nr 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-4, AAMI DF80. Instrukcja w języku polskim. Gwarancja na urządzenie min. 7 lat. Waga gotowego zestawu AED z baterią i elektrodami nieprzekraczająca wagi 2,0 kg. Szafka z systemem teleinformatycznym wraz z montażem: Przeznaczona do użytku zewnętrznego. Klasa odporności na środowisko minimum IEC 60529: IP43. System ogrzewania i wentylacji automatycznie dostosowujący temperaturę wewnętrzną. Sygnalizacja świetlna LED po otwarciu drzwi. System powiadamiania z możliwością wysyłania sms i/lub e-mail o zdarzeniach (otwarcie drzwi stacji). System nadzoru wizualizuje stan szafki na mapie. Szafka musi być wyposażona w czujniki monitorujące warunki atmosferyczne (minimum temperaturę zewnętrzną, wewnętrzną, wilgotność) oraz inne parametry środowiskowe niezbędne do zapewnienia prawidłowych warunków przechowywania wyposażenia powiązane z systemem zdalnego nadzoru. Wszystkie czujniki monitorujące temperaturę muszą być zintegrowane z systemem zdalnego nadzoru, umożliwiającym bieżące monitorowanie, rejestrację oraz sygnalizację przekroczenia zdefiniowanych wartości granicznych. Dedykowane miejsce na apteczkę/akcesoria ratunkowe. Zestaw wyposażony w apteczkę modułową (koc termiczny, rękawiczki, pocket mask, płyn do dezynfekcji, nożyczki do cicia odzieży, maseczka KN95, okulary ochronne, latarkę czołową, kamizelkę odblaskową, worek zrzutowy). Wymiary przynajmniej: 690x560x200 [mm] (wysokość x szerokość x głębokość). Łączność: LTE / GSM / GPRS / EDGE / WiFi / GNSS. Zgodność z RED, EMC, LVD, RoHS/REACH, Znak CE. Tablica informacyjna AED wykonana z materiału odpornego na ścieranie i warunki atmosferyczne; Grubość tablicy 2 mm. Wsparcie techniczne: przeglądy, serwis, abonament platformy zdalnego monitorowania pracy – bezpłatnie min. 1 rok w ramach zakupu, z możliwością przedłużenia abonamentu na koszt Zamawiającego.	9 kpl

		Lokalizacje montażu defibrylatorów: 1. OSP Nierodzim ul. Szeroka 5, 43-450 Ustroń 2. OSP Lipowiec, ul. Lipowska 116, 43-450 Ustroń 3. MDK Prażakówka, ul. Daszyńskiego 28, 43-450 Ustroń 4. Staw Kajakowy, ul. 3 Maja 15, 43-450 Ustroń 5. Miejska Informacja Turystyczna, ul. Rynek 2, 43-450 Ustroń 6. Kolej Linowa Czantoria, ul. 3 Maja 130, 43-450 Ustroń 7. Centrum Przesiadkowe, ul. Nadrzeczna 3, 43-450 Ustroń 8. Targowisko Miejskie, skrzyżowanie ul. A. Brody i ul. Kojzara, 43-450 Ustroń 9. Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Przedszkolnymi, ul. Polańska 25, 43-450 Ustroń.	
--	--	---	--

CZĘŚĆ NR 9

Lp.	Nazwa	Opis	Ilość
1	Agregat prądotwórczy 8kW	Moc maksymalna 8kW, możliwość zasilania odbiorników trójfazowych i jednofazowych. Wyposażony w: cyfrowy układ stabilizacji napięcia AVR, zasilanie 400V i 230V, zabezpieczenie przeciążeniowe, czujnik poziomu oleju, dwa gniazda (400V 16A i 230V 16A). Silnik spalinowy (benzyna), jednocylindrowy, czterosurowy, chłodzony powietrzem. Rozruch manualny. Stopień ochrony prądnicy minimum P 23.	1 szt
2.	Agregat prądotwórczy 15kW	Trójfazowy agregat z możliwością podłączenia urządzeń 230V 15A, 230V 30A oraz instalacji trójfazowych 400V. Moc min. 15kW. Stabilizacja napięcia i częstotliwości. Kółka transportowe. Możliwość uruchamiania ręcznego. Typ zasilania: Diesel. Silnik dwucylindrowy, chłodzony powietrzem. Zabezpieczenia przeciążeniowe. Częstotliwość: 50Hz Prędkość: 3000 obr./min Napięcie: 220 V / 400 V. Pojemność zbiornika paliwa max. 30 l.	2 szt