

P 1	PODŁOGA NA GRUNCIE
PODŁOGA (PŁYTKI GRESOWE)	2,0 cm
PREPARAT GRUNTUJĄCY	-
SZLICHTA CEMENTOWA ZBROJONA SIATKĄ STALOWĄ	5,0 cm
FOLIA POLIETYLENOWA	0,02 cm
STYROPIAN EPS 100 PODŁOGA	5,0 cm
HYDROIZOLACJA - PAPAASF. TERMOZGRZEWALNA x2	2 x 0,35 cm
BETON C12/15	15,0 cm
PIASEK ZAGĘSZ. WARST.CO 30 CM DO UZYS. ST.IS98	130,0 cm
GRUNT RODZIMY	-

P 2	STROP NAD PIWNICĄ
PODŁOGA (PŁYTKI GRESOWE/WYKŁADZINA)	1,2 cm
PREPARAT GRUNTUJĄCY	-
JASTRYCH GIPSOWY	2,0 cm
PAPA	-
PŁYTA PIŁŚNIOWA POROWATA	1,2 cm
STROP DMS + NADBETON	30,0 cm
PRZESTRZEŃ INSTALACYJNA	-
SUFIT PODWIESZANY	1,2 cm

P 3	STROP NAD PIWNICĄ
PODŁOGA (PŁYTKI GRESOWE/WYKŁADZINA)	1,2 cm
PREPARAT GRUNTUJĄCY	-
JASTRYCH GIPSOWY	2,0 cm
STYROPIAN TWARDY	2,0 cm
PŁYTA PIŁŚNIOWA POROWATA	1,2 cm
STROP DMS + NADBETON	30,0 cm
PRZESTRZEŃ INSTALACYJNA	-
SUFIT PODWIESZANY	1,2 cm

P 4	SPOCZNIK PIWNICA/PARTER
PODŁOGA (PŁYTKI GRESOWE)	1,2 cm
PŁYTA ŻELBETOWA SPOCZNIKA	15,0 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1,5 cm
GŁADŹ SZPACHLOWA	0,1-0,3 cm
FARBA LATEKSOWA	-

P 5	SPOCZNIK PARTER/PIĘTRO
PODŁOGA (PŁYTKI GRESOWE)	1,2 cm
PŁYTA ŻELBETOWA SPOCZNIKA	12,0 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1,5 cm
GŁADŹ SZPACHLOWA	0,1-0,3 cm
FARBA LATEKSOWA	-

P 6	SPOCZNIK PRZED WEJŚCIEM
PODŁOGA (PŁYTKI GRESOWE)	1,2 cm
MEMBRANA HYDROIZOLACYJNA	-
SZLICHTA BETONOWA	4,0 cm
FOLIA POLIETYLENOWA	-
STROP ŻELBETOWY	20,0 cm
STYROPIAN EPS 100 DACH PODŁOGA	2,0 cm
WYPRAWA Z BARWIONEGO TYNKU	0,2 cm
CIENKOWARSTWOWEGO SILIKONOWY	-

P 7	STROP NAD PARTEREM
PODŁOGA (PŁYTKI GRESOWE/WYKŁADZINA)	1,2 cm
PREPARAT GRUNTUJĄCY	-
WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJONA SIATKĄ	5,0 cm
FOLIA ALUMINIOWA	0,02 cm
STYROPIAN EPS 100 PODŁOGA	5,0 cm
STROP ŻELBETOWY	20,0 cm
MEMBRANA HYDROIZOLACYJNA	-
WYPRAWA Z BARWIONEGO TYNKU	0,2 cm
CIENKOWARSTWOWEGO SILIKONOWY	-

P 8	SPOCZNIK PRZED WEJŚCIEM BOCZNYM
PODŁOGA (PŁYTKI GRESOWE)	1,2 cm
MEMBRANA HYDROIZOLACYJNA	-
SZLICHTA BETONOWA	4,0 cm
FOLIA POLIETYLENOWA	-
STROP ŻELBETOWY	10,0 cm
STYROPIAN EPS 100 DACH PODŁOGA	2,0 cm
WYPRAWA Z BARWIONEGO TYNKU	0,2 cm
CIENKOWARSTWOWEGO SILIKONOWY	-

P 9	STROP - KLATKA SCHODOWA PRZY WINDZIE
PODŁOGA (PŁYTKI GRESOWE/WYKŁADZINA)	1,2 cm
PREPARAT GRUNTUJĄCY	-
WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJONA SIATKĄ	5,0 cm
FOLIA ALUMINIOWA	0,02 cm
STYROPIAN EPS 100 PODŁOGA	5,0 cm
STROP ŻELBETOWY	20,0 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1,5 cm
GŁADŹ SZPACHLOWA	0,1-0,3 cm
FARBA LATEKSOWA	-

SZ 1	ŚCIANY PIWNIC ZEWNĘTRZNE
WYPRAWA Z BARWIONEGO TYNKU	0,2 cm
CIENKOWARSTWOWEGO SILIKONOWEGO	-
PREPARAT GRUNTUJĄCY	-
ZAPRAWA KLEJOWA ZBROJONA SIATKĄ	0,2-0,5 cm
PŁYTY TERMOIZOLACYJNE - XPS (λ = 0,032W/mK)	15,0 cm
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA BITUMICZNA TYPU KMB	0,3 cm
MASA DYSPERSYJNA x2	-
ŚCIANA ISTNIEJĄCA Z CEGŁY PEŁNEJ	43,0-52,0 cm
TYNK CEM.-WAP.KATEGORII III	1,5 cm
GŁADŹ SZPACHLOWA	0,1-0,3 cm
FARBA LATEKSOWA/PŁYTKI GRESOWE	-

SZ 2	ŚCIANY PIWNIC ZEWNĘTRZNE
WYPRAWA Z BARWIONEGO TYNKU	0,2 cm
CIENKOWARSTWOWEGO SILIKONOWEGO	-
PREPARAT GRUNTUJĄCY	-
ZAPRAWA KLEJOWA ZBROJONA SIATKĄ	0,2-0,5 cm
WEŁNA MINERALNA (λ = 0,032W/mK)	15,0 cm
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA BITUMICZNA TYPU KMB	0,3 cm
MASA DYSPERSYJNA x2	-
ŚCIANA ISTNIEJĄCA Z CEGŁY PEŁNEJ	43,0-52,0 cm
TYNK CEM.-WAP.KATEGORII III	1,5 cm
GŁADŹ SZPACHLOWA	0,1-0,3 cm
FARBA LATEKSOWA/PŁYTKI GRESOWE	-

SZ 3	ŚCIANY NADZIEMIA ZEWNĘTRZNE
WYPRAWA Z BARWIONEGO TYNKU	0,2 cm
CIENKOWARSTWOWEGO SILIKONOWY	-
PREPARAT GRUNTUJĄCY	-
ZAPRAWA KLEJOWA ZBROJONA SIATKĄ	0,2-0,5 cm
STYROPIAN EPS 80 (λ = 0,036 W/mK)	18,0 cm
ŚCIANA ISTNIEJĄCA Z CEGŁY PEŁNEJ	34,0-38,0 cm
TYNK CEM.-WAP.KATEGORII III	1,5 cm
GŁADŹ SZPACHLOWA	0,1-0,3 cm
FARBA LATEKSOWA/PŁYTKI GRESOWE	-

SZ 4	ŚCIANY NADZIEMIA ZEWNĘTRZNE
WYPRAWA Z BARWIONEGO TYNKU	0,2 cm
CIENKOWARSTWOWEGO SILIKONOWY	-
PREPARAT GRUNTUJĄCY	-
ZAPRAWA KLEJOWA ZBROJONA SIATKĄ	0,2-0,5 cm
WEŁNA MINERALNA (λ = 0,032W/mK)	18,0 cm
ŚCIANA ISTNIEJĄCA Z CEGŁY PEŁNEJ	34,0-38,0 cm
TYNK CEM.-WAP.KATEGORII III	1,5 cm
GŁADŹ SZPACHLOWA	0,1-0,3 cm
FARBA LATEKSOWA/PŁYTKI GRESOWE	-

SZ 5	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
WYPRAWA Z BARWIONEGO TYNKU	0,2 cm
CIENKOWARSTWOWEGO SILIKONOWEGO	-
PREPARAT GRUNTUJĄCY	-
ZAPRAWA KLEJOWA ZBROJONA SIATKĄ	0,2-0,5 cm
STYROPIAN EPS 80 (λ = 0,036 W/mK)	18,0 cm
PUSTAK CERAMICZNY 25 P+W	25,0 cm
TYNK CEM.-WAP. KATEGORI III	1,5 cm
GŁADŹ SZPACHLOWA	0,1-0,3 cm
FARBA LATEKSOWA/PŁYTKI GRESOWE	-

SZ 6	ŚCIANY WINDY ZEWNĘTRZNEJ
WYPRAWA Z BARWIONEGO TYNKU	0,2 cm
CIENKOWARSTWOWEGO SILIKONOWEGO	-
PREPARAT GRUNTUJĄCY	-
ZAPRAWA KLEJOWA ZBROJONA SIATKĄ	0,2-0,5 cm
WEŁNA MINERALNA (λ = 0,032W/mK)	15,0 cm
ŚCIANA ŻELBETOWA	20,0 cm

SZ 7	ŚCIANY WINDY ZEWNĘTRZNEJ
WYPRAWA Z BARWIONEGO TYNKU	0,2 cm
CIENKOWARSTWOWEGO SILIKONOWEGO	-
PREPARAT GRUNTUJĄCY	-
ZAPRAWA KLEJOWA ZBROJONA SIATKĄ	0,2-0,5 cm
STYROPIAN EPS 80 (λ = 0,036 W/mK)	15,0 cm
ŚCIANA ŻELBETOWA	20,0 cm

SW 1	ŚCIANY WEWNĘTRZNE NOŚNE
FARBA LATEKSOWA / PŁYTKI CERAMICZNE	-
PREPARAT GRUNTUJĄCY	-
GŁADŹ SZPACHLOWA	0,1-03 cm
TYNK CEM.-WAP.KATEGORII III	1,2 cm
ŚCIANA ISTNIEJĄCA Z CEGŁY PEŁNEJ	30-42,0 cm
TYNK CEM.-WAP.KATEGORII III	1,2 cm
GŁADŹ SZPACHLOWA	0,1-03 cm
PREPARAT GRUNTUJĄCY	-
FARBA LATEKSOWA / PŁYTKI CERAMICZNE	-

SW 2	ŚCIANY WEWNĘTRZNE NOŚNE
FARBA LATEKSOWA / PŁYTKI CERAMICZNE	-
PREPARAT GRUNTUJĄCY	-
GŁADŹ SZPACHLOWA	0,1-03 cm
TYNK CEM.-WAP.KATEGORII III	1,2 cm
PUSTAK CERAMICZNY 25 P+W	25,0 cm
TYNK CEM.-WAP.KATEGORII III	1,2 cm
GŁADŹ SZPACHLOWA	0,1-03 cm
PREPARAT GRUNTUJĄCY	-
FARBA LATEKSOWA / PŁYTKI CERAMICZNE	-

SW 3	ŚCIANY WEWNĘTRZNE NOŚNE
FARBA LATEKSOWA / PŁYTKI CERAMICZNE	-
PREPARAT GRUNTUJĄCY	-
GŁADŹ SZPACHLOWA	0,1-03 cm
TYNK CEM.-WAP.KATEGORII III	1,2 cm
PUSTAK CERAMICZNY 18.8 P+W	18,8 cm
TYNK CEM.-WAP.KATEGORII III	1,2 cm
GŁADŹ SZPACHLOWA	0,1-03 cm
PREPARAT GRUNTUJĄCY	-
FARBA LATEKSOWA / PŁYTKI CERAMICZNE	-

SW 4	ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE
FARBA LATEKSOWA / PŁYTKI CERAMICZNE	-
PREPARAT GRUNTUJĄCY	-
GŁADŹ SZPACHLOWA	0,1-03 cm
TYNK CEM.-WAP.KATEGORII III	1,2 cm
ŚCIANA ISTNIEJĄCA Z CEGŁY PEŁNEJ	12,0 cm
TYNK CEM.-WAP.KATEGORII III	1,2 cm
GŁADŹ SZPACHLOWA	0,1-03 cm
PREPARAT GRUNTUJĄCY	-
FARBA LATEKSOWA / PŁYTKI CERAMICZNE	-

SW 5	ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE
FARBA LATEKSOWA / PŁYTKI CERAMICZNE	-
PREPARAT GRUNTUJĄCY	-
GŁADŹ SZPACHLOWA	0,1-03 cm
TYNK CEM.-WAP.KATEGORII III	1,2 cm
PUSTAK CERAMICZNY 11,5 P+W	11,5 cm
TYNK CEM.-WAP.KATEGORII III	1,2 cm
GŁADŹ SZPACHLOWA	0,1-03 cm
PREPARAT GRUNTUJĄCY	-
FARBA LATEKSOWA / PŁYTKI CERAMICZNE	-

SW 6	ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE
FARBA LATEKSOWA / PŁYTKI CERAMICZNE	-
PREPARAT GRUNTUJĄCY	-
GŁADŹ SZPACHLOWA	0,1-03 cm
TYNK CEM.-WAP.KATEGORII III	1,2 cm
BLOCZEK Z BETONU KOMÓRKOWEGO	6,0 cm
TYNK CEM.-WAP.KATEGORII III	1,2 cm
GŁADŹ SZPACHLOWA	0,1-03 cm
PREPARAT GRUNTUJĄCY	-
FARBA LATEKSOWA / PŁYTKI CERAMICZNE	-

KB	NAWIERZCHNIA UTWARDZONA
KOSTKA BETONOWA BEZFAZOWA	8,0 cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA	4,0 cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO	25,0 cm
PIASEK STABILIZOWANY CEMENTEM	15,0 cm
GRUNT RODZIMY	-

D1	DACH
PAPANAWIERZCHNIOWA TERMOZGRZEWALNA	0,3 cm
PAPAPODKŁADOWA TERMOZGRZEWALNA	0,3 cm
WARSTWA WYRÓWNAWCZA	1,0-2,0 cm
PŁYTY PREFABRYKOWANE ŻELBETOWE GR. 8 CM	8,0 cm
GRANULAT WEŁNY MINERALNEJ	30,0 cm
STROP DMS + NADBETON	30,0 cm
PRZESTRZEŃ INSTALACYJNA	-
SUFIT PODWIESZANY	2,0 cm

D2	DACH
PAPANAWIERZCHNIOWA TERMOZGRZEWALNA	0,3 cm
PAPAPODKŁADOWA TERMOZGRZEWALNA	0,3 cm
WARSTWA WYRÓWNAWCZA	1,0-2,0 cm
PŁYTY PREFABRYKOWANE ŻELBETOWE GR. 8 CM	8,0 cm
GRANULAT WEŁNY MINERALNEJ	30,0 cm
STROP DMS + NADBETON	30,0 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1,5 cm
GŁADŹ SZPACHLOWA	0,1-0,3 cm
FARBA LATEKSOWA	-

D3	DACH
PAPANAWIERZCHNIOWA TERMOZGRZEWALNA	0,3 cm
PAPAPODKŁADOWA TERMOZGRZEWALNA	0,3 cm
DESKOWANIE	2,5 cm
KROKIEW	20,0 cm
GRANULAT WEŁNY MINERALNEJ	30,0 cm
STROP ŻELBETOWY	30,0 cm
PRZESTRZEŃ INSTALACYJNA	-
SUFIT PODWIESZANY	2,0 cm

D4	DACH WINDY
PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA	0,3 cm
STYROPAPA SPADKOWA	20,0-30,0 cm
PAROIZOLACJA - PAPA TERMOZGRZEWALNA	0,3 cm
STROP ŻELBETOWY	20,0 cm

G3D

ARCHITEKTURA	GRZYBUD Paweł Grzybek ul. Tysiąclecia 10F/120, 97-500 Radomsko ul. Aleja Wyzwolenia 9/31, 42-224 Częstochowa tel. 508 521 423, biuro@gbda.pl, www.gbda.pl, NIP: 7722256818	Skala:
Investor:	Miasto Łuków	
Adres:	ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków	
Przedmiot inwestycji:	Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych na terenie MOF Łukowa – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Łukowie wraz z jego rozbudową i przebudową	Data: 07.2024
Lokalizacja inwestycji:	dz. nr ewid. 8453/6, obręb 0003 Łuków, ul. Piłsudskiego 18, 21-400 Łuków	Nr rysunku: A.13
Nazwa rysunku:	ZESTAWIENIE PRZEGRÓD BUDOWLANYCH	
Faza:	Projekt techniczny	
ARCHITEKTURA		
Projektant:	mgr inż. arch. Paweł Grzybek 41/LOOKK/2021	
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Magdalena Woźniak-Belka 10/LOOKK/2018	