

PIĘTRO

EX5

EKSPANDER  
8-WEJŚC

EX6

EKSPANDER  
8-WEJŚC

EX7

EKSPANDER  
8-WEJŚC

6x0,5

≡

pom. 1/9

6x0,5

≡

pom. 1/8

6x0,5

≡

pom. 1/6

6x0,5

≡

pom. 1/4

6x0,5

≡

pom. 1/3

6x0,5

≡

pom. 1/25

6x0,5

≡

pom. 1/24

6x0,5

≡

pom. 1/17

6x0,5

≡

pom. 1/1

6x0,5

≡

pom. 1/15

6x0,5

≡

pom. 1/13

6x0,5

≡

pom. 1/13

6x0,5

≡

pom. 1/9

6x0,5

≡

pom. 1/19

6x0,5

≡

pom. 1/19

6x0,5

≡

pom. 1/16

6x0,5

≡

pom. 1/16

EX4

EKSPANDER  
8-WEJŚC

6x0,5

≡

pom. 0/20

6x0,5

≡

pom. 0/20

6x0,5

≡

pom. 0/20

6x0,5

≡

pom. 0/23

6x0,5

≡

pom. 0/22

6x0,5

≡

pom. 0/17

6x0,5

≡

pom. 0/17

EX2

EKSPANDER  
8-WEJŚC

EX3

EKSPANDER  
8-WEJŚC

6x0,5

≡

pom. 0/11

6x0,5

≡

pom. 0/9

6x0,5

≡

pom. 0/8

6x0,5

≡

pom. 0/6

6x0,5

≡

pom. 0/3

6x0,5

≡

pom. 0/1

6x0,5

≡

pom. 0/21

6x0,5

≡

pom. 0/18

6x0,5

≡

pom. 0/16

6x0,5

≡

pom. 0/15

6x0,5

≡

pom. 0/14

6x0,5

≡

pom. 0/12

6x0,5

≡

pom. 0/12

6x0,5

≡

pom. 0/10

SW2

pom. 0/2

8x0,5

8x0,5

8x0,5

MS1

pom. 0/1

MS2

pom. 0/10

UTP, B2cc

CA

PLYTA GŁÓWNA

CENTRALA ALARMOWA 64-WEJŚCIA  
W OBUD. N/T Z ZASILACZEM  
I AKUMULATOREM, Z MOD.  
KOMUNIKACYJNYM GPRS/GSM

SZ1

SZ2

NZM-U 3x2,5-2xsil. z TG

EX1

EKSPANDER  
8-WEJŚC

6x0,5

≡

pom. -1/19

6x0,5

≡

pom. -1/14

6x0,5

≡

pom. -1/8

6x0,5

≡

pom. -1/7

6x0,5

≡

pom. -1/6

6x0,5

≡

pom. -1/5

6x0,5

≡

pom. -1/4

6x0,5

≡

pom. -1/3

EX1

EKSPANDER  
8-WEJŚC

PIWNIKA

PARTER

OZNACZENIA / UWAGI

≡

CZŁUKA RUCHU PIR

MANIPULATOR/SZYFRATOR INST. ALARMOWEJ Z WYŚWIELACZEM LED

SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY

EX..

EKSPANDER 8-WEJ.

MAGISTRAŁA KOMUNIKACYJNA 8x0,5

UWAGI:  
1. STOSOWAĆ ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE JEDNEGO PRODUCENTA, NP. DSC, SATEL.  
2. TYPY, PRZĘKROJE PRZEWODÓW WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA ZASTOSOWANEGO SYSTEMU.  
3. PRZEWODY UKŁADAĆ W KORYTACH DLA INST. TELETECHNICZNYCH ORAZ P/T W RURKACH INSTALACYJNYCH fi 16 MM.

GRZYBUD Paweł Grzybek

ul. Tysiąclecia 10F/120, 97-500 Radomsko

ul. Aleja Wyzwolenia 9/31, 42-224 Częstochowa

ARCHITEKTURA tel. 508 521 423, biuro@gbda.pl, www.gbda.pl, NIP: 7722256818

Investor:

Miasto Łuków

Skala: --

Adres:

ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków

Przedmiot inwestycji:

Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych na terenie MOF Łukowa – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Łukowie wraz z jego rozbudową i przebudową

07.2024

Lokalizacja inwestycji:

dz. nr ewid. 8453/6, obręb 0003 Łuków, ul. Piłsudskiego 18, 21-400 Łuków

Nr rysunku: E13

Nazwa rysunku:

SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI ALARMOWEJ

Faza:

Projekt techniczny

Instalacje elektryczne

Projektant:

mgr inż. Szymon Szmidt

SLK5430/PWOE/14

Sprawdzający:

inż. Tadeusz Szmidt

FT-8386/1/05/1552/82