

Żagań, dn. 23.06.2026 r.

Starosta Żagański
ul. Dworcowa 39
68-100 Żagań

Znak sprawy: G.6630.49.2026

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
zakończonej w dniu 22.06.2026 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:	W związku z projektowaną przebudową odcinka ul. Poniatowskiego (droga powiatowa nr 2705F) projektuje się wymianę istniejącej kanalizacji deszczowej przez jej przebudowę i budowę. Nowy fragment sieci deszczowej o średnicy Ø500 i nową sieć Ø250 zaprojektowano w układzie grawitacyjnym. Projektowaną kanalizację połączyć z istniejącą siecią w pkt. studni D1 na początku projektowanej sieci i studni D10 na końcu przebudowywanej sieci kanalizacyjnej. Kanalizację deszczową o średnicach Ø200-Ø500 wykonać z rur kanalizacyjnych i kształtek z PVC SN8 litych z uszczelnieniem SBR. Odcinek Ø500 zamiennie można wykonać w technologii rur PP.
Lokalizacja:	województwo Lubuskie, powiat żagański, gmina Łowa, m. Łowa, działka nr 275, 378 obręb 0001 Łowa, ul. Poniatowskiego.
Wnioskodawca:	WROŃSKI ERYK ul. Przylep-Kolejowa 10, 66-015 Zielona Góra
Inwestor:	GMINA ŁOWA ul. Żeromskiego 27, 68-120 Łowa
Przewodniczący:	Dariusz Hodowany Inspektor Przewodniczący Narady koordynacyjnej
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wpływu:	03.06.2026 r.

PODSUMOWANIE NARADY
Zaopiniowano pozytywnie z uwagami

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	ENEA Operator sp z o.o, Rejon Dystrybucji Żary	Stanowisko pozytywne Uzgodniono z uwagami:	Jacek Kowalczyk

Dokument wygenerował(a): Dariusz Hodowany, dn. 24-06-2026 13:37:52

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

	ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, Rejon Dystrybucji Żary elektroniczny	1. Roboty ziemne w pobliżu urządzeń energetycznych należy wykonać ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego. 2. W przypadku natrafienia na urządzenie energetyczne podziemne nie naniesione na planie, inwestor lub wykonawca zobowiązany jest zawiadomić o tym natychmiast ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział w Zielonej Górze - Rejon Żary . 3. Skrzyżowanie i zbliżenie projektowanych urządzeń z istniejącymi urządzeniami energetycznymi podziemnymi, muszą być wykonane zgodnie z normą N –SEP –E - 004, PN-E-05100-1/98 lub PN-EN 50341 zachować wymagane odległości pionowe i poziome, a w razie konieczności rury osłonowe . 4. Inwestor i wykonawca ponosi odpowiedzialność karną i materialną za spowodowanie uszkodzeń urządzeń energetycznych w czasie wykonywania robót oraz za uszkodzenia i szkody, które by w przyszłości powstać mogły na skutek prowadzonych robót. 5. W przypadku konieczności przebudowy urządzeń energetycznych, inwestor opracuje dokumentację projektowo-kosztorysową, która podlega uzgodnieniu z RD-Żary, i wykona prace związane z przebudową własnym kosztem i staraniem. 6. Ponadto nadmieniam, że w wyniku różnych robót nawierzchniowych jak regulacja szerokości i poziomu jezdni, chodników itp.-należy się liczyć z odchyleniami na planie. 7. Przed rozpoczęciem prac w pobliżu ist. linii kablowych SN i nn 0,4kV i w miejscach skrzyżowań z kablowymi liniami elektroenergetycznymi, należy powiadomić RD Żary, w celu wykonania pomiarów rezystancji izolacji elektroenergetycznych linii kablowych jw. przed i po wykonaniu robót budowlanych. W przypadku stwierdzenia pogorszenia wyników pomiarów wykonywanych po robotach budowlanych, kosztami tych pomiarów obciążymy wykonawcę robót. 8. Sposób rozwiązania kolizji z siecią energetyczną podlega sprawdzeniu przed zasypaniem przez RD- Żary. 9. W czasie robót w pobliżu istniejącego uzbrojenia energetycznego, RD- Żary informuje że istnieje możliwość zlecenia płatnego nadzoru technicznego. W takim przypadku RD-Żary oczekuje zlecenia z podaniem warunków płatności. 10. Uzgodnienie ważne jest 1/jeden rok od dnia wystawienia.	
2	GMINA ŁŁOWA ul. Żeromskiego 27, 68-120 Łłowa	Uczestnik nieobecny na naradzie	
3	INTERNET CAFE usługi informatyczne Mirosław Backiel ul. Jarzębinowa 21, 68-100 Żagań	Uczestnik nieobecny na naradzie	
4	NETIA S.A. ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa elektroniczny	Stanowisko pozytywne uzgodniono bez uwag	Gabriela Migalska
5	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu ul. Gazowa 3, 50-513 Wrocław elektroniczny	Stanowisko pozytywne Bez uwag	Tomasz Godlejewski
6	ORANGE Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Łodzi ul. Michała Bałuckiego 10/12, 93-273 Łódź	Uczestnik nieobecny na naradzie	

Dokument wygenerował(a): Dariusz Hodowany, dn. 24-06-2026 13:37:52

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

7	POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA Sp. z o.o. O/Zakład Gazowniczy w Gorzowie Wlkp. ul. Żeglarska 16, 66-400 Gorzów Wlkp.	Uczestnik nieobecny na naradzie	
8	REFERAT TRANSPORTU I DRÓG STAROSTWA POWIATOWEGO W ŻAGANIU ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań elektroniczny	Stanowisko pozytywne	Ewa Jersz
Wnioskodawca			WROŃSKI ERYK

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Na obszarze uzgodnienia znajdują się następujące punkty osnowy geodezyjnej: M33019Ad4-SH10180, M33019Ad4-SP10400.

**Z upoważnienia Starosty Żagańskiego
Dariusz Hodowany
Inspektor
Przewodniczący Narady koordynacyjnej**

.....
Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.).
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.).