


TABLICA T01-(-1.06) proj.



$P_i = 6,1 \text{ kW}$
 $k_z = 0,8$
 $P_o = 4,8 \text{ kW}$
 $J_n = 7,5 \text{ A}$
 $\cos \varphi_i = 0,93$

UWAGI:

1. Aparaturę montować w obudowie natynkowej z materiałów izolacyjnych
2. Przewidzieć 20% rezerwy miejsca na rozbudowę
3. Układ sieciowy TN–S



'PROJEKTOWANIE, NADZORY'
JANUSZ KARWAS

ul. Znicza 16
04 - 121 Warszawa
NIP: 521 219 82 97

ul. Łukowa 7/43
02 - 767 Warszawa
www.projnadz.pl
biuro@projnadz.pl

Nazwa Inwestycji	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń nieużytkowych na magazyn wyposażenia i sprzętu laboratoryjnego na poziomie -1 budynku Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego				
Inwestor	Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa				
Adres	ul. Ludwika Pasteura 5, 02-093 Warszawa				
Faza	PROJEKT WYKONAWCZY				
Branża	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
Tytuł Rysunku	Rozdzielnica T01-(-1.06) proj. - schemat zasilania				
	Imię i Nazwisko	Data	Podpis	Specjalność	Uprawnienia
Projektował	techn. Jerzy Miałowski	12.2025		elektryczna	245/70
Sprawdził	inż. Paweł Stefanuk	12.2025		elektryczna	MAZ/0414/ PW0E/05
Opracował	techn. Zdzisław Pokrzywnicki	12.2025		elektryczna	—
			skala	/	E3