



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz
tel. 52 328 51 01, faks 52 328 51 02

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz
uzgodnienia.bydgoszcz@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 1903/BR/ZTI/2026
z dnia: 2026-05-14

Zadanie: Budowa chodnika w miejscowości Paparzyn

Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowość: Paparzyn (gm. Stolno)

Adres: m. Paparzyn, działki nr: 1, 14, 18, 20, 21, 37, 243.

Projektant: - -, upr. nr: -

Inwestor: Gmina Stolno Stolno 112 86-212 Stolno

Opracowanie jw. UZGADNIA SIĘ.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Za zgodność
z oryginałem

WŁAŚCICIEL
W. Kalkiewicz
inż. Wiktoria Kalkiewicz

Warunki uzgodnienia:

1. Warunki uzgodnienia przedstawiono w załączeniu.
2. Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce o nas.

Pieczętka i podpis:

Sekcja Zarządzania i Uzgodnień
Dariusz Świątek

Osoba do kontaktu: Przemysław Pisanko (przemyslaw.pisanko@psgaz.pl)

Za zgodność
z oryginałem

WŁAŚCICIEL
W. Kalkiewicz
inż. Wiktoria Kalkiewicz

Warunki uzgodnienia

1. Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 42 informuje, że na terenie zamierzonej inwestycji znajduje się istniejący gazociąg wysokiego ciśnienia DN 200 stal MOP 2,5 MPa, rok budowy 1970.
2. O terminie rozpoczęcia prac należy poinformować Dział Stacji i Sieci Gazowych z minimum 7 – dniowym wyprzedzeniem. Dane kontaktowe: PSG sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz Dział Stacji i Sieci Gazowych. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. kom. 725-551-325 (Jacek Rusik), e-mail: jacek.rusik@psgaz.pl.
3. Przed przystąpieniem do prac należy ustalić dokładną lokalizację sieci gazowej. Istniejącą czynną sieć gazową wysokiego ciśnienia naniesiono orientacyjnie - szczegółowy przebieg trasy oraz średnicę należy uzyskać na podstawie przekopów kontrolnych. Należy potwierdzić, że gazociąg wysokiego ciśnienia jest ułożony w rurze osłonowej.
4. Roboty ziemne w pobliżu sieci gazowej należy wykonywać systemem ręcznym, nie składować mas ziemi i materiałów, nie pracować sprzętem ciężkim.
5. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe tel. 992.
6. Koszty związane z uszkodzeniem sieci gazowej w trakcie wykonywanych prac ponosi Wykonawca i/lub Inwestor.
7. Należy zachować wymagane odległości od sieci gazowej oraz uwzględniać wymagania wynikające ze stref kontrolowanych gazociągów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie.
8. W miejscach dla których wyżej wymienione rozporządzenie oraz przepisy dotyczące warunków technicznych dla innych obiektów budowlanych nie określają wymaganego przykrycia sieci gazowej, należy zachować przykrycie nie mniejsze niż 0,8 m i nie większe niż 1,2 m. W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Polską Spółką Gazownictwa z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, dopuszcza się przykrycie gazociągu większe niż 1,2 m.
9. W przypadku jezdni dróg publicznych odległość pionowa mierzona od górnej zewnętrznej ścianki gazociągu (rury osłonowej) powinna wynosić nie mniej niż 1,0 m do powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niż 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni.
10. Nad siecią gazową w pasie 4 m (w każdą stronę) nie stosować nawierzchni betonowej zbrojonej.
11. Krawężniki, oporniki betonowe należy lokalizować w odległości min. 0,5 m. od sieci gazowej. W przypadku konieczności lokalizacji na trasie gazociągu, krawężniki, oporniki betonowe należy montować na ławie tłuczniowej.
12. Zabrania się usuwania elementów sieci gazowej, tzn. słupków oznaczniowych/kierunkowych, pomiarowych, kolumn wydmuchowych.

13. Wszelkie prace w pobliżu skrzyżowania z gazociągiem wysokiego ciśnienia należy wykonywać ręcznie w obecności przedstawiciela PSG sp. z o.o., dbając o to, aby nie doszło do uszkodzenia powłoki izolacyjnej gazociągu.
14. Podczas wykonywania prac ziemnych należy zwrócić **szczególną uwagę na instalację elektryczną łączącą gazociąg z pobliskim słupkiem pomiarowym.**
15. W przypadku natrafienia na niezinventaryzowaną sieć gazową należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić Gazownię w Grudziądzu.
16. Kolizje z sieciami gazowymi należy rozwiązać w ramach nadzoru autorskiego lub inwestorskiego w oparciu o obowiązujące normy i przed zasypaniem zgłosić powyższe do sprawdzenia i odbioru technicznego u dostawcy gazu.
17. Jeżeli zakres przedmiotowej inwestycji wymusi przebudowę istniejącej sieci gazowej, (np. zmiana niwelety terenu, nie zachowanie przykrycia sieci gazowej) to warunkiem przystąpienia z naszej strony do odbioru końcowego, będzie wykonanie powyższego na podstawie opracowanego projektu budowlano-wykonawczego, sporządzonego w oparciu o wydane na wniosek Inwestora, warunki przebudowy infrastruktury gazowej.
18. Prace należy zakończyć protokołem odbioru przy uczestnictwie pracowników PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, Dział Stacji i Sieci Gazowych. **Prace odbiorowe będą realizowane odpłatnie.**
19. Po zakończeniu zadania Wykonawca jest zobligowany do dostarczenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (w formie papierowej i elektronicznej w formacie *.dxf na adres: lukasz.kornas@psgaz.pl) wraz z profilem podłużnym w miejscu skrzyżowania z gazociągiem wysokiego ciśnienia oraz oświadczeniem kierownika budowy.
20. Przedłożona mapa, potwierdzona pieczęcią PSG wraz z naniesieniami sieci gazowej stanowi integralną część uzgodnienia.
21. Uzgodnienie jest ważne przez okres 24 miesięcy od daty jego wydania.
22. Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce o nas.

Za zgodność
z oryginałem

WŁAŚCICIEL
W. Kalkiewicz
inż. Wiktoria Kalkiewicz

Kierownik
Sekcja Ewidencji Map i Uzgodnień
[Podpis]
Podpis i pieczęć
Dariusz Switek