

Znak sprawy: IN.271.1.18.2026

Wilamowice, 03.09.2026r

### **Pytania i odpowiedzi do SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. **Budowa wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej w Starej Wsi w rejonie ul. Okrężnej.**

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych w załączeniu przekazujemy Państwu treść pytań wraz z odpowiedziami dotyczącymi w/w postępowania:

#### Pytanie 1:

Prosimy o wyjaśnienie: Czy pojawiająca się pompownia ścieków ma w komplecie zostać dostarczona wraz z całkowicie nowym systemem monitoringu pompowni GPRS , czy też w gminie istnieje już system SCADA ? Jeśli istnieje to prosimy o podanie nazwy dostawcy systemu by móc określić prawidłowo koszty wpięcia nowej pompowni w system.

#### Odpowiedź 1:

Docelowo użytkownik sieci kanalizacyjnej, tj. ZWiK w Wilamowicach korzysta z systemu monitoringu i wizualizacji firmy: HYDRO-PARTNER Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie.

Pompownia ścieków powinna być dostarczona i zabudowana ze wszystkimi elementami wyposażenia tj. armatury, urządzeń i elementów systemu monitorującego prace pompowni zgodnie z dokumentacją projektową (dokładny opis zawarty w projekcie technicznym – m.in. strony: 26 – 33).

**BURMISTRZ  
WILAMOWIC**  
  
**Kazimierz Cebrat**