

DREZDNIKO, dnia 14.08.2025 r.

RZEMIEŚNICZY ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH

Zezwolenie - Opinia Nr 6/03/2025 /

na zainstalowanie KOTŁÓW GAZOWYCH
miejscowość DREZDNIKO ul. MŁODZIEJOWSKA 18
właściciel GMINA DREZDNIKO
użytkownik OPS DREZDNIKO

Do odprowadzenia spalin z KOTŁÓW GAZOWYCH

przeznacza się przewody kominowe oznaczone niżej w podanym szkicu:

1. Odprowadzenie spalin z kotłów gazowych wykonana do istniejącego przewodu kominowego murowanego z remontem wewnątrz kominowych ciałek kłopotliwych. Zasygnalizacja do spalania pełnego gazowego z zewna przez czepny schemat.
2. Wentylacja grawitacyjna w istniejącym przewodzie kominowym (można zdemontować istniejący wentylator wyciągowy).

Konstrukcja komina:
Przekroje przewodów komina:

Opinię sporządzono wykorzystując aktualnie obowiązującą Ustawę o Prawie Budowlanym, Ustawę o Ochronie Przeciwpowodziowej oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowiązujące normy.

stwierdza się drożność przewodu kominowego i może być użytkowany

Uwaga: przed odbiorem gazowni:

Potwierdzenie prawidłowego podłączenia urządzenia gazowego do wskazanego przewodu kominowego przez Mistrza Kominiarskiego

dnia

Opiniodawca


Ingenieur Nawrot

Pieczęć i podpis opiniodawcy