



1. Punkty kotwiczenia należy lokalizować tak by droga spadania swobodnego nie przekroczyła 2,0m.
2. Urządzenia kotwiczące powinny spełniać wymagania normy EN 795 A z uzupełnieniem EN/TS 16415.

WD - wyłaz dachowy
DK - drabina z koszem ochronnym ($h > 3,0\text{m}$)
DR - drabina zwykła ($h < 3,0\text{m}$)

DR - drabina zwykła ($h < 3,0\text{m}$)

 PROJEKT		Pracownia projektowa A.F.PROJEKT 44-100 Gliwice, ul. Świętej Katarzyny 2/5 kom/tel. 604 842 926 / 32 793 03 22 e-mail: afprojekt@wp.pl	
INWESTOR	Strzelecki Ośrodek Kultury		
OBIEKT	Plac Żeromskiego 7, 47-100 Strzelce Opolskie		
PROJEKT	Strzelecki Ośrodek Kultury Plac Żeromskiego 7, 47-100 Strzelce Opolskie		
PROJEKT	PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU DACHU WRAZ Z INSTALACJĄ ODGROMOWĄ		
TEMAT RYSUNKU	RZUT DACHU		
PROPOZYCJA SYSTEMU ASEKURACJI DACHOWEJ	skala 1:200		
PROJEKTOWAŁ	arch. ADAM FIDYKA	9/99	04.2026
	tech. BARBARA HADUŁA		04.2026
			nr rysunku 9