

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku **Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Rawicka 41, 63-700 Krotoszyn** w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanych dla przedsięwzięcia pn. „Wykonanie urządzeń wodnych (studni wierconej nr XVIIb i studni wierconej nr XIXb), służących do ujmowania wód podziemnych z ujęcia wód podziemnych Zduny, zlokalizowanych na działce o nr 2651 obręb 0001 Miasto Zduny, gm. Zduny, powiat krotoszyński, województwo wielkopolskie”

orzekam

1. Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
2. Określam istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
 - 1) Studnię nr XVIIb i studnię nr XIXb eksploatować z wydajnością nieprzekraczającą $Q_{hmax} = 75 \text{ m}^3/\text{h}$ wraz z pozostałymi studniami tworzącymi czwartorzędowe ujęcie wód podziemnych „ZDUNY” w ramach ustalonych i zatwierdzonych dla tego ujęcia zasobów eksploatacyjnych w ilości $Q_e = 180 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $s_c = 23,2 - 28,6 \text{ m}$ i $s_r = 19,9 - 21,6 \text{ m}$;
 - 2) Podczas prowadzenia prac budowlanych wyznaczyć miejsca parkowania maszyn budowlanych na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed ewentualnym wypływem substancji ropopochodnych do środowiska gruntowo-wodnego. Miejsca te należy wyposażyć w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków płynów eksploatacyjnych.
 - 3) Należy zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami na etapie budowy studni, w tym minimalizować ich ilość, gromadzić selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostawaniem się do środowiska gruntowo-wodnego substancji szkodliwych oraz zapewnić ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty.
 - 4) Uzyskać pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego.
3. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Uzasadnienie

W dniu 6.11.2023 r. do Burmistrza Zdun wpłynął wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Rawicka 41, 63-700 Krotoszyn w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanych dla przedsięwzięcia pn. „Wykonanie urządzeń wodnych (studni wierconej nr XVIIb i studni wierconej nr XIXb).

Potwierdzam zgodność
kserokopii z oryginałem
Zduny, dnia 03.10.2024

URZĄD MIEJSKI
W ZDUNACH
Rynek 2, 63-760 Zduny
woj. wielkopolskie
tel. 62-721-50-01, fax 62-721-52-43
REGON 000531128

BURMISTRZ
mgr Miłosz Zwierzyk

służących do ujmowania wód podziemnych z ujęcia wód podziemnych Zduny, zlokalizowanych na działce o nr 2651 obręb 0001 Miasto Zduny, gm. Zduny, powiat krotoszyński, województwo wielkopolskie". W dniu 17.11.2023 r. Inwestor przesłał dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organem właściwym dla ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięwzięcia jest właściwy terytorialnie Burmistrz.

Planowana inwestycja, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 73 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), zalicza się do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

Zawiadomieniem z dnia 17.11.2023 r., znak: OŚ.6220.5.2023 poinformowano strony o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie. Ponadto Burmistrz Zdun pismami z dnia 17.11.2023 r., znak: OŚ.6220.5.2023 zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Lesznie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z wnioskiem o wydanie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 27.11.2023 r., znak: WOO-IV.4220.1479.2023.AK.1 zwrócił się do Burmistrza Zdun o przedłożenie na informatycznym nośniku danych karty informatycznej przedsięwzięcia w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu administracji publicznej ze wskazaniem w treści pisma osoby opatrującej pismo pieczęcią. Burmistrz Zdun pismem z dnia 30.11.2023 r. znak: OŚ.6220.5.2023 wezwał Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. do przedłożenia podpisanej elektronicznie karty informacyjnej przedsięwzięcia.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie pismem z dnia 1.12.2023 r. znak: ON-NS.9011.1.116.2023 poinformował, że zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Państwowa Inspekcja Sanitarna opiniuje przedsięwzięcia wymagające decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3a, 10-19 i 21-29 oraz uchwały, o której mowa w art. 72 ust. 1b. Wnioskowana inwestycja dotyczy przedsięwzięcia określonego w art. 72 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy tj. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie odstąpił od zajęcia stanowiska w przedmiotowej sprawie z uwagi na brak podstaw prawnych do wydania opinii.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Lesznie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opinią z dnia 5.12.2023 r., znak: WR.ZZŚ.2.4901.229.2023.RG (data wpływu 12.12.2023 r.) stwierdził, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagań. Wskazane wymagania znalazły odzwierciedlenie w niniejszej decyzji.

W dniu 14.12.2023 r. do Urzędu Miejskiego w Zdunach wpłynęło pismo Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z dnia 13.12.2023 r.

Potwierdzam zgodność
kserokopii z oryginałem
Zduny, dnia 03.10.2024

URZĄD MIEJSKI
W ZDUNACH
Rynek 2, 63-760 Zduny
woj. wielkopolskie
tel 62-721-50-01, fax 62-721-52-43
REGON 000531128

BURMISTRZ

mgr Miłosz Zwierzyk

znak: L.dz. 2589/12/2023 wraz płytami CD zawierającymi kartę informacyjną przedsięwzięcia podpisaną podpisem zaufanym.

Burmistrz Zdun pismem z dnia 15.12.2023 r. znak: OŚ.6220.5.2023 przesłał przez elektroniczną skrzynkę podawczą do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu podpisaną elektronicznie kartę informacyjną przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 29.12.2023 r. znak: WOO-IV.4220.1479.2023.AK.1 poinformował, że kartę informacyjną przedsięwzięcia (dalej k.i.p.) przedkłada się w formie pisemnej w jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej w jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego lub uzgadniającego. Załączona do pisma Burmistrza Zdun k.i.p. była jedynie elektroniczną wersją opracowania przesłaną poprzez platformę e-PUAP. Regionalny Dyrektor nie otrzymał natomiast elektronicznej wersji k.i.p. utrwalonej na informatycznym nośniku danych. W związku z powyższym Regionalny Dyrektor ponownie poprosił o przedłożenie k.i.p. na informatycznym nośniku danych z jej zapisem w formie elektronicznej, opatrzonej właściwym podpisem autora k.i.p.

Burmistrz Zdun pismem z dnia 9.01.2024 r. znak: OŚ.6220.5.2023 przesłał do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska listownie k.i.p. zapisaną na płycie CD.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem z dnia 30.01.2024 r. znak: WOO-IV.4220.1479.2023.AK.3 (data wpływu 8.02.2024 r.) wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jednego warunku. Wskazany warunek znalazł odzwierciedlenie w niniejszej decyzji.

W dniu 9.02.2024 r. Wójt Gminy Zduny pismem z dnia 8.02.2024 r. znak: RR.ROŚ.6220.2.2.2024 przekazał do Burmistrza Zdun, jako organu właściwego, postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 30.01.2024 r. znak: WOO-IV.4220.1479.2023.AK.3.

Zgodnie z przesłanymi opiniami Burmistrz Zdun, na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 kpa, zawiadomieniem z dnia 12.02.2024 r., znak: OŚ.6220.5.2023 poinformował strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia się do zebranych dowodów i materiałów. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przeanalizowano: rodzaj, skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jej realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją inwestycji, gęstość zaludnienia wokół inwestycji oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na wykonaniu urządzeń wodnych, tj. studni głębinowej nr XVIIb i studni głębinowej nr XIXb o wydajności $Q_{hmax} = 75 \text{ m}^3/\text{h}$ każda na działce nr ewid. 2651 obręb Miasto Zduny gmina Zduny, służących do ujmowania wód podziemnych z utworów czwartorzędowych.

Zgodnie z treścią przedłożonych materiałów dzięki wykonaniu i włączeniu do eksploatacji planowanych studni zapewniona zostanie bezawaryjna praca ujęcia pozwalająca na zachowanie ciągłości dostaw wody. Na ostatnim etapie odwiercone otwory zostaną wyposażone w infrastrukturę techniczną umożliwiającą pobór wody i zabezpieczającą je

Potwierdzam zgodność
kserokopii z oryginałem
Zduny, dnia 03.10.2024

URZĄD MIEJSKI
W ZDUNACH
Rynek 2, 63-760 Zduny
woj. wielkopolskie
tel. 62-721-50-01, fax 62-721-52-43
REGON 000531128

BURMISTRZ
mgr Miłosz Zwierzyk

przed zanieczyszczeniem (pompa głębinowa i obudowa naziemna). Studnie nr XVIIb i XIXb po włączeniu do eksploatacji będą eksploatowane zespołowo z pozostałymi studniami w ramach ustalonych i przyznanych dla analizowanego ujęcia zasobów eksploatacyjnych w ilości $Q_c = 180 \text{ m}^3/\text{h}$, z wydajnością nieprzekraczającą $Q_{h\max} = 75 \text{ m}^3/\text{h}$. Z uwagi na fakt, że powyższe ustalenia i założenia wnioskodawcy w zakresie zapotrzebowania na wodę i eksploatacji ujęcia stanowiły podstawę do analizy w aspekcie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na lokalne zasoby wód podziemnych, znalazły one swoje odzwierciedlenie w warunku wpisanym w niniejszej decyzji, jako gwarant eksploatacji ujęcia w sposób bezpieczny dla lokalnych zasobów wód podziemnych, szczególnie w aspekcie ilościowym.

Na podstawie informacji przedstawionych w przedłożonych dokumentach stwierdzono, że w zasięgu leja depresji dla poboru $Q_{h\max} = 75 \text{ m}^3/\text{h}$ z każdej z planowanych studni nie znajdują się inne, czynne studnie eksploatujące ten sam czwartorzędowy poziom wodonośny, stanowiące własność innych podmiotów i właścicieli prywatnych. Z k.i.p. wynika, że eksploatacja planowanych studni nie będzie się wiązała ze zwiększeniem dotychczasowego oddziaływania ujęcia na lokalne środowisko hydrogeologiczne. Biorąc pod uwagę przewidywaną maksymalną wydajność chwilową planowanych studni na poziomie $75 \text{ m}^3/\text{h}$ i ich planowaną lokalizację względem innych ujęć, na które mogłyby oddziaływać, w oparciu o informacje zawarte w k.i.p. nie przewiduje się ryzyka wystąpienia wzajemnego oddziaływania studni planowanych z innymi studniami stanowiącymi własność innych podmiotów i właścicieli prywatnych, ani też znacząco negatywnego wpływu poboru wody z analizowanych studni na lokalne zasoby wód podziemnych.

Ze względu na rodzaj, skalę i lokalizację przedmiotowego przedsięwzięcia nie przewiduje się powiązań, ani kumulowania oddziaływań planowanego przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami.

Biorąc pod uwagę skalę, rodzaj i charakter przedsięwzięcia stwierdzono, że nie będzie ono negatywnie wpływać na lokalne warunki gruntowo-wodne. Odwiercone otwory hydrogeologiczne po uzbrojeniu w pompę zostaną zabezpieczone w sposób uniemożliwiający migrację wraz z wodami opadowymi zanieczyszczeń z powierzchni ziemi do ich wnętrza poprzez wyposażenie w szczelną obudowę. Eksploatacja obu planowanych studni z zakładaną wydajnością nie wpłynie znacząco negatywnie na ustalony w rozpatrywanym rejonie w wyniku wieloletniej eksploatacji ujęcia bilans wód podziemnych. Eksploatacja ujęcia w sposób przedstawiony w przedłożonych materiałach nie spowoduje naruszenia interesów osób trzecich. Ujęcie będzie eksploatowane w sposób zapewniający ochronę użytkowej warstwy wodonośnej przed nadmierną eksploatacją i umożliwiającą korzystanie z dostępnych rezerw zasobowych przez innych, przyszłych użytkowników. Poprzez eksploatację planowanych studni przedsiębiorstwo będzie realizowało swoje zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę, stanowiące cele podstawowe i priorytetowe. Zgodnie z treścią dokumentacji pobór wody z planowanych studni nie wywoła negatywnych skutków na powierzchni terenu i nie będzie miał negatywnego wpływu na lokalne zasoby wód podziemnych ujmowanego poziomu wodonośnego, ponieważ będzie się odbywał w granicach wyznaczonych przez wydaną decyzję ustalającą i zatwierdzającą zasoby eksploatacyjne ujęcia oraz pozwolenie wodnoprawne.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych oraz innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych. Planowane studnie będą zlokalizowane na terenie strefy ochrony bezpośredniej ujęcia „ZDUNY”. Ponadto, przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne. Nie będzie także zlokalizowane na obszarach wybrzeży i środowiska morskiego, obszarach górskich, leśnych, a także na obszarach o dużej gęstości zaludnienia. Nie przewiduje się ponadto przekroczenia standardów jakości środowiska na przedmiotowym obszarze w związku z realizacją przedsięwzięcia.

Stwierdzam zgodność
serokopii z oryginałem
Zduny, dnia 03.10.2024

URZĄD MIEJSTOWY
W ZDUNACH
Rynek 2, 63-763 Zduny
woj. wielkopolskie
tel. 62-721-50-01, fax 62-721-52-43
REGON 000531128

BURMISTRZ
mgr Miłosz Zwierzyk

Eksploatacja studni nie będzie wiązała się z wytwarzaniem odpadów.

W wyniku realizacji inwestycji nie zwiększy się poziom hałasu w środowisku, a co za tym idzie nie zostaną przekroczone akustyczne standardy jakości środowiska. Nie przewiduje się również wpływu przedsięwzięcia na stan jakości powietrza w rejonie zainwestowania.

Z uwagi na rodzaj i lokalizację planowanego przedsięwzięcia należy stwierdzić, że przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone. Przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29.01.2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U 2016 r., poz. 138). Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsień ziemi, powodzi czy osuwisk. Z uwagi na charakter i lokalizację przedsięwzięcia nie przewiduje się jego wpływu na zmiany klimatu, ani wpływu postępujących zmian klimatu na to przedsięwzięcie.

Eksploatacja przedsięwzięcia będzie się wiązała z wykorzystaniem zasobów naturalnych w postaci wód podziemnych. W wyniku realizacji i eksploatacji inwestycji nie będzie dochodzić do znaczącego negatywnego wpływu na bioróżnorodność.

Teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, ze zm.). Ponadto działka znajduje się w ponadregionalnym korytarzu ekologicznym KPdC-15B „Dolina Warty – Stawy Milickie” oraz w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru chronionego krajobrazu „Dąbrowy Krotoszyńskie Baszków-Rochy”. Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są: specjalny obszar ochrony siedlisk Uroczyska Płyty Krotoszyńskiej PLH300002 i obszar specjalnej ochrony ptaków Dąbrowy Krotoszyńskie PLB300007, oddalone o 1,5 km od miejsca realizacji przedsięwzięcia. Mając na względzie lokalizację planowanego przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, na terenie komunalnego ujęcia wód podziemnych oraz brak konieczności wycinki drzew i krzewów, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obszarze dorzecza Odry w regionie wodnym Środkowej Odry. Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, (Dz. U. z 2023 r. poz. 335) i obowiązującym podziałem Jednolitych Części Wód (JCW) teren inwestycji położony jest w granicach zlewni Orla do Rdęcy o kodzie RW60001014639. JCWP Orla do Rdęcy o kodzie RW60001014639, została oceniona jako silnie zmieniona części wód (SZCW) o słabym potencjale ekologicznym i dobrym stanie chemicznym. Stan ogólny - zły stan wód. Celem środowiskowym dla ww. JCWP jest dobry potencjał ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D oraz dobry stan chemiczny. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego - zagrożona. Dla JCWP określono odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych. Termin osiągnięcia

Potwierdzam zgodność
kserokopii z oryginałem
Zduny, dnia 03.10.2024

URZĄD MIEJSKI
15 ZDUNACH
Rynek 2, 63-763 Zduny
woj. wielkopolskie
tel. 62-721-50-01, fax 62-721-52-43
REGON 000531123

Burmistrz

mgr Miłosz Zwierzyk

celu środowiskowego ustalono do 2027 r. Odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: azot amonowy, OWO, azot ogólny, azot azotanowy, fosfor ogólny, fosforany, przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C; MIR, MMI, IO, EFI+PL/ IBI_PL. Jest to spowodowane warunkami naturalnymi a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE - brakiem możliwości technicznych (w tym: niewystarczającymi danymi na temat źródeł zanieczyszczenia) i nieproporcjonalnością kosztów.

Przedmiotowy obszar znajduje się w obrębie jednolitych części wód podziemnych JCWPd nr 79 o kodzie GW600079, która charakteryzuje się słabym stanem ilościowym i słabym stanem chemicznym. Stan JCWPd oceniono jako słaby. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego - zagrożona ilościowo i chemicznie. Celami środowiskowymi dla ww. JCWPd są: dla stanu chemicznego - dobry stan chemiczny, dla stanu ilościowego - dobry stan ilościowy. Dla JCWPd w zakresie stanu chemicznego określono odstępstwo czasowe polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych - po 2027 r. Wskaźnikami stanu wód, dla których uzasadnione jest odstępstwo w zakresie terminu osiągnięcia celów środowiskowych są: Cl, Na oraz PEW.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych - Zbiornik międzymorenowy Smoszew - Chwaliszew - Sulmierzyce 309. Planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach zagrożonych powodzią. Z analizy KIP wynika, że wykonanie przedmiotowych urządzeń wodnych nie spowoduje zmian położenia zwierciadła wód podziemnych

W ramach przedsięwzięcia nie zakłada się prowadzenia żadnych prac w obrębie koryt cieków. Inwestycja nie wiąże się ze zmianą ciągłości hydromorfologicznej i hydrologicznej cieków. Przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na elementy biologiczne ani na zasolenie, zakwaszenie oraz temperaturę wody oraz inne elementy fizykochemiczne wód powierzchniowych. Z analizy przedłożonych dokumentów wynika, że naturalny reżim przepływu wód powierzchniowych i podziemnych nie zostanie zaburzony.

Nie przewiduje się negatywnego wpływu przedmiotowej inwestycji na stan jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) i powierzchniowych (JCWP) oraz możliwości osiągnięcia celów środowiskowych

Po przeanalizowaniu zasięgu, wielkości i stopnia złożoności oddziaływania, jego prawdopodobieństwa, czasu trwania, częstotliwości i odwracalności, możliwości ograniczenia oddziaływania, a także możliwość powiązań z innymi przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę, jak również wielkość i złożoność oddziaływania przedsięwzięcia, a także opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Lesznie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie stwierdzono, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Organ stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Uznano, że spełnione zostały warunki niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozpatrywanego przedsięwzięcia.

Potwierdzam zgodność
kserokopii z oryginałem
Zduny, dnia 03.10.2024

URZĄD MIEJSKI
W ZDUNACH
Rynek 2, 63-760 Zduny
woj. wielkopolskie
tel. 62-721-50-01, fax 62-721-52-43
REGON 000531123

BURMISTRZ
mgr Miłosz Zwierzyk

Pouczenie

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, ul. Częstochowska 12 w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który ją wydał.

Przed upływem biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Załącznik do decyzji: Charakterystyka przedsięwzięcia

BURMISTRZ
mgr Tomasz Chudy

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Rawicka 21, 63-700 Krotoszyn;
 2. Nadleśnictwo Krotoszyn;
 3. Aldona Stanisławska;
 4. Marian Stanisławski;
 5. Halina Pondel;
 6. Ryszard Pondel;
 7. Józef Lis;
 8. Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Krotoszyńskiego;
 9. Gmina Zduny;
 10. a/a
- Wobec niezaskarżenia niniejszej decyzji w czasie i trybie ustawowo przewidzianym stała się ona ostateczna, prawomocna
z dniem: 21. 03. 2024
i podlega wykonaniu.
Zduny, dnia 2. 10. 2024
Z up. Burmistrza Zdun
Z-CA BURMISTRZA
mgr Anna Pietrzak-Figlak

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie, ul. Floriańska 10, 63-700 Krotoszyn
3. Dyrektor Zarządu Zlewni w Lesznie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Chociszewskiego 12, 64-100 Leszno

Potwierdzam zgodność
kserokopii z oryginałem
Zduny, dnia 03. 10. 2024

URZĄD MIASTO
W ZDUNACH
Rynek 2, 63-760 Zduny
woj. wielkopolskie
tel. 62-721-50-01, fax 62-721-52-43
REGON 000531128

BURMISTRZ
mgr Miłosz Zwierzyk

Charakterystyka przedsięwzięcia

„Wykonanie urządzeń wodnych (studni wierconej nr XVIb i studni wierconej nr XIXb), służących do ujmowania wód podziemnych z ujęcia wód podziemnych Zduny, zlokalizowanych na działce o nr 2651 obręb 0001 Miasto Zduny, gm. Zduny, powiat krotoszyński, województwo wielkopolskie”

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na wykonaniu urządzeń wodnych, tj. studni głębinowej nr XVIb i studni głębinowej nr XIXb o wydajności $Q_{hmax} = 75 \text{ m}^3/\text{h}$ każda na działce nr ewid. 2651 obręb Miasto Zduny gmina Zduny, służących do ujmowania wód podziemnych z utworów czwartorzędowych. Analiza k.i.p. wykazała, że ww. urządzenia wodne zostaną wykonane na komunalnym ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, które w chwili obecnej składa się z: 6 eksploatowanych studni podstawowych nr: Xb, XVIa, XVIIa, XVIIa bis, XIXa i XXa, 2 studni przewidzianych do eksploatacji nr XVIIb i XXb (procedowane pozwolenie wodnoprawne w zakresie poboru wód podziemnych) oraz nieeksploatowanej studni nr XVIII. Zgodnie z treścią k.i.p. rozpatrywane ujęcie posiada ustalone zasoby eksploatacyjne w ilości $Q_e = 180 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $s_e = 23,2 - 28,6 \text{ m}$ i $s_r = 19,9 - 21,6 \text{ m}$, zatwierdzone decyzją Wojewody Wielkopolskiego z 25.07.2005 r., znak: SR.Ka-8.7441-2/05. Z k.i.p. wynika, że planowane dwa otwory hydrogeologiczne przeznaczone na studnie nr XVIb i nr XIXb zostaną wykonane na głębokość 88 m p.p.t i 86 m p.p.t. i będą ujmowały wodę z utworów czwartorzędowych. Przedmiotowe otwory zostaną odwiercone w oparciu o zatwierdzony decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego z 25.07.2023 r., znak: DSK-V.7430.53.2023 projekt robót geologicznych na wykonanie ww. otworów oraz likwidację zużytych otworów studziennych nr XVIa i nr XIXa. Na podstawie informacji przedstawionych w przedłożonych materiałach ustalono, że planowane studnie nr XVIb i nr XIXb będą stanowiły studnie zastępcze za zlikwidowane studnie nr XVIa i nr XIXa. Z k.i.p. wynika, że wnioskodawca zakłada przed likwidacją studni nr XIXa podjęcie próby przywrócenia dla tej studni nominalnej wydajności (w wyniku przeprowadzenia zabiegu czyszczenia i dekolmatacji filtra). W przypadku powodzenia ww. działań studnia, o której wyżej mowa, będzie pełniła rolę studni awaryjnej, natomiast w razie niepowodzenia ww. zabiegów zostanie ona poddana likwidacji wraz ze studnią nr XVIa.

BURMISTRZ

mgr Tomasz Chudy

Potwierdzam zgodność
kserokopii z oryginałem
Zduny, dnia 03.10.2024

URZĄD MIEJSCA
W ZDUNACH
Rynek 2, 63-760 Zduny
woj. wielkopolskie
tel. 62-721-50-01, fax 62-721-52-43
REGON 000531128

BURMISTRZ

mgr Miłosz Zwierzyk

