






ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH - PRZEBUDOWA

OZNACZENIE DRZWI		DW1		DW2		DW2*		DW7		DW8	
SCHEMAT											
OZNACZENIE PRAWO/LEWE		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
ILOŚĆ	POZIOM ±0,00	3	2	1	-	1	-	-	-	-	-
	POZIOM+3,60	4	5	1	2	1	2	-	1	-	1
	POZIOM+6,60/+7,20	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	POZIOM+10,20	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-
SUMA		10	9	3	2	2	2	-	1	-	1
LOKALIZACJA		P0.01, P0.02, P0.03, P0.04, P0.05, Z.2.19, P1.01, P1.02, P1.03a, P1.03e, P1.04a, P1.04d, P1.05, P1.06a Z.3.22; P3.03, P3.04a, P3.04b, P3.05		P0.07 P1.03b, P1.03d, P1.04b P3.01a		P0.07 P1.03c, P1.04c, P1.06b		P1.07		P1.03d	
OPIS		- drzwi okleinowane - przylgowe - siła potrzebna do otwarcia i zamknięcia drzwi otwieranych ręcznie musi wynosić nie więcej niż 25 N - bezprogowe		- drzwi okleinowane - przylgowe - uszczelka progowa – ruchoma - kratka wentylacyjna ≥ 220cm² - odporne na wilgoć - siła potrzebna do otwarcia i zamknięcia drzwi otwieranych ręcznie musi wynosić nie więcej niż 25 N - bezprogowe		- drzwi okleinowane - przylgowe - uszczelka progowa – ruchoma - kratka wentylacyjna ≥ 220cm² - odporne na wilgoć - siła potrzebna do otwarcia i zamknięcia drzwi otwieranych ręcznie musi wynosić nie więcej niż 25 N - bezprogowe		- drzwi aluminiowe - siła potrzebna do otwarcia i zamknięcia drzwi otwieranych ręcznie musi wynosić nie więcej niż 25 N - bezprogowe		- drzwi do sauny - odporne na działanie podwyższonej temperatury i odporne na wilgoć - siła potrzebna do otwarcia i zamknięcia drzwi otwieranych ręcznie musi wynosić nie więcej niż 25 N - bezprogowe	
KOLOR		- grafitowy		- grafitowy		- grafitowy		- grafitowy		- grafitowy	
SKRZYDŁO		- skrzydło pełne		- skrzydło pełne		- skrzydło pełne		- skrzydło pełne		- hartowane szkło bezpieczne odporne na wysokie temperatury, przezroczyste, grafitowe, krawędzie polerowane, naroża zaokrąglone	
OŚCIEŻNICA		- ościeżnica stała		- ościeżnica stała		- ościeżnica stała		- ościeżnica stała		- ościeżnica stała, srebrna aluminiowa	
		- uszczelnienie obwodowe		- uszczelnienie obwodowe		- uszczelnienie obwodowe		- uszczelnienie obwodowe		- uszczelnienie obwodowe	
ZAMEK		- zamek wpuszczany na klucz		- 1 zamek - wkładka patentowa		- rozeta z blokadą WC		- zamek wpuszczany na klucz			
		- podklamkowy						- podklamkowy			
KLAMKA		- klamka / klamka - klamka o ergonomicznym kształcie, obłych krawędziach, niewymagająca obrotu - wielkość klamki dostosowana do wielkości, ciężaru i rodzaju drzwi - klamki i pochwyty w kolorze skonstrastowanym z barwą drzwi (min. LRV=30) - montaż na wysokości 0,8-1,1m od poziomu posadzki		- klamka / klamka - klamka o ergonomicznym kształcie, obłych krawędziach, niewymagająca obrotu - wielkość klamki dostosowana do wielkości, ciężaru i rodzaju drzwi - klamki i pochwyty w kolorze skonstrastowanym z barwą drzwi (min. LRV=30) - montaż na wysokości 0,8-1,1m od poziomu posadzki		- klamka / klamka - klamka o ergonomicznym kształcie, obłych krawędziach, niewymagająca obrotu - wielkość klamki dostosowana do wielkości, ciężaru i rodzaju drzwi - klamki i pochwyty w kolorze skonstrastowanym z barwą drzwi (min. LRV=30) - montaż na wysokości 0,8-1,1m od poziomu posadzki		- klamka / klamka - klamka o ergonomicznym kształcie, obłych krawędziach, niewymagająca obrotu - wielkość klamki dostosowana do wielkości, ciężaru i rodzaju drzwi - klamki i pochwyty w kolorze skonstrastowanym z barwą drzwi (min. LRV=30) - montaż na wysokości 0,8-1,1m od poziomu posadzki		- antaba / antaba	
ŚWATŁO PRZEJŚCIA DRZWI [cm]		90 x 200		90 x 200		90 x 200		90 x 200			
OTWÓR KONSTRUKCYJNY [cm]		102 x 208		102 x 208		102 x 208		119 x 208			
POWIERZCHNIA [m²]		2,04m²		2,04m²		2,04m²		2,47m²			
EI	Ei30	-		-		-		-		-	
	Ei60	-		-		-		-		-	
SAMOZAMYKACZ				TAK - nawierzchniowy		TAK - nawierzchniowy		-		-	
ELEKTROTRZYMACZ		-		-		-		-		-	
ELEKTROZACZEP		-		-		-		-		-	
DYMOSZCZELNE		-		-		-		-		-	
KONTAKTRON		-		-		-		-		-	
OKUCIA ANTYPANICZNE		-		-		-		TAK		-	
KONTROLA DOSTĘPU		-		-		-		-		-	
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA		32dB		-		-		-		-	
WSPÓŁCZYNNIK IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ		-		-		-		-		-	
UWAGI		SZCZEGÓŁOWE WYMIARY WG WYTTCYNYCH		SZCZEGÓŁOWE WYMIARY WG WYTTCYNYCH		SZCZEGÓŁOWE WYMIARY WG WYTTCYNYCH		SZCZEGÓŁOWE WYMIARY WG WYTTCYNYCH		SZCZEGÓŁOWE WYMIARY WG WYTTCYNYCH	
		WSZYSTKIE ELEMENTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z OBYWIAZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI.		WSZYSTKIE ELEMENTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z OBYWIAZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI.		WSZYSTKIE ELEMENTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z OBYWIAZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI.		WSZYSTKIE ELEMENTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z OBYWIAZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI.		WSZYSTKIE ELEMENTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z OBYWIAZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI.	

- UWAGI:**
- Podano wymiar drzwi w świetle przejścia - wymiar zewnętrzny ościeżnicy oraz wymiar w świetle muru po ustaleniach z dostawcą drzwi.
 - Samozamykacze wg opisów - co do zasady należy stosować we wszystkich drzwiach z komunikacji do pomieszczeń
 - Na klamce / sztydzie należy umieścić opis / numer pomieszczenia w języku Braille'a
 - Niniejszy rysunek należy rozpatrywać razem z pozostałymi elementami dokumentacji
 - Autor projektu powinien zostać poinformowany o wszelkich zaistniałych rozbieżnościach
 - **Przed rozpoczęciem robót budowlanych wszelkie wymiary należy sprawdzić na budowie**



PRACOWNIA AUTORSKA PAB
PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Investor:	Funkcja	Nazwisko	Podpis
MIASTO STOLECZNE WARSZAWA 00-950 WARSZAWA, PLAC BANKOWY 3/5	Gen. projektant Nr uprawnień	mgr inż. arch. ZBIGNIEW DROBNIAK UAN 293/84	
URSYNOWSKIE CENTRUM SPORTU I REKREACJI 02-781 WARSZAWA, UL. PILECKIEGO 122		mgr inż. arch. GABRIELA DROBNIAK MPGIA/052/2024	
Obiekt: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ "ARENA URSYNÓW" 02-781 WARSZAWA, UL. PILECKIEGO 122	Zespół projektowy architektury	mgr inż. arch. DAWID PIÓRECKI mgr inż. arch. KONRAD DROBNIAK mgr inż. arch. KAMIL BEREZIEWICZ	
Treść rysunku:	Sprawdził Nr uprawnień	mgr inż. arch. WŁADYSŁAW SIKORA RP - Upr. 140/91	
Branda:	Skala	Data	Nr rysunku
ARCHITEKTURA			
PROJEKT TECHNICZNY	1:50	MARZEC 2026	AR-3.04b