





ZESTAWIENIE ZESTAWÓW SZKALNYCH ZEWNĘTRZNYCH - ROZBUDOWA

OZNACZENIE DRZWI		ZSZ1	ZSZ2		ZSZ3	
SCHEMAT						
OZNACZENIE PRAWO/LEWE		DWUSTRONNE	L	P	L	P
ILOŚĆ	POZIOM ±0,00	-	-	-	-	-
	POZIOM +3,60	1	1	-	-	1
	POZIOM +6,60/+7,20	-	-	-	-	-
SUMA		1	1	-	-	1
LOKALIZACJA		elewacja południowa	elewacja północna (R1.01a)		elewacja południowa	
OPIS		- zestaw szklany aluminiowy, przeszklony zewnętrzny, z przekładką termiczną - drzwi dwuskrzydłowe z naswietłem górnym - konstrukcja systemowa - uszczelnienie obwodowe - siła potrzebna do otwarcia i zamknięcia drzwi otwieranych ręcznie musi wynosić nie więcej niż 25N - drzwi bezprogowe	- zestaw szklany aluminiowy, przeszklony, zewnętrzny, z przekładką termiczną - drzwi jednoskrzydłowe z naswietłem bocznym - konstrukcja systemowa - uszczelnienie obwodowe - siła potrzebna do otwarcia i zamknięcia drzwi otwieranych ręcznie musi wynosić nie więcej niż 25N - drzwi bezprogowe		- zestaw szklany aluminiowy, przeszklony, zewnętrzny, z przekładką termiczną - zestaw wielopolowy - drzwi + witryny stałe - konstrukcja systemowa - uszczelnienie obwodowe - siła potrzebna do otwarcia i zamknięcia drzwi otwieranych ręcznie musi wynosić nie więcej niż 25 N - drzwi bezprogowe	
KOLOR		- grafitowy	- grafitowy		- grafitowy	
SKRZYDŁO		- przeszklone - szkło bezbarwne, przejrzyste, bezpieczne - wyposażone w trzy zawiasy	- przeszklone - szkło bezbarwne, przejrzyste, bezpieczne - wyposażone w trzy zawiasy		- przeszklone - szkło bezbarwne, przejrzyste, bezpieczne - wyposażone w trzy zawiasy	
PRZEGRODA STAŁA		- przeszklona, szkło bezbarwne, przejrzyste	- przeszklona, szkło bezbarwne, przejrzyste, bezpieczne		- przeszklona, szkło bezbarwne, przejrzyste, bezpieczne	
OŚCIEŻNICA		- kolor kontrastujący z kolorem ścian	- kolor kontrastujący z kolorem ścian		- kolor kontrastujący z kolorem ścian	
ZAMEK		- zamek wpuszczany na klucz - podklamkowy	- zamek wpuszczany na klucz - podklamkowy		- zamek wpuszczany na klucz - podklamkowy	
KLAMKA		- okucia antypaniczne / klamka - klamka o ergonomicznym kształcie, obłych krawędziach, niewymagająca obrotu - wielkość klamki dostosowana do wielkości, ciężaru i rodzaju drzwi - klamki i pochwyt w kolorze skontrastowanym z barwą drzwi (min. LRV=30) - montaż na wysokości 0,8-1,1m od poziomu posadzki	- klamka / klamka - klamka o ergonomicznym kształcie, obłych krawędziach, niewymagająca obrotu - wielkość klamki dostosowana do wielkości, ciężaru i rodzaju drzwi - klamki i pochwyt w kolorze skontrastowanym z barwą drzwi (min. LRV=30) - montaż na wysokości 0,8-1,1m od poziomu posadzki		- klamka / klamka - klamka o ergonomicznym kształcie, obłych krawędziach, niewymagająca obrotu - wielkość klamki dostosowana do wielkości, ciężaru i rodzaju drzwi - klamki i pochwyt w kolorze skontrastowanym z barwą drzwi (min. LRV=30) - montaż na wysokości 0,8-1,1m od poziomu posadzki	
ŚWATŁO PRZEJŚCIA DRZWI [cm]		180 x 200	90 x 200		90 x 200	
OTWÓR KONSTRUKCYJNY [cm]		241 x 263	203 x 210		647 x 250	
POWIERZCHNIA [m²]		4,99m²	4,21m²		15,97m²	
EI	Ei30	-	-		-	
	Ei60	-	DRZWI - TAK, PRZEGRODA STAŁA - TAK		-	
	Ei120	-	-		DRZWI - TAK, PRZEGRODA STAŁA - TAK	
SAMOZAMYKACZ		-	TAK - nawierzchniowy		TAK - nawierzchniowy	
ELEKTROTRZYMACZ		-	-		-	
ELEKTROZACZEP		-	-		-	
DYMOSZCZELNE		-	-		-	
KONTAKTRON		-	-		-	
OKUCIA ANTYPANICZNE		TAK	-		-	
KONTROLA DOSTĘPU		-	-		-	
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA		38dB	38dB		38dB	
WSPÓŁCZYNNIK IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ		<1,3 W/(m²·K)	<1,3 W/(m²·K)		<1,3 W/(m²·K)	
UWAGI		SZCZEGÓŁOWE WYMIARY WG WYTTCZYNYCH PRODUCENTA. WSZYSTKIE ELEMENTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI.	SZCZEGÓŁOWE WYMIARY WG WYTTCZYNYCH PRODUCENTA. WSZYSTKIE ELEMENTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI.		SZCZEGÓŁOWE WYMIARY WG WYTTCZYNYCH PRODUCENTA. WSZYSTKIE ELEMENTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI.	

- UWAGI:**
- Podano wymiar drzwi w świetle przejścia, przegrody w świetle muru - wymiar zewnętrzny ościeżnicy oraz wymiar w świetle muru po ustaleniach z dostawcą.
 - Samozamykacze wg opisów - co do zasady należy stosować we wszystkich drzwiach z komunikacji do pomieszczeń
 - Na klamce / szyldzie należy umieścić opis / numer pomieszczenia w języku Braille'a
 - Niniejszy rysunek należy rozpatrywać razem z pozostałymi elementami dokumentacji
 - Autor projektu powinien zostać poinformowany o wszelkich zaistniałych rozbieżnościach
 - **Przed rozpoczęciem robót budowlanych wszelkie wymiary należy sprawdzić na budowie**



PRACOWNIA AUTORSKA PAB			
PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNO–BUDOWLANEGO			
Investor:	Funkcja	Nazwisko	Podpis
MIASTO STOLECZNE WARSZAWA 00-950 WARSZAWA, PLAC BANKOWY 3/5	Gen. projektant Nr uprawnień	mgr inż. arch. ZBIGNIEW DROBNIAK UAN 293/84	
URSYNOWSKIE CENTRUM SPORTU I REKREACJI 02-781 WARSZAWA, UL. PILECKIEGO 122	Zespół projektowy architektury	mgr inż. arch. GABRIELA DROBNIAK MPOIA/052/2024	
Obiekt: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ "ARENA URSYNÓW" 02-781 WARSZAWA, UL. PILECKIEGO 122		mgr inż. arch. DAWID PIÓRECKI mgr inż. arch. KONRAD DROBNIAK mgr inż. arch. KAMIL BEREZIEWICZ	
Treść rysunku:	Sprawdził Nr uprawnień	mgr inż. arch. WŁADYSŁAW SIKORA RP - Upr. 140/91	
Branża:	Skala	Data	Nr rysunku
ARCHITEKTURA	1:50	MARZEC 2026	AR-3.05a
PROJEKT WYKONAWCZY			