



ZESTAWIENIE ZESTAWÓW SZKALNYCH WEWNĘTRZNYCH - ROZBUDOWA

OZNACZENIE DRZWI	ZSW1	ZSW2	ZSW3
SCHEMAT			
OZNACZENIE PRAWE/LEWE	DWUSTRONNE	DWUSTRONNE	DWUSTRONNE
ILOŚĆ	POZIOM ±0,00	-	-
	POZIOM +3,60	1	1
	POZIOM +6,60/+7,20	-	-
	SUMA	1	1
LOKALIZACJA	R1.01b	R1.02b	R1.02b
OPIS	- zestaw szklany aluminiowy, przeszklony, wewnętrzny, narożny - drzwi dwuskrzydłowe, stałe witraży przeszklone oraz naświetle górne na całej szerokości - konstrukcja systemowa - uszczelnienie obwodowe - siła potrzebna do otwarcia i zamknięcia drzwi otwieranych ręcznie musi wynosić nie więcej niż 25N - drzwi bezprogowe	- zestaw szklany aluminiowy, przeszklony, wewnętrzny - drzwi dwuskrzydłowe z naświetlem bocznym oraz naświetle górne na całej szerokości - konstrukcja systemowa - uszczelnienie obwodowe - siła potrzebna do otwarcia i zamknięcia drzwi otwieranych ręcznie musi wynosić nie więcej niż 25N - drzwi bezprogowe	- zestaw szklany aluminiowy, przeszklony, wewnętrzny - drzwi dwuskrzydłowe z naświetlem bocznym oraz naświetle górne na całej szerokości - konstrukcja systemowa - uszczelnienie obwodowe - siła potrzebna do otwarcia i zamknięcia drzwi otwieranych ręcznie musi wynosić nie więcej niż 25N - drzwi bezprogowe
KOLOR	- grafitowy	- grafitowy	- grafitowy
SKRZYDŁO	- przeszklone - szkło bezbarwne, przejrzyste, bezpieczne - wyposażone w trzy zawiasy	- przeszklone - szkło bezbarwne, przejrzyste, bezpieczne - wyposażone w trzy zawiasy	- przeszklone - szkło bezbarwne, przejrzyste, bezpieczne - wyposażone w trzy zawiasy
PRZEGRODA STAŁA	- przeszklona, szkło bezbarwne, przejrzyste, bezpieczne	- przeszklona, szkło bezbarwne, przejrzyste, bezpieczne	- przeszklona, szkło bezbarwne, przejrzyste, bezpieczne
OŚCIEŻNICA	- kolor kontrastujący z kolorem ścian	- kolor kontrastujący z kolorem ścian	- kolor kontrastujący z kolorem ścian
ZAMEK	- zamek wpuszczany na klucz - podklamkowy	- zamek wpuszczany na klucz - podklamkowy	- zamek wpuszczany na klucz - podklamkowy
KLAMKA	- okucia antypaniczne / klamka - klamka o ergonomicznym kształcie, obłych krawędziach, niewymagająca obrotu - wielkość klamki dostosowana do wielkości, ciężaru i rodzaju drzwi - klamki i pochwyt w kolorze skonstrastowanym z barwą drzwi (min. LRV=30) - montaż na wysokości 0,8-1,1m od poziomu posadzki	- okucia antypaniczne / klamka - klamka o ergonomicznym kształcie, obłych krawędziach, niewymagająca obrotu - wielkość klamki dostosowana do wielkości, ciężaru i rodzaju drzwi - klamki i pochwyt w kolorze skonstrastowanym z barwą drzwi (min. LRV=30) - montaż na wysokości 0,8-1,1m od poziomu posadzki	- okucia antypaniczne / klamka - klamka o ergonomicznym kształcie, obłych krawędziach, niewymagająca obrotu - wielkość klamki dostosowana do wielkości, ciężaru i rodzaju drzwi - klamki i pochwyt w kolorze skonstrastowanym z barwą drzwi (min. LRV=30) - montaż na wysokości 0,8-1,1m od poziomu posadzki
ŚWATŁO PRZEJŚCIA DRZWI [cm]	180 x 200	180 x 200	180 x 200
OTWÓR KONSTRUKCYJNY [cm]	376,5 + 177,5 x 265	325x300	305x300
POWIERZCHNIA [m²]	14,50m²	9,6m²	8,9m²
EI	EI30	-	-
	EI60	DRZWI - TAK	DRZWI - TAK
	EI120	PRZEGRODA STAŁA - TAK	PRZEGRODA STAŁA - TAK
SAMOZAMYKACZ	TAK - nawierzchniowy	TAK - nawierzchniowy	TAK - nawierzchniowy
ELEKTROTRZYMACZ	-	-	-
ELEKTROZACZEP	-	-	-
DYMOSZCZELNE	TAK	-	-
KONTAKTRON	-	-	-
OKUCIA ANTYPANICZNE	TAK	TAK	TAK
KONTROLA DOSTĘPU	-	-	-
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA	-	-	-
WSPÓŁCZYNNIK IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ	-	-	-
UWAGI	SZCZEGÓŁOWE WYMIARY WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA. WSZYSTKIE ELEMENTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z OBOWIAZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI.	SZCZEGÓŁOWE WYMIARY WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA. WSZYSTKIE ELEMENTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z OBOWIAZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI.	SZCZEGÓŁOWE WYMIARY WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA. WSZYSTKIE ELEMENTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z OBOWIAZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI.

 szkło przejrzyste bezpieczne

 pasy kontrastujące

- UWAGI:**
- Podano wymiar drzwi w świetle przejścia, przegrody w świetle muru - wymiar zewnętrzny ościeżnicy oraz wymiar w świetle muru po ustaleniach z dostawcą.
 - Samozamykacze wg opisów - co do zasady należy stosować we wszystkich drzwiach z komunikacji do pomieszczeń
 - Na klamce / szyldzie należy umieścić opis / numer pomieszczenia w języku Braille'a
 - Niniejszy rysunek należy rozpatrywać razem z pozostałymi elementami dokumentacji
 - Autor projektu powinien zostać poinformowany o wszelkich zaistniałych rozbieżnościach
 - **Przed rozpoczęciem robót budowlanych wszelkie wymiary należy sprawdzić na budowie**

PRACOWNIA AUTORSKA PAB
PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Investor:	Funkcja	Nazwisko	Podpis
MIASTO STOLECZNE WARSZAWA 00-950 WARSZAWA, PLAC BANKOWY 3/5	Gen. projektant Nr uprawnień	mgr inż. arch. ZBIGNIEW DROBNIAK UAN 293/84	
URSYNOWSKIE CENTRUM SPORTU I REKREACJI 02-781 WARSZAWA, UL. PILECKIEGO 122	Zespół projektowy architektury	mgr inż. arch. GABRIELA DROBNIAK MPOIA/052/2024	
Obiekt: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ "ARENA URSYNÓW" 02-781 WARSZAWA, UL. PILECKIEGO 122		mgr inż. arch. DAWID PIÓRECKI mgr inż. arch. KONRAD DROBNIAK mgr inż. arch. KAMIL BEREZIEWICZ	
Treść rysunku:	ZESTAWIENIE ZESTAWÓW SZKALNYCH WEWNĘTRZNYCH	Sprawdził Nr uprawnień	mgr inż. arch. WLADYSŁAW SIKORA RP - Upr. 140/91
Branza:	ARCHITEKTURA	Skala	Data
	PROJEKT WYKONAWCZY	1:50	MARZEC 2026
			Nr rysunku
			AR-3.06a