

Iwkowa, 05.08.2026 r.

Dotyczy: postępowania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Iwkowa – realizowana w systemie zaprojektuj i wybuduj” – znak sprawy **IDiZP.271.8.2026**.

Identyfikator postępowania: ocds-148610-20043597-a85e-488a-8cce-495e1b881fe9

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych, zwaną dalej „ustawą pzp”, informuje, że wpłynęło pytanie do przedmiotowego postępowania. Poniżej treść wniosku Wykonawcy wraz z odpowiedzią Zamawiającego.

Pytanie nr 1

Dzień dobry, W PFU znajduje się zapis: Zbiornik oczyszczalni ścieków może być wykonane z GRP, stali nierdzewnej, betonu lub PEHD metodą rozdmuchu lub rotomouldinu. Z uwagi na możliwość niekontrolowanego rozszczelnienia w gruncie nie dopuszcza się zastosowania zbiorników spawanych, zgrzewanych lub skręcanych śrubami. Czy biorąc pod uwagę wyrok KIO z dnia 20 lutego 2023 roku (załącznik) Zamawiający dopuści Zastosowanie zbiorników oczyszczalni, które są zgodne z 12566-3+A2:2013?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający dopuści zbiorniki spawane, zgrzewane lub skręcane śrubami pod warunkiem dotrzymania pozostałych parametrów równoważności określonych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU).

MODYFIKACJA SWZ

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych informuje, że dokonuje modyfikacji SWZ w zakresie podanym poniżej:

1. W rozdziale *XIV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT*

jest:

„Termin i miejsce składania ofert:

Termin składania ofert: do dnia 07.08.2026r., do godziny 09:00”

zmienia się na:

„Termin i miejsce składania ofert:

Termin składania ofert: do dnia 11.08.2026r., do godziny 09:00”

2. W rozdziale *XV. TERMIN OTWARCIA OFERT, CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OTWARCIEM OFERT*, pkt 1.

jest:

„1. Zamawiający rozpocznie otwarcie ofert przez Platformę e-Zamówienia **w dniu 07.08.2026r. od godz. 10:00”**

zmienia się na:

„1. Zamawiający rozpocznie otwarcie ofert przez Platformę e-Zamówienia **w dniu 11.08.2026r. od godz. 10:00”**

3. W rozdziale *XVI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ*, pkt 1.

jest:

„1. Termin związania ofertą upływa **w dniu 05.09.2026r.”**

zmienia się na:

„1. Termin związania ofertą upływa **w dniu 09.09.2026r.”**

Załączniki:

Załącznik do treści pytania Wykonawcy – wyrok KIO z dnia 20 lutego 2023r.

Powyższe pytania i odpowiedzi oraz modyfikacja SWZ są jej integralną częścią.