

Gmina Cmolas

Cmolas, 2026-08-04

ul. Jana Pawła II 2, 36-105 Cmolas

NIP: 814-159-15-79

Znak sprawy: L.RG.IV.271.22.2026

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Cmolas”

Ogłoszenie nr 2026/BZP 00359666/01 z dnia 2026-07-23

W dniu 03.08.2026r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania, których treść i odpowiedzi publikujemy poniżej:

Pytanie nr 1: W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania przetargowego na realizację zadania: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Cmolas”, prosimy o sprostowanie: - w SWZ w części II - przedmiot zamówienia, Zamawiający podał wymóg, że jakość ścieków oczyszczonych ma spełniać:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. (Dz. U. z 2019r. poz. 1311) dla oczyszczalni ścieków poniżej 2000 RLM (załącznik nr 2 do rozporządzenia). Zgodnie z Dziennikiem Ustaw Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. posiada status: uznany za uchylony (data uchylenia: 13 lipca 2015 r.)

Aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem jest:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych. Który to w Załączniku nr 2 określa najwyższe dopuszczalne wartości substancji zanieczyszczających albo minimalny procent redukcji substancji zanieczyszczających dla ścieków z oczyszczalni ścieków bytowych i ścieków komunalnych wprowadzanych do wód lub do ziemi (na drugiej stronie Tabela z objaśnieniami - Załącznik nr 2).

Przy czym trzeba podkreślić, że wymagane wartości azotu i fosforu posiadające adnotację nr 4) i dotyczą wyłącznie ścieków wprowadzanych do jezior i ich dopływów oraz bezpośrednio do sztucznych zbiorników wodnych usytuowanych na wodach płynących. A w przedmiotowym przetargu oczyszczone ścieki odprowadzane będą wyłącznie do gruntu.

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający żąda zgodności z aktualnie obowiązującym **ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ** z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych, a tym samym redukcji zgodnie z Załącznikiem nr 2 w/w Rozporządzenia

Odpowiedź: Po analizie obowiązujących przepisów tj. Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych, Zamawiający informuje, że żąda zgodności z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem w przedmiotowym postępowaniu oraz dostarczenia oczyszczalni spełniających wymagania dla załącznika nr 2 w/w Rozporządzenia tj. uzyskania najwyższych dopuszczalnych wartości substancji zanieczyszczających zgodnie z tabelą dla RLM poniżej 2000.

Ponadto Zamawiający informuje, że wyznaczony na dzień 07.08.2026r. do godz. 8.00 termin składania ofert jak również termin otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

.....
(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)