

Gmina Cmolas**Cmolas, 2026-08-03****ul. Jana Pawła II 2, 36-105 Cmolas****NIP: 814-159-15-79****Znak sprawy: L.RG.IV.271.22.2026**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Cmolas”

Ogłoszenie nr 2026/BZP 00359666/01 z dnia 2026-07-23

W dniu 27.07.2026r. do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie, którego treść i odpowiedź publikujemy poniżej.

Pytanie nr 1: W pkt 10 ppkt 4 SWZ Zamawiający wymaga wykazania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w łącznej liczbie 45 sztuk.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę warunku poprzez dopuszczenie również doświadczenia w budowie przydomowych przepompowni ścieków, przy zachowaniu wymaganej liczby 45 sztuk, tj. nadanie mu następującego brzmienia:

„Wykonawca wykonał jedną, dwie lub trzy roboty budowlane polegające na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków lub przydomowych przepompowni ścieków w łącznej liczbie co najmniej 45 sztuk”?

Roboty te mają analogiczny zakres budowlany, sanitarny i elektryczny. Wykonawca w ramach jednego zadania wybudował ponad 92 przydomowych przepompowni ścieków. Proponowana zmiana poszerzy krąg wykonawców mogących złożyć ofertę, bez obniżenia wymaganego poziomu doświadczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i nie zmienia warunków udziału w postępowaniu.

Uzasadnienie Zamawiającego: zakres robót jest podobny, ale nie tożsamy. Przy budowie przydomowych przepompowni ścieków buduje się przyłącza kanalizacji sanitarnej, przyłącza elektryczny, montuje się zbiornik tak samo jak przy oczyszczalniach. Różnica jest w odprowadzeniu ścieków, tj. przy przepompowniach ścieki odprowadzane są do sieci czyli wykonuje się odcinek kanalizacji. Natomiast przy przydomowych oczyszczalniach oczyszczone ścieki należy odprowadzić do gruntu albo za pomocą studni chłonnych, albo za pomocą tuneli. I w tym Wykonawca, który montował przepompownie nie będzie miał doświadczenia.

Ponadto Zamawiający informuje, że wyznaczony na dzień 07.08.2026r. do godz. 8.00 termin składania ofert jak również termin otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

.....
(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)