

Tabela montażowa										
Budowa oświetlenia										
Oznaczenie na schemacie - nr proj.	słup 8,0m zgodnie z opisem	Oprawa typ A	Tabliczka słupowa 1 x 25 A	Przewody YDY 3x1,5mm ²	Uziom	Wkładka bezp. BiWTs 6 A	uwagi	długość kabla YAKXS 4x25 mm ²	rura osłonowa typu A fi 75	rura osłonowa typu B fi 100
4							wg etapu Pileckiego			
5	1	1	1	10	1	1		34	28	
6	1	1	1	10		1		38	16	16
7	1	1	1	10		1		36	30	
8	1	1	1	10		1		36	30	
9	1	1	1	10		1		36	30	
10	1	1	1	10	1	1		36	30	
11	1	1	1	10		1		32	26	
12	1	1	1	10		1		44	30	8
13	1	1	1	10		1		36	30	
14	1	1	1	10		1		36	30	
15	1	1	1	10		1		38	32	
16	1	1	1	10	1	1		34	28	
17	1	1	1	10		1		38	32	
18	1	1	1	10		1		30	16	8
19	1	1	1	10		1		31	25	
20							wg etapu Pileckiego			
19							jak wyżej	36	30	
19/1	1	1		10	1	1				
Razem	16	16	15	160	4	16	-	607	473	32

rura p. 75 typ A
proj. dwuścienna rura karbowana fi 75, ścianka zewnętrzna karbowana, ścianka wewnętrzna gładka o odporności na ściskanie 450N oraz sztywności obwodowa 9 kN/m2

rura przepust. 110 typ B
proj. rura osłonowa dwuścienna sztywna fi 110 o odporności na ściskanie 750N oraz sztywności obwodowa 18 kN/m2