

Tomaszów Maz. dn. 29-08-2025
PGED0971509KW25

P.U.H. UNIPRO Leszek Byczkowski sp. z o.o.
Różanna 61
26-300 Opoczno

Data wpływu: 19-08-2025

Uzgodnienie/Opinia nr 130/06/O/2025

Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej dz. nr 225 w miejscowości Skronina, gm. Białaczów.

Przedłożona dokumentacja zawierająca:

- trasę linii oświetlenia ulicznego 0,4 kV typu: AsXSn 2x25 mm²,
- układ pomiarowy – bez zmian,

Projekt techniczny opiniujemy pozytywnie.

Uwagi dodatkowe:

- Urządzenia pozostają na majątku i w eksploatacji Inwestora. Terminy wyłączeń w sieci elektroenergetycznej podlegają obowiązującemu w PGE Dystrybucja S.A. zasadom synchronizacji prac w sieci dystrybucyjnej,
- Dopuszczenie do prac należy uzgodnić z Centum Dyspozytorskim w RE Tomaszów Maz.,
- Prace budowlano- montażowe musi wykonać osoba lub przedsiębiorstwo z odpowiednimi uprawnieniami do wykonania prac na urządzeniach elektroenergetycznych z upoważnieniem z PGE Dystrybucja S.A.,
- Roboty w rejonie skrzyżowania lub zbliżenia z siecią elektroenergetyczną (0,4 kV) wykonać z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami,
- Po wykonaniu należy zgłosić do sprawdzenia technicznego przez PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Łódź
Rejon Energetyczny Tomaszów Mazowiecki
Wydział Majątku Sieciowego
Kierownik
Krzysztof Adamiec

Za poprawność rozwiązania techniczno-ekonomicznego oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i normami odpowiada jednostka projektowa.

Uzgodnienie dokumentacji traci ważność po 2 latach od daty niniejszego pisma.

130/06/O/2025