

Tomaszów Maz. dn. 06-10-2025
PGED1146832KW25

P.U.H. UNIPRO
Leszek Byczkowski Sp. z o.o.
Różanna 61
26-300 Opoczno

Data wpływu: 02-10-2025

Uzgodnienie/Opinia nr 159/06/O/2025

Dobudowa i budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej, dz. nr 1390, 1391 w miejscowości Żelazowice, gm. Białaczów.

Przedłożona dokumentacja zawierająca:

- trasę napowietrznej linii oświetlenia ulicznego 0,4 kV typu: AsXSn 2x25 mm²;
- słupy oświetleniowe wraz z oprawami typu LED;
- budowę skrzynki oświetlenia ulicznego;

Projekt techniczny opiniujemy pozytywnie.

Uwagi dodatkowe:

- Urządzenia pozostają na majątku i w eksploatacji Inwestora.
- Terminy wyłączeń w sieci elektroenergetycznej podlegają obowiązującemu w PGE Dystrybucja S.A. zasadom synchronizacji prac w sieci dystrybucyjnej.
- Dopuszczenie do prac należy uzgodnić z Centum Dyspozytorskim w RE Tomaszów Maz.
- Po wykonaniu należy zgłosić do sprawdzenia technicznego przez PGE Dystrybucja S.A.
- Roboty w rejonie skrzyżowania lub zbliżenia z siecią elektroenergetyczną (0,4 kV) wykonać z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami.
- Prace budowlano-montażowe musi wykonać osoba lub przedsiębiorstwo z odpowiednimi uprawnieniami do wykonania prac na urządzeniach elektroenergetycznych z upoważnieniem z PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Łódź
Rejon Energetyczny Tomaszów Mazowiecki
Wydział Napięcia Sieciowego
Zarównik
Krzysztof Adamiec

Za poprawność rozwiązania techniczno-ekonomicznego oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i normami odpowiada jednostka projektowa.

Uzgodnienie dokumentacji traci ważność po 2 latach od daty niniejszego pisma.

159/06/O/2025