




ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ			
Lp	Nazwa	Symbol	Ilość
1	POMPA CIEPŁA 6 kW	—	1 kpl
2	ZASOBNIK BUFOROWY 80	—	1 szt
3	ZESTAW PŁYTKI DRUGIEGO OBIEGU	—	1 kpl
4	CZUJNIK DLA OBIEGU Z MIESZCZEM	—	1 szt
5	TERMOSTAT POKOJOWY	—	2 szt

LEGENDA:

-  Obieg c.o. - zasilanie
-  Obieg c.o. - powrót
-  Woda zimna (napełnianie i uzupełnianie instalacji)
-  CWU
-  Kable sterownicze z automatyki pompy ciepła

EHIC-04 - PŁYTA GŁÓWNA UKŁADU STEROWANIA POMPY CIEPŁA
SCB-04 - PŁYTA ELEKTRONICZNA DO STEROWANIA DRUGIM OBIEGIEM GRZEWYCZYM
CTZ - CZUJNIK ZEWNĘTRZNY
TZ - CZUJNIK TEMPERATURY ZASILANIA
TZ - TERMOSTAT ZABEZPIEZAJĄCY
ZMCO - ZAWÓR MIESZAJĄCY OBIEGU C.O. KVS 2,5 dn20
ZO - ZAWÓR ODCINAJĄCY
ZB - ZAWÓR BEZPIECZENSTWA
ZZ - ZAWÓR ZWROTNY
ZA - ZAWÓR ANTYSKAZENIOWY
PO1 - rezerwa, PO2 - POMPA GŁ. OBIEGU GRZEWYCZEGO 25/40
FM - FILTR MAGNETYCZNY
FS - FILTR SIATKOWY
FO - FILTRODŁUŁNIK
SUW - STACJA UZDATNIANIA WODY
T - TERMOMETR
W - MANOMETR
PE - POŁĄCZENIE ELASTYCZNE
NMCO - NACZYNIĘ WYRÓWNAWĄCE CO 25L 3 BAR
NMZW - NACZYNIĘ WYRÓWNAWĄCE CWU 8L 6 BAR

ZUM ARCHITEKCI

ul. Grabskiego 4/10
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. (+48) 880 98 47 98
email: info@zumarchitekci.pl
www.zumarchitekci.pl

budowa cmentarza komunalnego, w tym budowa budynku socjalnego z ustępem publicznym, wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na dz. nr ewid. 589/6 oraz budowa schroniska pieszo-rowerowej na dz. nr ewid. 590 w Sitczelach Kraj.

BUDYNEK SPOJALNY Z USTĘPEM PUBLICZNYM SCHEMAT HYDRAULICZNY

projektant	podpis	
mgr inż. Paweł Królikowski nr upr. bud. LUKG/0008/PWOS/05 w spec. sanit. bez ograniczeń		
projektant sprawdzający	podpis	
mgr inż. Krzysztof Zdrowowicz nr upr. bud. LBS/0013/PWOS/11 w spec. sanit. bez ograniczeń		
skala	data	nr rysunku
1:100 w A3	24.04.2024r.	
nr projektu	status PROJEKT	
22304	TECHNICZNY	IS-05