

STAROSTA SULECIŃSKI
ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcín

Niniejsza dokumentacja była przedmiotem
narady koordynacyjnej, która odbyła się
za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Data narady: 2026-04-07
Znak sprawy: GK 6630.14.2026
Uwagi i zalecenia zostały zawarte w protokole
z narady koordynacyjnej
Przewodniczący narady: Elżbieta Afranowicz
(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)



LEGENDA:

- ⊕ - Projektowana latarnia parkowa składająca się z:
 - a) stalowego słupa oświetleniowego o wysokości 4m, przystosowanego do bezpośredniego montażu w gruncie lub do montażu w gruncie na fundamencie o pozostałych parametrach technicznych określonych w opisie technicznym dokumentacji projektowej.
 - b) słupowej oprawy oświetleniowej LED z niewymiennym źródłem światła LED o mocy 19W, barwie światła 830W, strumieniu świetlnym 1988 lm, stopniach ochrony IP66, IK10 i pozostałych parametrach technicznych określonych w opisie technicznym dokumentacji projektowej.
- - Projektowana najazdowa oprawa oświetleniowa iluminacyjna przystosowana do montażu w gruncie, z niewymiennym źródłem światła LED o mocy 4W, strumieniu świetlnym 330 lm, barwie światła 3000K, stopniach ochrony IP67, IK08 i pozostałych parametrach technicznych określonych w opisie technicznym dokumentacji projektowej.
- - Trasa projektowanych linii kablowych YAKY 4x25mm² instalacji elektrycznej ośw. zew., układanych w wykopach o szerokości minimum 0,6m na głębokości 0,7m pod terenami zielonymi oraz 0,8m pod drogą.
- - Proj. rura osłonowa karbowana wykonana z HDPE, koloru niebieskiego o odporności na ściskanie min. 450N i średnicy zewnętrznej Ø50mm.
- E1 - Znacznik współrzędnych geodezyjnych punktów charakterystycznych projektowanej instalacji elektrycznej oświetlenia zewnętrznego.

OZNACZENIA:

○	Numer odgałęźnego słupa ośw. z którego zas. jest latarnia parkowa.
○	Numer słupa oświetleniowego latarni parkowej lub oprawy oświetleniowej.
○	Nr obw. w szafie ośw. z której zasilona jest latarnia parkowa.
2/1/3	Oznaczenie (numer) szafy ośw. z której zas. jest latarnia parkowa.

POŚWIADCZAM ZA ZGODNOŚĆ MAPY DO
CELÓW PROJEKTOWYCH Z ORYGINAŁEM

24.03.2025r
Data

Ł. Ślaby
Popis

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Elektroprojekt Łukasz Ślaby Ustowo 101e/2, 70-001 Ustowo Tel. kom.: 509 914 319 Email: elektroprojekt.szczecin@gmail.com			NAZWA INWESTYCJI: Rozbudowa instalacji elektryczne oświetlenia zewnętrznego parku w miejscowości Słonek		DATA: 03.2026r.
INWESTOR: Gmina Słonek ul. Sikorskiego 15 66-436 Słonek			ADRES INWESTYCJI: Działki geodezyjne nr 1634/1, obręb 0037 Słonek		SKALA: 1:500
NR. OPRACOWANIA: E09/03/2026-ZUDP		FAZA: Uzgodnienie ZUDP		BRANŻA: Elektryczna	NR. RYS.: E1
PROJEKTANT: mgr inż. Łukasz Ślaby specjalność: instalacyjna		NR. UPR PROJ.: ZAP/0191/PWOW/14	PODPIS: Ł. Ślaby	NAZWA RYSUNKU: Projekt zagospodarowania terenu – plan rozbudowy instalacji elektrycznej oświetlenia zewnętrznego parku	
SPRAWDZAJĄCY:				REWIZJA: —	
Prawa autorskie zastrzeżone – projekt chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1 i nast. Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994r. (Dz.U. nr 24 poz 83 z 23.02.95)					