



Fundusze Europejskie
dla Podlaskiego

Dofinansowane przez
Unię Europejską



MIASTO SUWAŁKI

Suwałki, dnia ¹⁸ sierpnia 2026 r.

ZP.271.102.2026.DZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.102.2026 pn: Park linearny przy ul. Reymonta i ul. Ogrodowej

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na pytanie z dnia 14 sierpnia 2026 r. postawione przez jednego z Wykonawców:

Pytanie

W programie funkcjonalno- użytkowym załączonym do postępowania jest informacja o przewidywanym rodzaju i ilości robót do realizacji: - budowa odcinka drogi o nawierzchni bitumicznej z wyniesieniem. Proszę o podanie kategorii ruchu dla ww. nawierzchni bitumicznej - wykonanie nawierzchni piaszczystej Jaką grubość nawierzchni piasku Zamawiający przewiduje?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że nawierzchnię bitumiczną z wyniesieniem należy zaprojektować i wykonać w kategorii KR3. Do wykonania nawierzchni piaszczystej należy założyć warstwę piasku o grubości minimum 30 cm.

Z up. PREZYDENTA

Mariusz Klimczyk
SEKRETARZ MIASTA

NACZELNIK
Wydziału Zamówień Publicznych

mgr Dorota...