

Informacja o poprawieniu zapisu SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na:

Remont instalacji sygnalizacji pożaru w budynku A w Zakładzie Karnym w Przytułach Starych, znak sprawy: DKW.2232.3.2026

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

1. W rozdziale 3 „Opis przedmiotu zamówienia” zmianie ulega punkt 3.1 ppkt. 1.

Było:

- 1) „Przedmiotem zamówienia jest dostawa, demontaż, montaż, wdrożenie i integracja systemu wykrywania i sygnalizowania zagrożenia pożarowego w budynku Pawilon A (193 czujki oraz 1szt. centrali sterującej). Remont obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu instalacji elektrycznej wewnętrznej – zasilania elektrycznego centrali sygnalizacji pożaru.”

Jest:

- 1) „Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej przebudowy systemu sygnalizacji pożarowej w budynku pawilonu A, obejmującej dostawę, demontaż, montaż, konfigurację, uruchomienie oraz integrację systemu wykrywania i sygnalizowania zagrożenia pożarowego z istniejącymi w jednostce. Zakres zamówienia obejmuje wymianę wszystkich elementów systemu sygnalizacji pożarowej zlokalizowanych w budynku pawilonu A, w tym centrali sygnalizacji pożarowej (1szt.), czujki pożarowej (193szt.), ręcznych ostrzegaczy pożarowych (16szt.) oraz wszystkich pozostałych urządzeń, elementów i materiałów niezbędnych do wykonania kompletnego, w pełni funkcjonalnego systemu sygnalizacji pożarowej zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ, obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.”

2. Po pkt. 11 dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

12. Poprzez integrację należy rozumieć, że wykonany system sygnalizacji pożarowej musi zostać zintegrowany z istniejącym systemem funkcjonującym w Zakładzie Karnym w Przytułach Starych, zapewniając współpracę z istniejącymi centralami oraz przekazywanie informacji o stanie systemu. Przedmiot zamówienia nie obejmuje wymiany funkcjonujących central poza budynkiem Pawilonu A ani przebudowy pozostałych systemów sygnalizacji pożarowej, o ile zachowana zostanie wymagana funkcjonalność i możliwość współpracy z nowym systemem.

3. Po pkt. 12 dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

13. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania, w pełni funkcjonalnego systemu sygnalizacji pożarowej w budynku pawilonu A. W zakresie zamówienia wchodzi wszystkie roboty, dostawy urządzeń, materiałów oraz czynności niezbędne do osiągnięcia tego celu, nawet jeżeli nie zostały wyraźnie wymienione w SWZ, z zastrzeżeniem że przedmiot zamówienia nie obejmuje przebudowy systemów zlokalizowanych po za budynkiem pawilonu A, z wyjątkiem czynności niezbędnych do zapewnienia wymaganej integracji

4. W rozdziale 14 „Sposób oraz termin składania ofert” zmianie ulega punkt 5

Było:

„5. Termin składania ofert upływa w dniu 6 sierpnia 2026 r., o godz. 10:00. Decyduje data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego zegarem Głównego Urzędu Miar.”

Jest:

„Termin składania ofert upływa w dniu 20 sierpnia 2026 r., o godz. 10:00. Decyduje data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego zegarem Głównego Urzędu Miar.”

5. W rozdziale 15 „Termin otwarcia ofert” zmianie ulega punkt 1

Było:

„1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 6 sierpnia 2026 r. godz.10:10. Otwarcie ofert dokonywane jest przez odszyfrowanie i otwarcie ofert.”

Jest:

„1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 20 sierpnia 2026 r. godz.10:10. Otwarcie ofert dokonywane jest przez odszyfrowanie i otwarcie ofert.”

6.

Powyższa zmiana ma na celu doprecyzowanie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Z upoważnienia DYREKTORA
Zakładu Karnego w Przysławach Starych
.....
.....
ppłk.mjr. Przemysław Czajkowski

.....
(Kierownik Zamawiającego)