

Odpowiedź na pytania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na:

Remont instalacji sygnalizacji pożaru w budynku A w Zakładzie Karnym w Przysłupach Starych, znak sprawy: DKW.2232.3.2026

1. Prosimy o jednoznaczne określenie zakresu przedmiotu zamówienia, tj. wyjaśnienie, czy obejmuje on wyłącznie dostawę i montaż czujek pożarowych wraz z centralą sygnalizacji pożarowej, czy też wykonanie kompletnego systemu sygnalizacji pożarowej (SSP), zgodnego z obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zamawiający wyjaśnia, że przedmiot zamówienia nie ogranicza się wyłącznie do dostawy i montażu centrali sygnalizacji pożarowej oraz czujek. Zamówienie obejmuje wykonanie kompletnego systemu sygnalizacji pożarowej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, obejmującego dostawę, montaż, uruchomienie oraz integrację wszystkich urządzeń i elementów niezbędnych do jego prawidłowego funkcjonowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami SWZ. W związku z powyższym Zamawiający dokona odpowiedniej zmiany treści SWZ.

2. Prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej lub powykonawczej istniejącego systemu sygnalizacji pożarowej, przeznaczonego do demontażu. Jeżeli udostępnienie dokumentacji SSP nie będzie możliwe, prosimy o przekazanie aktualnego projektu budowlanego obiektu, zawierającego w szczególności rzuty poszczególnych kondygnacji. Dokumentacja ta jest niezbędna do prawidłowego określenia zakresu robót, opracowania koncepcji technicznej nowego systemu oraz rzetelnej wyceny wszystkich wymaganych prac.

Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa oraz powykonawcza istniejącego systemu sygnalizacji pożarowej jak również dokumentacja obiektu, ze względów bezpieczeństwa jednostki penitencjarnej nie będzie udostępniana w formie elektronicznej ani przekazywana wykonawcom na etapie prowadzonego postępowania. Dokumentacja będzie udostępniana do wglądu podczas obowiązkowej wizji lokalnej w zakresie niezbędnym do zapoznania się z przedmiotem zamówienia i przygotowania oferty. Kompletną dokumentację niezbędną do realizacji zamówienia Zamawiający przekaze wybranemu Wykonawcy po zawarciu umowy

3. Prosimy o potwierdzenie, czy dopuszcza się wykonanie linii zasilających sygnalizatory pożarowe w sposób natynkowy, jako zespołu kablowego o klasie podtrzymania funkcji E90, z zastosowaniem uchwyty kablowych typu UDF

Zamawiający informuje, że jest możliwość wykonania linii zasilających sygnalizatory pożarowe w sposób natynkowy przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowych dróg o ile pozwala na to sposób montażu oraz przepisów i norm.

4. Prosimy o wyjaśnienie, czy pętle dozorowe obejmujące czujki pożarowe oraz ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP) należy prowadzić natynkowo, z wykorzystaniem listew instalacyjnych.

Zamawiający informuje, że jest możliwość montażu pętli dozorowych oraz ręcznych ostrzegaczy pożarowych (ROP) aby prowadzić natynkowo z wykorzystaniem listew instalacyjnych.

5. Prosimy o określenie wymaganego sposobu zabezpieczenia szybu windowego. Czy należy zastosować system aspiracyjnej detekcji dymu (system zasysający), czy dopuszcza się zabezpieczenie szybu za pomocą punktowych czujek dymu?

Zamawiający wyjaśnia, że nie wymaga zastosowania systemu aspiracyjnej detekcji dymu do zabezpieczenia szybu windowego. Zabezpieczenie szybu windowego może zostać zrealizowane z wykorzystaniem punktowych czujek dymu, pod warunkiem że przyjęte rozwiązanie będzie zgodne z obecnie obowiązującymi przepisami, normami, wymaganiami producenta zastosowanego systemu oraz zasadami wiedzy technicznej i zapewni prawidłowe działanie systemu sygnalizacji pożarowej.

6. Ze względu na konieczność uzyskania dodatkowych informacji oraz uwzględnienia ich podczas przygotowywania oferty zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 20 sierpnia 2026 r.

Zamawiający mając na uwadze konieczność zapewnienia Wykonawcom odpowiedniego czasu na przygotowanie ofert, przychylił się do złożonego wniosku i przedłużył termin składania ofert do dnia 20.08.2026. W związku z powyższym Zamawiający dokona odpowiedniej zmiany treści SWZ.

Z upoważnienia DYREKTORA
Zakładu Karnego w Przysłach Starych

~~Z-ca DYREKTORA~~

ppłk mgr Przemysław Czajkowski

.....
(Kierownik Zamawiającego)