


PROFIL ZEWNĘTRZNEJ DOZIEMNEJ INSTALACJI CIEPŁOWNICZEJ

SKALA : $\frac{100}{500}$



Poziom porównawczy 147,00 m n.p.m.				proj. zewnętrzny kocioł gazowy	
				proj. zmiana kierunku 90°	
				proj. studzienka ciepłownicza	
Nawierzchnia istniejąca		ZIELEŃ			
Rzędna terenu istniejącego [m n.p.m.]	154,11	154,36	154,40		
Rzędna osi rurociągu [m n.p.m.]	153,40	153,34	153,25		
Zagłębienie osi rurociągu [m]	1,00	1,06	1,15		
Długość [m]	$\frac{1,30}{1,8} = 7,2\%$		$\frac{1,30}{1,8} = 7,2\%$		
		Spadek [%]			
		$\frac{1,30}{1,8} = 7,2\%$			
Material, średnica	Zasilanie dn 50 (60,3x3,2)/125mm; Powrót dn 50 (60,3x3,2)/125mm				
Odległość [m]	0,0	3,0	4,3	7,3	

KG Z1 SC

JEDNOSTKA PROJEKTOWA BR. SANITARNEJ		JI SANIT JAROSŁAW JÓŻWIAK ul. Inżynierska 9/49, 20-484 Lublin NIP: 714-193-71-84 Tel: 506741896, e-mail: jozwiak@jisanit.pl
INWESTOR	GMINA OSTRÓW LUBELSKI UL. PARTYZANTÓW 1, 21-110 OSTRÓW LUBELSKI	
NAZWA I ADRES INWESTYCJI	PROJEKT ZEWNĘTRZNEJ DOZIEMNEJ INSTALACJI GRZEWczej DLA PROJEKTOWANEGO ZEWNĘTRZNEGO KOTŁA GAZOWEGO ZASILAJĄCEGO BUDYNEK CENTRUM KULTURY ORAZ PRZCHODNIĘ ZDROWIA W M. OSTRÓW LUBELSKI NA DZ. NR. 557, OBR. GEOD. .	
	060810_4.0001 OSTRÓW LUBELSKI MIASTO	
FAZA	PROJEKT TECHNICZNY	
RYSUNEK	PROFIL ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CIEPŁOWNICZEJ	DATA 06.2026r.
BRANŻA	SANITARNA	SKALA WG.RYS.
PROJEKTANT	mgr inż. Jarosław Jóźwiak	PODPIS
SPRAWDZAJĄCA	mgr inż. Magdalena Jóźwiak	NR RYS S-02