

Ciechanów, dnia 10.08.2026 r.

DAiZP.231.6.2026

Do wykonawców

Dotyczy postępowania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1217W Ciechanów-Romanowo na odcinku od ul. Leśnej w Ciechanowie do miejscowości Rutki – Marszewice – etap 1”

Wyjaśnienia nr II SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2026 r. poz. 793 ze zm.) dalej „Pzp”, Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie - Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Treść wiadomości: Zwracam się z prośbą o udostępnienie parametrów technicznych ogrodzeń, zbiornika, bram oraz furtek przy zbiornikach

- Odpowiedź: Ogrodzenie należy wykonać w systemie panelowym. Wysokość ogrodzenia 1,50m na cokole betonowym prefabrykowanym. Wypełnienie z siatki, grubość drutu 4 mm. Jedna brama systemowa, dwuskrzydłowa szer. 5,00m wysokość 1,50m Wypełnienie: **panel ogrodzeniowy**
- Wykończenie – malowane proszkowo kolor zielony

Furtka panel ogrodzeniowy 2D (bez przetłoczeń) o wym. 1,00m x 1,50m szt.1.

Do wykonania 1 ogrodzenie z bramą w km 1+435,22

1. W przedmiarze robót występuje pozycja dotycząca frezowania nawierzchni, jednak ilość została określona jako 0,00m². Jednocześnie w dokumentacji projektowej nie wskazano zakresu frezowania. Prosimy o informację, czy Zamawiający przewiduje wykonanie frezowania nawierzchni w ramach zamówienia. Jeżeli tak, prosimy o wskazanie zakresu robót oraz uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź Ad. 1: Zamawiający przewiduje frezowanie nawierzchni. Zakres robót obejmuje odcinek od km 0+913,00 do km 3+570,52. Zmieniony przedmiar umieszczono na stronie.

2. Prosimy o informację, czy dla planowanej inwestycji zostało uzyskane zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów. W przypadku jego braku prosimy o wskazanie, po czyjej stronie będzie uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych

Odpowiedź Ad.2: Dla procedowanej inwestycji Inwestor posiada prawomocną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 280/2023 z dnia 2023.07.11. W świetle wydanej decyzji inwestor ma prawo: „Do usuwania drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, z wyjątkiem drzew i krzewów usuwanych z



nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, nie stosuje się przepisów o ochronie przyrody w zakresie obowiązku uzyskiwania zezwoleń na ich usunięcie oraz opłat z tym związanych.”

3. W przedmiarze robót, w pozycji 14 dotyczącej robót ziemnych, ilość została wskazana jako wartość ujemna. Prosimy o wyjaśnienie znaczenia tej wartości oraz potwierdzenie, czy jest to zapis zamierzony. Jeżeli nie, prosimy o dokonanie korekty przedmiaru.

Odpowiedź Ad.3: Wskazaną pozycję przedmiarową poprawiono. Poprawiony Przedmiar robót umieszczono na stronie. Przedmiar ma charakter pomocniczy i nie stanowi podstawy do kalkulacji ceny oferty. Dokumentem nadrzędnym jest dokumentacja projektowa.

4. W przedmiarze robót pozycje dotyczące rozbiórki krawężników, obrzeży oraz przepustów zostały wyzerowane, natomiast z dokumentacji projektowej wynika możliwość występowania takich robót. Prosimy o potwierdzenie, czy rozbiórki krawężników, obrzeży i przepustów wchodzi w zakres zamówienia. Jeżeli tak, prosimy o uzupełnienie przedmiaru odpowiednimi ilościami.

Odpowiedź Ad.4: Wskazane pozycje przedmiarowe poprawiono. Poprawiony Przedmiar robót umieszczono na stronie. Przedmiar ma charakter pomocniczy i nie stanowi podstawy do kalkulacji ceny oferty. Dokumentem nadrzędnym jest dokumentacja projektowa.

Niniejsze pismo staje się integralną częścią SWZ i obowiązujące w nim postanowienia są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania. Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Ciechanowie
mgr inż. Robert Szepietowski