



Ciechanów, dnia 12.08.2026 r.

DAiZP.231.6.2026

Do wykonawców

Dotyczy postępowania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1217W Ciechanów-Romanowo na odcinku od ul. Leśnej w Ciechanowie do miejscowości Rutki – Marszewice – etap 1”

Wyjaśnienia nr V SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2026 r. poz. 793 ze zm.) dalej „Pzp”, Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie - Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Zgodnie z ustawą 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 2019 ze zm.) Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie poniższych pozycji:

1. Sieć wodociągowa: Zwracamy się z prośbą o udostępnienie rys. 4 STUDNIA WODOMIERZOWA „SP1”.

Odpowiedź Ad.1: Rysunek studni wodomierzowej w załączeniu

2. W ślad udzielonych odpowiedzi Ad. 2 z dnia 10.08.2026, prosimy o załączenie przywołanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Odpowiedź Ad.2: decyzja na realizację inwestycji drogowej w załączeniu.

3. W związku z rozliczeniem robót w formie ryczałtowej zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłożenie szczegółowej tabeli obejmującej zestawienie oraz zakres planowanych robót rozbiórkowych, stanowiących podstawę do rozliczenia przedmiotowych prac.

Odpowiedź Ad.3: Szczegółowa tabela obejmująca zestawienie oraz zakres planowanych robót rozbiórkowych nie stanowiła wymaganej dokumentacji projektowej. Wyceny robót rozbiórkowych należy dokonać zgodnie z dokumentacją i pomocniczym przedmiarem robót.

4. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zamieszczenie w dokumentacji tabeli zawierającej szczegółowy wykaz drzew przewidzianych do wycinki, z uwzględnieniem ich liczby oraz pozostałych niezbędnych danych, celem umożliwienia prawidłowego rozliczenia przedmiotowych prac w formie ryczałtowej.

Odpowiedź Ad. 4: Szczegółowa tabela obejmująca szczegółowy wykaz drzew przewidzianych do wycinki, nie stanowiła wymaganej dokumentacji projektowej. Wyceny robót

przygotowawczych w zakresie wycinki drzew należy dokonać zgodnie z dokumentacją i pomocniczym przedmiarem robót.

5. W związku ze zrealizowaną inwestycją pn. „Przebudowa ul. Leśnej” — etap w km 0+000 — 0+913,00, zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne wskazanie, czy Zamawiający przewiduje wykonanie umocnienia skarp zbiornika retencyjnego oraz skarp rowów, a w przypadku odpowiedzi twierdzącej — o określenie zakresu oraz sposobu wykonania przedmiotowego umocnienia — wskazanie szczegółów dla umocnienia rowów.

Odpowiedź Ad.5: Prawidłowa nazwa zadania i zakres robót brzmi: „ **Rozbudowa drogi powiatowej nr 1217W Ciechanów-Romanowo na odcinku od ul. Leśnej w Ciechanowie do miejscowości Rutki – Marszewice – etap 1”.** (odcinek od km 0+913 do km 3+570,52).

Szczegółowy zakres umocnienia rowów pokazany na rysunkach PZT 1-2, PZT 1-3, PZT 1-4, PZT 1-5, opis w legendzie, oraz w Przekrojach normalnych — rysunek zbiornika infiltracyjno-odparowującego.

6. Prosimy o zamieszczenie w dokumentacji projektowej szczegółowych informacji dotyczących przebudowy przepustu zlokalizowanego w km 2+930,68, w szczególności w zakresie jego parametrów technicznych, konstrukcji oraz przewidzianego sposobu wykonania.

Odpowiedź Ad. 6: Szczegółowe informacje dotyczące przepustu zlokalizowanego w km 2+930,68 znajdują się w dokumentacji technicznej branża drogowa rys. 5 Szczegół przepustu pod drogą.

7. Prosimy o jednoznaczne wskazanie, po czyjej stronie leży obowiązek wykonania rozbiórki oraz odtworzenia istniejących ogrodzeń i bram wjazdowych kolidujących z realizacją inwestycji i zlokalizowanych w pasie drogowym. W przypadku, gdy obowiązek rozbiórki oraz ponownego odtworzenia istniejących ogrodzeń i bram wjazdowych, zlokalizowanych w pasie drogowym, będzie spoczywał na Wykonawcy, prosimy o wskazanie w dokumentacji projektowej wszystkich ogrodzeń i bram przewidzianych do rozbiórki oraz ponownego odtworzenia, wraz z określeniem ich lokalizacji i zakresu niezbędnych prac.

Odpowiedź Ad. 7: Zgodnie z SWZ pkt. 4 materiały pochodzące z rozbiórki tj.: sfrezowana nawierzchnia, tarcze znaków, słupki przewieźć i składować na terenie miasta Ciechanowa lub



w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru w sposób uporządkowany i właściwy dla danego asortymentu oraz zabezpieczyć przed zniszczeniem.

Nie ma obowiązku odtwarzania istniejących ogrodzeń, bram wjazdowych zlokalizowanych w pasie drogowym.

W załączeniu:

1. *Studnia wodomierzowa „SP1”*
2. *Decyzja ZRID*

Niniejsze pismo staje się integralną częścią SWZ i obowiązujące w nim postanowienia są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania. Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Ciechanowie
mgr inż. Robert Gzopistawski

